TABULKA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL	ČÍSLO	ÚČEL	ČÍSLO	ÚČEL
0.07	výtah	0.39	umývárna stol. nádobí	0.57	sklad. bufetu
0.21	vstup zaměstnanců	0.40	umývárna kuch. nádobí	0.58	manipulační prostor
0.22	chodba	0.41	sklad brambor a zel.	0.59	kancelář skladníka
0.23	úklidová komora	0.42	vedoucí kuchař	0.60	příjem zboží
0.24	kancelář vedoucího	0.43	denní sklad	0.61	mytí a skl.přeprav.obalů
0.25	kancelář	0.44	hrubá příp. brambor	0.62	sklad vratných obalů
0.26	šatna žen	0.45	sklad chleba, pečiva	0.63	sklad čistících prostř.
0.27	umývárna žen	0.46	sklad mouky	0.64	strojovna chlazení
0.28	WC žen	0.47	chodba	0.65	chladírná odpadků
0.29	strojovna VZ, topení	0.48	chladírna masa	0.66	sklad odpadků
0.30	el. rozvodna	0.49	mrazírna masa	0.67	umývárna mužů
0.31	sklad DKP	0.50	mrazírna potravin	0.68	šatna mužů
0.33	denní místnost zam.	0.51	chladírna zeleniny	0.69	WC mužů
0.34	příprovna těsta	0.52	chladírna potravin	0.70	chodba
0.35	příp. masa a vytl.vajec	0.53	chladírna tuků, mléka	0.71	rampa
0.36	čistá příprava zeleniny	0.54	chodba	0.72	jídelna
0.37	varna	0.55	sklad suchých potravin		
0.38	výdej jídel	0.56	sklad konzerv		

LEGENDA

- KABELOVÁ SMYČKA ZE STANDARDNÍ KULATÉ KRABICE, PRŮMĚR 68
- KABELOVÁ SMYČKA VYVEDENA Z TRUBKY
- MĚŘÍCÍ BOD VYVEDENÝ SAMOSTATNÝM KABELEM FTP
- KABEL FTP

ZNAČENÍ PRVKŮ : PB x/xx/x

ČÍSLO LINKY | POŘADOVÉ ČÍSLO | TYP PRVKU

I. ETAPA

Typ zařízení, které je uvedeno písemným kódem v popisu připojného bodu:

A. Smyčka vyvedena ve výšce 1.7 - 2 m do standardní přístrojové kulaté krabice do zdi. Volný konec 0.5m.
B. Smyčka vyvedena nad stropem boxu z trubky ve zdi nebo ze stropu. Volný konec 5m.
C. Smyčka vyvedena do standardní přístrojové kulaté krabice do zdi, prumer 68mm. Krabice umístěna vedle zásuvky určené pro napájení zařízení.Pokud je vývod realizován z podlahy, pak je smyčka vyvedena z trubky v místě ostatních vývodů pro připojení dané technologie. Volný konec 3m.
D. Smyčka vyvedena do standardní přístrojové kulaté krabice do zdi, průměr 68mm. Volný konec 0.5m. Krabice umístěna vedle zásuvky určené pro napájení zařízení.
E. Smyčka vyvedena z trubky v místě ostatních vývodu připojení dané technologie (obvykle podlahou).
V případě vyvedení na zdi, zakončit trubku standardní přístrojovou kulatou krabicí do zdi - průměr 68mm. Volný konec kabelových vývodů 3m.
L. Provedení stejné jako u typu E , ale samostatný kabel ke každému čidlu.
V. Smyčka vyvedena ve výšce 1.7 - 2m z trubky ve zdi. Volný konec 0.5m .

Rozvody budou prioritně vedeny podhledy a k jednotlivým technologiím svedeny chráničkou ve zdi. Chráničkou ve zdi budou svedeny i k drážkám v podlaze a vyvedeny s ostatními vývody k dané technologii.
Všechny boxy budou připojeny přímo z podhledu průchodkou ve stropu boxu - řeší dodavatel HACCP.
Kabely pro monitorig HACCP budou vyvedeny v místech napájecích kabelů pro monitorovaná zařízení tak, aby mohly být do zařízení zatažény společně.
Připadně budou vyvedeny instalační krabicí vedle zásuvky 230V, která je určena pro danou technologii - koordinovat se silnoproudem.
Provedení kabeláže bude respektovat Požárně bezpečnostní řešení stavby.

Dodavatel projektu: Monitoring HACCP: RM PLAN, s.r.o., Zelená 4, Praha 6			RM PLAN — PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ZELENÁ 4, PRAHA 6 T: 224 315 576 F: 224 316 086 E: sb@rmplan.cz
Zodp.projektant: Vladimír Píša	Vypracoval: Jan Nárovec		
Část:	Monitoring Haccp		
Investor:	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, Třeboň		
Místo:	Jídelna, Na Sadech 349, Třeboň	Formát:	10 x A4
Objekt:	Jídelna, Na Sadech 349, Třeboň	Měřítko:	1 : 50
Název:	ŠKOLNÍ JÍDELNA TŘEBOŇ – REKONSTRUKCE VARNY	Stupeň:	DZS + DPS
		Datum:	2016-03-09
Obsah:	I.ETAPA + CÍLOVÝ STAV – MONITORING HACCP PŘÍPOJNÉ BODY	Číslo: 1	Poré: