



LEGENDA:

- ⊗ ⊕ □ Osvětlení – CYKY–J 3x1,5mm² / 5x1,5mm²
- ⚡ Zásobníkový ohřívač TUV – CYKY–J 5x4mm²
- ∞ Ventilátor s doběhovým relé – CYKY–J 3x1,5mm²
- └ Zásuvka 230V/16A – CYKY–J 3x2,5mm²
- └ Zásuvka 230V/16A s ochranou proti přepětí "D" – CYKY–J 3x2,5mm²
- ▮ Osoušeč rukou – CYKY–J 3x2,5mm²
- ⏏ Spínač řazení 1
- Spínač řazení 1, IP44
- ⏏ Spínač řazení 1 se signálkou
- ⊙ Spínač tlačítkový (spínací) řazení 1

LEGENDA NAVRŽENÝCH SVÍTIDEL:

- A – LED panel pro vestavnou i přisazenou montáž (600x600mm), opálový kryt, 3000K, 700mA, 3700lm, 33W, IP40
- E – LED svítidlo pro přisazenou montáž (Ø480mm), opálový kryt, 3000K, 3300lm, 37W, IP44
- F – LED svítidlo pro přisazenou montáž (Ø375mm), opálový kryt, 3000K, 2300lm, 28W, IP44
- H – LED svítidlo pro přisazenou montáž, skleněný opálový kryt, 3000K, 1200lm, 15W, IP54
- +I – svítidla budou osazena nouzový zdrojem (inverter s vlastním akumulátorem) – doba svitu minimálně 30 minut

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

Č.m.	Účel místnosti
1.39	ÚKLID
1.40	WC MUŽI – PŘEDSÍŇ, PISOÁRY
1.41	WC MUŽI – KABINA
1.42	OBSLUHA SOCIÁLŮ
1.43	CHODBA
1.44	WC ŽENY, ZTP – KABINA
1.45	WC ŽENY, ZTP – PŘEDSÍŇ
1.46	WC ŽENY – KABINA
1.47	HYGIENICKÁ KABINA, PŘEBALOVACÍ PULT

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

OCHRANA: Základní – Samočinným odpojením od zdroje (TN–C–S)
Zvýšená – Proudovým chráničem

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

PROJEKTANT	PROJEKTANT SPEC.	KRESLIL	KONTROLOVAL	JOSEF CHRT – INTEGREL	
ING. KREGL	CHRT	CHRT		KVĚTINOVÁ 400/12, RUDOLFOV	
				IČO: 706 65 729 TEL: 775 971 960	
KRAJ JIHOČESKÝ			MÚ TŘEBOŇ	FORMÁT	2x A4
INVESTOR Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 379 01				DATUM	03/2016
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PLÁŽE, TŘEBOŇ p.p.č. 1011/8; k.ú. Třeboň [770230]				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1: 50
ELEKTRO DISPOZICE 1.NP – 2. etapa				PŘÍLOHA 3.	KOPIE