

OBJEKT " B "

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ  
ROZVOD OBJEKT "B"

POTRUBÍ STUPŇA DO  
PRŮZEMÍ KE KOTLŮM

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD

SPOLUOVACÍ CHODBY

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ BUDE  
NOVĚ IZOLOVÁNO A MATŘENO

OBJEKT " D "

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ  
ROZVOD OBJEKT "D"

POTRUBÍ VEDENO V PRŮLEZNEM KANALU

LEGENDA

- PŘÍRODNÍ POTRUBÍ – UHLÍKATÁ OCEL
- VRANÉ POTRUBÍ – UHLÍKATÁ OCEL
- STÁVAJÍCÍ PŘÍRODNÍ POTRUBÍ – NOVĚ IZOLOVÁNO A MATŘENO
- STÁVAJÍCÍ VRANÉ POTRUBÍ – NOVĚ IZOLOVÁNO A MATŘENO
- BEZTLAKÝ ODPAD
- POJISTNÉ POTRUBÍ
- UPRAVENÁ VODA
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD PLYNU DN50
- ROZVOD PLYNU

- 1 PLYNOVÝ MÍSTNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL PŘÍ 80/80°C
- 2 VALLANT VU 466/4-5 ecotec plus 12.3-44.1kW (4.8 m3/h) příkon 12-45kW
- 3 HYDRAULICKÝ VYPOVÍNAČ TLAKU 4,0 m3

- KK KULOVÝ KOHOUT
- ZV ZPĚTNÝ VENTIL
- VK VYPUSŤECÍ KOHOUT
- SPAD VYVÁŽOVACÍ VENTIL
- F FILTR
- T TEPLOMĚR
- M MANOMETR
- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- ČT ČERPAČLO WLO YONOS MAXO 30/0,5-10, 230V, PN 10bar ,
- S SMĚŠOVÁČ SE SERVOPOHONEM DN 40 ,av26,5
- ON ODTOKOVÁ NÁLEPKA PRO NÁPOJENÍ POJISTNÝCH VENTILŮ
- TVH THERMOSTATICKÝ VENTIL + THERMOSTATICKÁ HLAVICE
- RŠ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ

OBJEKT " A "

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ  
ROZVOD OBJEKT "A"

OBJEKT " C "

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ  
ROZVOD OBJEKT "C"

Vypracoval: MENCLOVÁ PETRA	Kontrola: Josef PRINC
investor: MĚSTO TŘEBONĚ	Polackého nám.46
Místo: TŘEBONĚ	ul.SVOBODY čp.1018
Město: <b>MŠ SLUNÍČKO</b>	
<b>ÚPRAVA ZDROJE VYTÁPĚNÍ</b>	
Obsah: <b>PŮDORYS SUTERÉNU</b>	
Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec tel:389607035;fax:384361460;mobitel:602344211 IČO:135 02 565 DIČ:CZ-520402766	
Formát : 6x44	Datum: XI-15
Stupeň PD : PP	Arch. č.: 86/15
č. výkresu:	2
č. poré:	

Josef Princ

projektování a montáž