



LEGENDA

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- - - VRATNÉ POTRUBÍ
- BEZTLAKÝ ODPAD
- E POJISTNÉ POTRUBÍ
- M UPRAVENÁ VODA
- + ROZVOD PLYNU

- 1 PLYNOVÝ NASTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL PŘI 80/60°C  
VAILLANT VU 466/4-5 ecoTEC plus 12,3-44,1kW (4,8 m³/h) příkon 12-45kW
- 2 HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ TLAKU 4,0 m³
- 3 EXPANZOMAT 300 L

- KK KULOVÝ KOHOUT
- ZV ZPĚTNÝ VENTIL
- VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- F FILTR
- T TEPLOMĚR
- M MANOMETR
- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- Č1 ČERPADLO WILLO YONOS MAXO 30/0,5-10, 230V, PN 10bar ,  
příkon 10-305W, 0,08-1,30A
- S SMĚŠOVAČ SE SERVOPOHONEM DN 40 ,kw26,5

Vypracoval:	Kontrola:
MENCLOVA PETRA	Josef PRINC
Investor: MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám.46	
Místo: TŘEBOŇ ul.SVOBODY čp.1018	
Akce: MŠ SLUNÍČKO ÚPRAVA ZDROJE VTÁPĚNÍ	
Obsah: SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTLŮ	

Josef Princ

projektování a montáž

Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec

tel:389607035;fax:384361460;mobil:602344211

IČO:135 02 565 DIČ:CZ-520402266

Formát : 2x44 Datum: XI-15

Stupeň PD : PP

Měřítko: Arch. č.: 86/15

č. výkresu: 4 č. paré: