



LEGENDA

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ – UHLIKATÁ OCEĽ
- VRÁTNE POTRUBÍ – UHLIKATÁ OCEĽ
- STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ – NOVĚ IZOLOVÁNO A NATŘENO
- STÁVAJÍCÍ VRÁTNÉ POTRUBÍ – NOVĚ IZOLOVÁNO A NATŘENO
- BEZTLAKÝ ODPAD
- POJISTNÉ POTRUBÍ
- UPRAVENÁ VODA
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD PLYNU DN50
- ROZVOD PLYNU
- PLYNOVÝ NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL PŘI 80/60°C
- VALLANT VU 466/4-5 ecoTEC plus 12,3-44,1kW (4,8 m3/h) výkon 12-45kW
- HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ TLAKU 4,0 m3
- EXPANZOMAT 300 L

- KK KULOVÝ KOHOUT
- ZV ZPĚTNÝ VENTIL
- VK VYPUSŤECÍ KOHOUT
- STAD VYVAŽOVACÍ VENTIL
- F FILTR
- T TEPLOMĚR
- M MANOMETR
- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- Č1 ČERPADLO WILLO YONOS MAXO 30/0,5-10, 230V, PN 10bar , výkon 10-305W, 0,08-1,30A
- S SMĚŠOVAČ SE SERVOPOHONEM DN 40 ,kv26,5
- ON ODTOKOVÁ NÁLEPKA PRO NÁPOJENÍ POJISTNÝCH VENTILŮ
- TVH TERMOSTATICKÝ VENTIL + TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- RŠ REGULAČNÍ SROUBENÍ

Vypracoval:	Kontrola:
MENCLOVA PETRA	Josef PRINC
Investor: MĚSTO TŘEBONĚ	Polackého nám.46
Místo: TŘEBONĚ	ul.SVOBODY č.p.1018
Akce: MŠ SLUNÍČKO	
ÚPRAVA ZDROJE VYTÁPĚNÍ	
Obsah: PŮDORYS PŘÍZEMÍ	

Formát :	9x44	Datum:	XI-15
Stupeň PD :	PP		
Měřítko:	1:50	Arch. č.:	86/15
č. výkresu:	3	č. poré:	

Josef Princ VP
projektování a montáž
Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec
tel:389607035;fax:384361460;mobitel:602344211
IČO:135 02 565 DIČ:CZ-520402266