

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce:

Město Třeboň

Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

00 247 618

CZ 00 247 618

Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Zadavatel Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k níže uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce.

„Stavební úpravy stávajícího objektu sociálního zařízení pláže v Třeboni“**DOTAZ č. 1:**

Žádám tímto o objasnění výkazu výměr projektanta u výše uvedeného výběrového řízení oddíl VZT – zaslání dodatečných informací.

Je např. ve Vašem výkazu výměr uvedené:

Diagon. vent. do potr. prům. 1000, Q=200m3/hod **soub 1**

Ve skutečnosti námi zjištěný počet a specifikace:

ventilátor TD 250/100 1 ks

ventilátor TD 350/125 1 ks

ventilátor TD 800/200 1 ks

Otázka zní – co a jak máme ocenit?

ODPOVĚď č.1:

Průměr ventilátoru je opraven z 1000mm na 100mm a ventilátor na pozici 1.3 (výkres VZT – půdorys 1:N.P. včetně rozvodů nebude realizován.

Nedostatky jsou odstraněny v opraveném výkazu výměr VZT, který je uveřejněn na profilu zadavatele.

Tato dodatečná informace je uveřejněna na internetových stránkách města Třeboň v rubrice Veřejné zakázky na profilu zadavatele ve složce Dodatečné informace veřejné zakázky „Stavební úpravy stávajícího objektu sociálního zařízení pláže v Třeboni“.

S pozdravem

Ing. Pavel Hajna
vedoucí odboru rozvoje a investic



V Třeboni, dne 08.04.2016