

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce:

Město Třeboň

Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

00 247 618

CZ 00 247 618

Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.1

Zadavatel Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k níže uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce.

„MŠ Sluníčko – výměna a úprava zdroje vytápění“**DOTAZ č. 1:**

Prosíme o vysvětlení položky č. 82 – Dod. Protipožárních dveří 1 kus – Prosíme o sdělení rozměrů dveří v PD ani ve výkazu výměr není kóta rozměrů.

Při kontrole položek a PD jsme našli práce, dodávky které neobsahuje výkaz výměr, jak se máme postavit k této skutečnosti?

Ve výkazu výměr chybí:

- a) Zhotovení odbočky na st. Plynovodním potrubí 1x DN 40 a 1x DN 25?
- b) Připojení st. Plynového kotle na nový rozvod CU 22 – 1x ?
- c) Zhotovení prostupů střešním pláštěm po kouřovody nových kondenzačních kotlů – 2x?
- d) V PD pod kotly je sprchová vanička ta se má zachovat nebo demontovat a v místě odpadu sprchové vaničky napojit odpad od kondenzátů?
- e) Ve výkazu výměr chybí revize spalínových cest?
- f) Ve výkazu výměr chybí položka pro uvedení kondenzačních kotlů do provozu?
- g) Ve výkazu výměr chybí položka pro Revizi plynu?

ODPOVĚď č.1:

Rozměr protipožárních dveří je 90 x 197 cm. Ostatní údaje jsou uvedeny v Požárně bezpečnostním řešení.

Odpovědi k ostatním dotazům:

- a) Náklady na zhotovení dvou odboček budou zahrnuty do položky č.20 a č.22
- b) Náklady na připojení stávajícího plynového kotle v kuchyni na potrubí Cu 22 budou zahrnuty do položky č.22
- c) Zhotovení dvou prostupů plochou střechou bude zahrnuto do položky č.31 a č.90
- d) Nejedná se o sprchovou vaničku, ale o dvojdrž, který se zachová a do jeho sifonu s napojí odvod kondenzátu z nových plynových kotlů
- e) Revizi spalínových cest objednatel požaduje. Náklady na provedení revize budou zahrnuty do položky č.91
- f) Uvedení plynových kotlů zhotovitelem objednatel požaduje. Náklady na uvedení kotlů do provozu budou zahrnuty do položky č.91
- g) Provedení revize plynu objednatel požaduje. Náklady na provedení revize budou zahrnuty do položky č.91

Tato dodatečná informace je uveřejněna na internetových stránkách města Třeboň v rubrice Veřejné zakázky na profilu zadavatele ve složce Dodatečné informace veřejné zakázky „MŠ Sluníčko – výměna a úprava zdroje vytápění“.

S pozdravem

Ing. Pavel Hajna
vedoucí odboru rozvoje a investic

V Třeboni, dne 13.04.2016

