

<b>Zadavatel:</b>	<b>Město Třeboň</b>
se sídlem:	Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
IČ:	00247618
DIČ:	CZ00247618
Statutární zástupce:	Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Ing. Jana Zborníková, e-mail: [zbornikova@gplinvest.cz](mailto:zbornikova@gplinvest.cz), tel.: +420 725 422 143

## **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1**

Zadavatel Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k níže uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavby, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona.

## **REKONSTRUKCE ULICE ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY V TŘEBONI**

### **Dotaz č. 1:**

#### Termín provedené stavby

V průvodní technické zprávě je uvedeno, že stavba bude probíhat ve 3. etapách vždy tak, že každá část ulice bude v dané etapě provedena kompletně (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, plynovod a komunikace). Oproti tomu jsou v zadávací dokumentaci v čl. 5.1. uvedeny termíny výstavby tak, že se stavba bude provádět jako celek. Žádné termíny na etapy tam uvedeny nejsou.

**Dotaz: Bude se tedy stavba provádět jako celek bez etap? Termíny uvedené v zadávací dokumentaci jsou reálné pro výstavbu ulice jako celku. Pokud by ovšem zadavatel trval na etapách, pak není požadovaný termín (ještě s koordinací s plynem) reálný.**

### **Odpověď:**

*Provádění stavby bude probíhat tak, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, tj. v termínu od 01.07.2016 do 07.08.2016 se položí vodovod a kanalizace včetně přípojek v celé délce ulice. Od 08.08.2016 do 31.08.2016 bude na staveništi provádět jiný zhotovitel výměnu STL plynovodu včetně přípojek. Od 01.09.2016 pokračují práce na rekonstrukci ulice až do 10.10.2016. Pro zajištění dopravního napojení lokality je v POV navržena provizorní komunikace propojující ulici Komenského a Třebízského*

### **Dotaz č. 2:**

#### Odbočky ke kanalizaci

V PD je uvedeno, že jako odbočky na kanalizaci budou pro uliční vpusti použity navrtávací sedla. Co se týká domovních přípojek, není uvedeno, jestli to budou odbočky nebo navrtávací sedla. V soupisu prací jsou pro všechny přípojky použity pouze odbočky.

**Dotaz: Máme ocenit soupis prací, i když jsou v PD uvedeny navrtávací sedla?**

### **Odpověď:**

*Všechny kanalizační přípojky budou do kanalizačních sběračů zaústěné pomocí odboček vysazených na potrubí, případně budou přípojky zaústěné do revizních šachet.*

### **Dotaz č. 3:**

#### Potrubí pro vodovodní řady

V technické zprávě je uvedeno, že bude použito potrubí PE s ochrannou vrstvou, které se nemusí při pokládce obsypávat kamenivem. V soupisu prací je ovšem potrubí obyčejné bez ochranné vrstvy a také tam lože i obsyp.

**Dotaz: Máme ocenit soupis prací s obyčejným potrubím bez ochrany nebo zadavatel požaduje potrubí s ochrannou vrstvou a upraví soupis prací?**

**Odpověď:**

*Bude použito potrubí PE 100 s ochrannou vrstvou z PP - SDR 11 – PN 16 – modré – 90/8,2 mm, 110/10 mm, potrubí bude uloženo na štěrkopískový podsyp a obsypáno podle detailu uložení vodovodního potrubí v dokumentaci SO 301. Položky soupisu prací jsou opraveny v soupisu prací.*

**Dotaz č. 4:**

Při zpracovávání CN na výše uvedenou VZ jsem narazila na tyto nesrovnalosti:

Ve vodohospodářských stavebních objektech není ve Vedlejších rozpočtových nákladech v položkách doplněno množství, tudíž když doplníme jednotkovou cenu, nepočte se cena celkem.

**Odpověď:**

*Chybějící množství u položek VRN ve stav. objektech SO 301 a SO 302 bylo doplněno do soupisu prací, který je uveřejněn na profilu zadavatele.*

**Prosíme o použití opraveného Soupisu prací, který je uveřejněn na profilu zadavatele:**

<https://zakazky.mesto-trebon.cz/>.

Vzhledem k provedeným úpravám v zadávacích podmínkách, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 40 odst. 3 zákona.

**LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK končí dnem 11.05.2016 do 10:00 hodin.**

**TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **ihned** po uplynutí lhůty pro podání nabídek **v zasedací místnosti č. 119 v přízemí budovy Městského úřadu v Třeboni.**

S pozdravem

Ve Strakonici, dne 05.05.2016

GPL - INVEST s.r.o.  
Pobočka Strakonice  
Povážská 358, 386 01 Strakonice  
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766

Ing. Jana Zborníková  
GPL-INVEST s.r.o.