

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.01	UČEBNA PŘÍRODOPISU
1.02	KABINET
1.03	CHODBA

SEZNAM POUŽITÝCH SVÍTIDEL:

A – SVÍTIDLO MODUS LL 236 AL, 2x36W
B – SVÍTIDLO MODUS LL 236 B, 2x36W
C – SVÍTIDLO MODUS SLIM 136 AS, 1x36W

Přesné rozmístění všech přístrojů a vývodů, zejména pak vývodu pro tabuli / projektor, konzultovat před zahájením montáže s dodavateli jednotlivých zařízení a ostatních rozvodů.

LEGENDA:

OSVĚTLENÍ – CYKY–J 3x1,5mm2
ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 230V/16A – CYKY–J 3x2,5mm2
ZÁSUVKA DVOJITÁ 230V/16A – CYKY–J 3x2,5mm2
DSx VÝVOD PRO DEMONSTRAČNÍ STŮL – CYKY–J 3x2,5mm2
PS VÝVOD PRO PRACOVNÍ STŮL – CYKY–J 3x2,5mm2
TAB VÝVOD PRO TABULI / PROJEKTOR – CYKY–J 3x2,5mm2
PO VÝVOD PRO PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ TUV – CYKY–J 3x2,5mm2
SPÍNAČ ŘAZENÍ 01, UZAMYKATELNÝ – CYKY–O 3x1,5mm2
SPÍNAČ ŘAZENÍ 01 – CYKY–J 3x1,5mm2
PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 06 – CYKY–O 3x1,5mm2

OCHRANA: Základní - Samoèinným odpojením od zdroje (TN-C-S)
Zvýšená - Proudovým chráníèem

Ing. MIROSLAV JURSÍK – Autorizovaný inženýr pro technická zařízení – elektrotechnika – ČKAIT – 0401760

FRANTIŠEK ŠTĚCH PUCHMAJEROVA 378/4 ČESKÉ BUDĚJOVICE - SUCHÉ VRBNÉ

F.Š.

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO

ELEKTROINSTALACE	VYPRACOVAL	Štěch	
	MĚSTSKÝ ÚŘAD	Třeboň	
UČEBNA PŘÍRODOPISU - ZŠ NA SADECH TŘEBOŇ	OBECNÍ ÚŘAD		
	Č. ZAKÁZKY	30/13	Č. PARÉ 2
PŮDORYS - NAVRHOVANÝ STAV	Č. VÝKRESU	E1	
	MĚŘÍTKO	1:50	
DATUM 10/2013	INVESTOR	MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň	