

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce:

Město Třeboň

Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

00 247 618

CZ 00 247 618

Ing. Jiří Houdek, starosta města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Tereza Dio, e-mail: tereza.dio@gplinvest.cz, tel.: +420 724 391 892

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.3

Zadavatel Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k níže uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle zákona.

„SPORTOVNÍ AREÁL TŘEBOŇ“***Zadavatel upřesňuje odpověď k dotazu č. 3 v dodatečných informacích č. 2 následovně:*****DOTAZ č.3:**

Dobrý den, prosím o upřesnění kanalizačního potrubí na výše uvedenou akci. Jedná se o potrubí dešťové kanalizace DN 500.

1. Projektová dokumentace uvádí PVC KG DN 500 což je potrubí hladké – pokud by se mělo ocenit tohle, pak potřebuji vědět jestli to má být potrubí plnostěnné nebo se sendvičovou stěnou a jaké SN.
2. Oproti tomu je ve výkazu výměr je uvedeno, že potrubí má být PVC DN 500 korugované, což je potrubí, které se skoro vůbec nepoužívá. Dle našeho názoru je to chyba a rozpočtář měl na mysli potrubí korugované z PP a ne z PVC – pokud by se mělo použít tohle potrubí, pak potřebuji vědět jestli se trvá na PVC nebo to mělo být PP a jestli má být s plným nebo s dutým žebrem a jaké SN.


ODPOVĚď č.3:

Kanalizační potrubí DN500 – jedná se o potrubí PP500 s plným žebrem SN 10.

S pozdravem

Ve Strakonících, dne 18.12.2012

GPL-INVEST s.r.o.
Jiráčkova Strakonice
386 01 Strakonice
267 1196, DIČ: CZ 26070766



Tereza Dio
GPL-INVEST s.r.o.