

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce:

Kontaktní osoba:

Město Třeboň

Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

00 247 618

CZ 00 247 618

Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

Milan Jáchim, referent odboru rozvoje a investic,

e-mail: milan.jachim@mesto-trebon.cz, tel.: 384 342 142**Změna zadávací dokumentace č. 1**

Zadavatel Vám v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující změnu zadávací dokumentace k níže uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce.

„Stavební úpravy plynové kotelny a předávací stanice ZŠ Na Sadech v Třeboni“

Dotaz č. 1:

Při kontrole výkazu výměr a PD jsme zjistili, že u takto velké kotelny chybí dle ČSN topných systému základní zabezpečení. Projektant navrhl regulaci od výrobce kotlů, které některé zabezpečení mají. A doplnil toto zabezpečení o detektor plynu. Nicméně zde dále chybí dle ČSN nezávislé měření přehřátí kotlů, hlídání maximální teploty v prostoru v kotelně, zaplavení kotelny atd. dle ČSN. Tyto havarijní stavy by měly být doplněny do výkazu výměr a PD jinak kotelná nebude splňovat parametry dle ČSN.

Odpověď:

1) kotelná je ve 2NP je odkanalizována spádový potrubím. Nemůže se zaplavit.

2) kotle jsou vybaveny havarijními termostaty. Doplnil jsem do projektu ještě jeden termostat a společná potrubí nastavený na 95°C.

3) kotelná se provozuje v topném období, kotle a potrubí je zajišťováno. Doplnil jsem prostorový termostat nastavený na 40°C.

Ing. Karel Štěbeták

Upravená výkresová dokumentace projektu MaR a výkaz výměr MaR jsou uveřejněny na profilu zadavatel současně s uveřejněním této změny jako Přílohy změny č. 1.

Tato změna zadávací dokumentace je uveřejněna na internetových stránkách města Třeboň v rubrice Veřejné zakázky na profilu zadavatele ve složce Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace veřejné zakázky „Stavební úpravy plynové kotelny a předávací stanice ZŠ Na Sadech v Třeboni“.

S pozdravem

Ing. Pavel Hajna
vedoucí odboru rozvoje a investic



V Třeboni, dne 10.05.2017