

Příloha č. 1

Úpravna vody Třeboň, Lázně Aurora									
Hodnocení ukazatelů a zařazení do kategorií - rok 2011									
Ukazatel	Počet vzorků celkem	Hodnota ukazatelů						Kategorie	
		Průměr	Medián	Min.	Max.	pro 90% vzorků ostatní případy	pro 95% vzorků mezní hodnoty	Kategorie mezní hodnoty	Výsledná kategorie
	10	11	12	13	14	15	16	18	19
Reakce vody	1	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	A1	A1
Barva (po filtraci)	1	10	10	10	10	10	10	A1	A1
Nerozpuštěné látky(sušina)	0							Nehodnoceno	
Teplota	0							Nehodnoceno	
Konduktivita	0							Nehodnoceno	
Pach	1	nepřijatelný	nepřijatelný	nepřijatelný	nepřijatelný	nepřijatelný	nepřijatelný	nevyhovuje	nevyhovuje
Dusičnany	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	A1	A1
Fuoridy	1	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	A1	A1
Adsorbovatelné org. vázané halogeny	0							Nehodnoceno	
Železo celkové	1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	A2	A2
Mangan	1	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	A2	A2
Měď	1	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	A1	A1
Zinek	0							Nehodnoceno	
Bor	1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	A1	A1
Berylium	1	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	A1	A1
Nikl	1	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	A1	A1
Arsen	1	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	A1	A1
Kadmium	1	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	A1	A1
Chrom (veškerý)	1	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	A1	A1
Olovo	1	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	A1	A1
Selen	1	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	A1	A1
Rtuť	1	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002	A1	A1
Kyanidy	0							Nehodnoceno	
Sírany	1	6	6	6	6	6	6	A1	A1
Chloridy	1	2	2	2	2	2	2	A1	A1
Tenzidy aniontové	0							Nehodnoceno	
Uhlovodíky C10-C40	0							Nehodnoceno	
Polycyklické aromatické uhlovodíky	1	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	A1	A1
Pesticidy - celkem	0							Nehodnoceno	
CHSK-Mn	0							Nehodnoceno	
Biochemická spotřeba kyslíku	0							Nehodnoceno	
Amonné ionty	1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	A1	A1
Celkový organický uhlík	0							Nehodnoceno	
Huminové látky	0							Nehodnoceno	
Koliformní bakterie	1	0	0	0	0	0	0	A1	A1
Termotolerantní koli bakterie	0							Nehodnoceno	
Fekální streptokoky (Enterokoky)	1	0	0	0	0	0	0	A1	A1
Mikroskopický obraz	1	0	0	0	0	0	0	A1	A1
Pesticid jednotlivý	0							Nehodnoceno	
Hliník	1	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	A1	A1
Sulfan	0							Nehodnoceno	
KNK 4,5 (alkalita)	0								
Vápník, mg/l	0								
Hořčík , mg/l	1	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0		
Ca + Mg	0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1		
CHSK-Cr	0								