

LEGENDA ARMATUR

- KK – KULOVÝ KOHOUT
- MKL – MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA
- ZV – ZPĚTNÝ VENTIL
- ZV – ZPĚTNÝ VENTIL
- RV – REGULAČNÍ VENTIL
- F – FILTR
- Č – ČERPADLO
- T – TEPLOMĚR
- MK – KULOVÝ KOHOUT SE ZAJIŠTĚNÍM
- VK – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- AOV– AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- POJISTNÝ VENTIL
- EV – ELEKTROVENTIL – DODÁVKA MaR
- MĚŘIČ TEPLA – DODÁVKA MaR
- VODOMĚR – DODÁVKA MaR
- M – MANOMETR
- MANOMETROVÝ KOHOUT
- MANOMETROVÁ SMYČKA
- NÁVRATEK PRO MaR
- PŘECHOD POTRUBÍ
- ELEKTRONICKÝ SNÍMAČ TLAKOVÉ DIFERENCE DODÁVKA MaR – PŘÍPOJKY POTRUBÍM DN15 OSAZENÝM 2xKK15

LEGENDA POTRUBÍ

- OSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ PŘÍVODNÍ
- OSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ VRATNÉ
- EXPANZNÍ POTRUBÍ – E –
- UPRAVENÁ VODA – UV –
- STUDENÁ PITNÁ VODA

LEGENDA ČERPADEL

ČK – NOVÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO VYSOCEÚČINNÉ ENERGETICKÁ TŘÍDA "A" S INTEGROVANÝM AUTOMATICKÝM ŘÍZENÍM VÝKONU; 50/1–8; 18–310W; 0,17–1,37A; 230V; –10–110°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.8m; PRŮTOK max.:15,6m3/h

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HIP	
MARTIN RŮŽIČKA	MARTIN RŮŽIČKA		

JOHNSON CONTROLS ŽIŽKOVA 12 ČESKÉ BUDĚJOVICE

INVESTOR	Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň		
STAVBA	**Plynová kotelna školní jídelny a KKC Rohóč** D.1.4.1–Technika prostředí staveb –MaR	DATUM 06/2017	STUPEŇ DPS
		ZAK.ČÍSLO	014/2017/JČI
ČÁST PROJEKTU	MĚŘENÍ A REGULACE	FORMÁT	MĚŘÍTKO
NÁZEV VÝKRESU	**SCHÉMA ZAPOJENÍ** OSAZENÍ PRVKŮ MaR	VÝKRES ČÍSLO	MAR–101