STL plynování přípojka

Ve stávající uzavíratelné větrané nice na veřejně přístupném pozemku je instalován HUP. Nově bude instalován plynoměr dle podmínek distributora plynu v dané lokalitě.

Podružný plynoměr G16 pro měření spotřeby plynových zařízení kuchyně. Před plynoměrem bude instalován kulový kohout DN40, za plynoměrem bude instalován kulový kohout DN40 + ektrozávěr ovládaný z MaR dle provozu vzduchotechniky.

Plynovod DN50 napojen na stávající rozvod ke spotřebičům kuchyně

Nový plynovod pro novou plynovou kotelnu DN80

Kabinetová úpravna vody s časovým řízením

0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68 0.69 0.70 0.71 0.71a 0.73 0.73 0.07

Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu TWG 160 + přechod na kruhové potrubí TWG-PRO 160 pod stropem

Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu TWG 315 + přechod na kruhové potrubí TWG-PRO 315/250

22VK/6180 – stávající

21VK/6140 – stávající

EI 30 DP1-C

HUP KOTELNY MKL DN80 + PLYNOVÝ FILTR DN80 + HAVARIJNÍ ELEKTROUZÁVĚR KOTELNY DN80

STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ DVEŘE BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM

STÁVAJÍCÍ OKNO BUDE ZAZDĚNO

HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU

2xPLYNOVÝ STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL S NEREZOVÝM VÝMĚNÍKEM TEPLA 75–225kW při teplotě topné vody 80/60°C (82–246kW při teplotě topné vody 50/30°C)

Před napojením hořáku plynového kotle bude instalován manometr 0–4kPa, KK15 zaslepený zátkou a spotřebičový uzávěr KK40

nová podlahová vpust

3x TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA 300litrů/600kPa

STÁVAJÍCÍ DVEŘE BUDOU ZAZDĚNY

Ventilátor po odvětrání zvýšené tepelné zátěže v letním období TD SILENT 1000/200; 230V; 130A, průtok max.: 1040m3/h + zpětná klapka násuvná

Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu TWG 160 + přechod na kruhové potrubí TWG-PRO 160 nad podlahou

Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu TWG 200 + přechod na kruhové potrubí TWG-PRO 200

Vypracoval: PLUCAR Jan	Kontrola: Josef PRINC
Investor: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň	
Místo: Na sadech č. p. 349, Třeboň II, 37901 Třeboň	
Akce: **Plynová kotelna školní jídelny a KKC Roháč** **D.1.4.1–Technika prostředí staveb –Vytápění, Plynofikace**	
Obsah: **Půdorys**	

Josef PrincVvP
projektování a montáž
Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec
tel:389607035;fax:384361460;mobil:602344211
IČO:135 02 565 DIČ:CZ-520402266

Formát : 1xA4	Datum: 5/2017
Stupeň PD : DSP, DPS	
Měřítko: 1:50	Arch. č.: 45/17
č. výkresu: 2	č. paré: