



Ve stávající uzavíratelné větrané nise na veřejně přístupném pozemku je instalován HUP KK25. Nově bude instalován plynoměr dle podmínek distributora plynu v dané lokalitě.

Nový komín pro odkouření dvou plynových kondenzačních kotlů o výkonu 2x75–225kW při teplotě topné vody 80/60°C (2x82–246kW při teplotě topné vody 50/30°C)



Vypracoval:	Kontrola:
PLUCAR Jan	Josef PRINC
Investor: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 57901 Třeboň	
Místo: Na sadech č. p. 349, Třeboň II, 37901 Třeboň	
Akce:	
<b>Plynová kotelná školní jídelny a KKC Roháč</b>	
<b>D.1.4.1–Technika prostředí staveb –Vytápění, Plynofikace</b>	
Obsah:	
<b>SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY</b>	

**Josef Princ VVP**  
projektování a montáž

Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec  
tel:389607035;fax:384361460;mobil:602344211

IČO:135 02 565 DIČ:CZ-520402266

Formát : 1xA4	Datum: 5/2017
Stupeň PD : DSP, DPS	
Měřítko: 1:1000	Arch. č.: 45/17
č. výkresu:	č. paré:
<b>C.2</b>	