

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

27. červen 2017

017040002477

Zdeňka Šobrová

+420 387 761 608

+420 387 761 225

zdenka.sobrova@cevak.cz

10. červenec 2017

Jan Plucar [plucar.vvp@seznam.cz]

**Třeboň, parc. č. 729, 725/1 - Nová plynovodní přípojka školní jídelny a KKC Roháč
(územní/stavební řízení bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

Investor: Město Třeboň

V zájmovém území neprovozuje společnost ČEVAK a.s. žádné sítě ani jiná zařízení.

V daném zájmovém území se nachází vodohospodářské sítě, případně ochranná pásma vodohospodářských staveb, které jsou v majetku města Třeboně a v provozování firmy Městská Vodohospodářská s.r.o. se sídlem Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň. Společnost ČEVAK je na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené s firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. oprávněna k vydávání stanovisek k investiční činnosti stavebníků.

Projektová dokumentace řeší stavbu nové plynovodní přípojky pro objekt školní jídelny a KKC Roháč na parc. č. 729 v Třeboni. Stávající plynovodní přípojka bude zrušena a demontována.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené s firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. společnost ČEVAK a.s. – **Kodada Čestmír tel. 606 913 111, cestmir.kodada@cevak.cz** (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální boční odstup 0,6m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem**. Písemný zápis provede Městská Vodohospodářská s.r.o. – **František Bílek, tel.: 601 102 247**.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- V případě umístění pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korytek.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřipustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. – **František Bílek, tel.: 601 102 247**.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Zdeňka Šobrová
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Situace, projektová dokumentace

Na vědomí: Městská Vodohospodářská s.r.o., Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS v České Budějovice
oddíl B, vložka 657 (118)

