

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce:

Kontaktní osoba:

Město Třeboň

Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

00 247 618

CZ 00 247 618

Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

Milan Jáchim, referent odboru rozvoje a investic,

e-mail: milan.jachim@mesto-trebon.cz, tel.: 384 342 142**Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2**

Zadavatel Vám v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k níže uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce.

„Plynová kotelna školní jídelny a KKC Roháč“**Dotaz č. 1:**

Zadavatel požaduje záruku na dílo v délce 60 měsíců. Veřejná zakázka obsahuje dodávky a montáže technologických zařízení, kdy výrobce těchto zařízení podmiňuje její dodržení uzavřením servisní smlouvy. Bude tuto smlouvu uzavírat zadavatel, nebo zhotovitel?

Odpověď:

Pokud dodavatel nebo výrobce bude na některé části díla poskytovat kratší záruční dobu než jaká je uvedena v zadávací dokumentaci, tak tuto záruku doplní a specifikuje ve Smlouvě o dílo, Oddíl XIV. Záruka za dílo – Odpovědnost za vady, odst. 1 vložením textu:

Pokud na některé části díla (vhodné uvést příklady např. plynový kotel, boiler, vodovodní baterie atd..) je výrobcem nebo dodavatelem poskytována kratší záruční doba, sjednává se tímto na tyto části díla záruka v délce ... měsíců plynoucí od doby předání díla bez vad. K takovým to věcem – částem díla, zhotovitel předá objednateli příslušné záruční listy.

Dotaz č. 2:

Projektová dokumentace neřeší zabezpečení zdroje tepla v souladu s ČSN 060310 Z1 z 1/2015. Má zabezpečení dle ČSN 060310 Z1 být součástí dodávky VŘ a obsaženo v nabídkové ceně?

Odpověď:

Zabezpečení zdroje tepla dle uvedené ČSN je uvedeno v projektové dokumentaci a výkazu výměr v části MaR.

Dotaz č. 3:

Bude otevírání obálek přístupné zástupcům dodavatelů, kteří do VŘ podali nabídku?

Odpověď:

Otevírání obálek bude neveřejné. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona.

Tato změna zadávací dokumentace je uveřejněna na internetových stránkách města Třeboň v rubrice Veřejné zakázky na profilu zadavatele ve složce Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace veřejné zakázky „Sportovní hala Třeboň – výměna osvětlení hrací plochy“.

S pozdravem

Ing. Pavel Hajna
vedoucí odboru rozvoje a investic

V Třeboni, dne 31.07.2017