

Rozvaděč RW:

Stávající třířadý rozvaděč
Plastový zapuštěný
Krytí IP30. Ochrana automatickým odpojením TN-S

Do rozvaděče doplnit proudový chránič s nadproudou ochranou 16A/30mA

NAPĚTÍ : 400/230V, 50Hz
OCHRANA : automatickým odpojením od zdroje TN-S

J.Hradec s.r.o.
Jarošovská 753/II
Jindřichův Hradec
tel.: 384 371 021
www.jpsjh.cz
e-mail:
spulak@jpsjh.cz

Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
Registr. v ČKAIT č. 0100074

Kreslil: Ing. Ivana Skalíková
Kontrola: Ing. Milan Špulák

Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY PRŮCHODU A NÁDVOŘÍ ČP. 1 a 2/I, TŘEBOŇ

Investor: Město Třeboň
Obec: Třeboň
Stupeň PD: pro provedení stavby

Obsah: ÚPRAVA ROZVADĚČE RW

Datum: VIII.2017	Arch. č.: 17056	Měřítko:	Formát : A4

č.výkresu: E-4
č.paré: