

LEGENDA


- > SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
LEŽATÁ – PVC SN4
- >> SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ČISTÁ
LEŽATÁ – PVC SN4
- > DEŠŤOVÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ
LEŽATÁ – PVC SN4

POZNÁMKA

MIN. SPÁD PŘIPOJOVACÍCH POTR. SPLAŠK. KANALIZACE – 3‰
MIN. SPÁD DEŠŤ. KANALIZACE A SPLAŠKOVÉ ČISTÉ KAN. – 1‰
MIN. SPÁD SPLAŠKOVÉ ČISTÉ KAN. – 2‰
VŠSKOVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ DLE PODELNÝCH ŘEZŮ
GRAFICKY JSOU ZPRACOVÁNY POUZE HLAVNÍ PÁTEŘNÍ TRASY
VEDELEJŠÍ TRASY JSOU ZAPOJENY DO TĚCHTO HLAVNÍCH TRAS
H.L. ULOŽENÍ PATNÍCH KOLEN TĚCHTO VEDL. TRAS JE 650 MM OD PODLAHY
S VÝJÍMKOU TRAS ODVADĚJÍCÍ VODU ZE ŽLABŮ (POL. S2.4, S2.5)
A TRAS JEJICHŽ PATNÍ KOLENA JSOU NAD KALICHY PATEK (POL. S5.2.1, 5.5.1, 6.4)
KDE BUDOU PATNÍ KOLENA ULOŽENA 500 MM OD ±0,000

- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

Vedoucí atelieru : ING. VLADIMÍR ŽÁK	HIP : MICHAL TOMÁŠEK
---	-------------------------



Vypracoval : ING. JAROSLAV KOVÁŘ	Zodpovědný projektant : ING. JAROSLAV KOVÁŘ	ing. JAROSLAV KOVÁŘ IČO 461 83 191 projektová činnost Lipová 781, 675 31 Jemnice tel. 721871958, mob. 31projekt@seznam.cz
Investor : MĚSTO TŘEBONĚ PALACKÉHO NÁM. 46/II, 379 01, TŘEBONĚ	Akce : ZIMNÍ STADION TŘEBONĚ	Místo: TŘEBONĚ
	Díl : D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU	Číslo výk.: Část : D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
	Obsah : ZI - KANALIZACE - PODÉLNÉ ŘEZY II	Počet A4 : 2
		Měřítko : 1:100
		D.1.4.1.8