

PŘÍLOHA P1

TABULKA PŮSOBNÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Číslo místnosti	Účel	AA – Teplota okolí	AB – Atmosférické podmínky	AC – Nadmořská výška	AD – Výskyt vody	AE – Výskyt těles	AF – Výskyt koroze	AG – Mechanické namáhání	AH – Víbrace	AK – Výskyt rostlinstva	AL – Výskyt živočichů	AM – Elektromagnetické působení	AN – Sluneční záření	AP – Seismické účinky	AQ – Bouřková činnost	AR – Pohyb vzduchu	AS – Větr	BA – Schopnost osob	BC – Dotyk osob s potenciálem	BD – Podmínky úniku	BE – Povaha látek – skladovaných	CA – Stavební materiály	CB – konstrukce budovy
1.NP																							
1NP01,1NP02	Chodba	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
1NP03,1NP04, 1NP07,1NP08, 1NP12,1NP23, 1NP24,1NP25	Šatna	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
1NP06,1NP10, 1NP13,1NP16, 1NP22,1NP26	Umývárna, sprcha	AA5	AB5	AC1	AD*	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
1NP05,1NP09, 1NP14,1NP15, 1NP27	WC	AA5	AB5	AC1	AD*	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
1NP17,1NP20	Pokladna, kancelář	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
1NP11,1NP28, 1NP43	Sklad, sušící tunel	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
1NP18	Úklidová komora	AA5	AB5	AC1	AD*	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
1NP29	Rolba	AA5	AB5	AC1	AD2	AE2	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
1NP32,1NP33	Strojovna	AA5	AB5	AC1	AD2	AE2	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
1NP31,1NP36, 1NP37	Rozvodna, trafostanice	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA4	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1
1NP35	Ledová plocha	AA5	AB5	AC1	AD2	AE2	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
1NP34,1NP44	Ochoz ledové plochy	AA5	AB5	AC1	AD2	AE2	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
1NP30	Dílna, brusárna	AA5	AB5	AC1	AD1	AE2	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
1NP38,1NP39, 1NP45	Střídačka, průchod	AA5	AB5	AC1	AD2	AE2	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
1NP40,1NP41, 1NP42	Trestná lavice, časomíra	AA5	AB5	AC1	AD2	AE2	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1

PŘÍLOHA P1

TABULKA PŮSOBNÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Číslo místnosti	Účel	AA – Teplota okolí	AB – Atmosférické podmínky	AC – Nadmořská výška	AD – Výskyt vody	AE – Výskyt těles	AF – Výskyt koroze	AG – Mechanické namáhání	AH – Vibrace	AK – Výskyt rostlinstva	AL – Výskyt živočichů	AM – Elektromagnetické působení	AN – Sluneční záření	AP – Seismické účinky	AQ – Bouřková činnost	AR – Pohyb vzduchu	AS – Větr	BA – Schopnost osob	BC – Dotyk osob s potenciálem	BD – Podmínky úniku	BE – Povaha látek – skaldovaných	CA – Stavební materiály	CB – konstrukce budovy
1NP19	Výtahová šachta	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA4	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1
1NP21	Rozhodčí, trenéři	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
2.NP																							
2NP02	Tribuna zimního stadionu	AA5	AB5	AC1	AD2	AE2	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
2NP12	Ochoz u hlediště	AA5	AB5	AC1	AD2	AE2	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
2NP01	Bufet	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
2NP11	Výtahová šachta	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA4	BC3	BD1	BE1	CA1	CB1
2NP09	Sklad	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
2NP04,2NP05, 2NP07	WC	AA5	AB5	AC1	AD*	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
2NP08	Úklid	AA5	AB5	AC1	AD*	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
2NP06	Šatna	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
2NP03	Chodba	AA5	AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
2NP10	Terasa	AA5	AB8	AC1	AD2	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN2	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
-	Střecha	AA5	AB8	AC1	AD2	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1	AL1	AM1	AN2	AP1	AQ1	AR1	AS1	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1

Poznámky: * AD-výskyt vody - umývací prostory dle ČSN 332130 ed.2 ohraničený půdorysem zařizovacího předmětu

SOUPIS ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ:

Číslo místnosti	Účel	Stanovení prostoru
1.NP		
1NP01,1NP02	Chodba	Prostory NORMÁLNÍ
1NP03,1NP04, 1NP07,1NP08, 1NP12,1NP23, 1NP24,1NP25	Šatna	
1NP17,1NP20	Pokladna, kancelář	
1NP06,1NP10, 1NP13,1NP16, 1NP22,1NP26	Umývárna, sprcha	Umývací prostor dle ČSN 332130 ed.2, ohraničený půdorysem zařizovacího předmětu, ostatní prostory normální
1NP05,1NP09, 1NP14,1NP15, 1NP27	WC	
1NP11,1NP28, 1NP43	Sklad, sušící tunel	
1NP18	Úklidová komora	
1NP30	Dílna, brusárna	
1NP21	Rozhodčí, trenéři	Prostory zvlášť nebezpečné
1NP29	Rolba	
1NP32,1NP33	Strojovna	
1NP35	Ledová plocha	
1NP34,1NP44	Ochoz ledové plochy	
1NP38,1NP39, 1NP45	Střídačka, průchod	
1NP40,1NP41, 1NP42	Trestná lavice, časomíra	
1NP19	Výtahová šachta	Prostory s přístupem poučených osob
1NP31,1NP36, 1NP37	Rozvodna, trafostanice	

SOUPIS ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ:

Číslo místnosti	Účel	Stanovení prostoru
2.NP		
2NP01	Bufet	Prostory NORMÁLNÍ
2NP09	Skład	
2NP06	Šatna	
2NP03	Chodba	
2NP04,2NP05, 2NP07	WC	Umývací prostor dle ČSN 332130 ed.2, ohraničený půdorysem zařizovacího předmětu, ostatní prostory normální
2NP08	Úklid	
2NP02	Tribuna zimního stadionu	Prostory zvlášť nebezpečné
2NP10	Terasa	
2NP12	Ochoz u hladiště	
-	Střecha	
2NP11	Výtahová šachta	Prostory s přístupem poučených osob