

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

v zadávacím řízení

„Zimní stadion Třeboň“

ZADAVATEL: Město Třeboň
Sídlem: Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
Zastoupený: Mgr. Terezie Jenisová, starostka
IČ: 00247618

V Třeboni dne 10. 05. 2018

Vážení,

zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „**Zimní stadion Třeboň**“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem [Z2018-012644](#) (dále jen „veřejná zakázka“).

Znění žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V PD_1. část a PD_2. část je vyprojektován rozváděcí kanál potrubního roštu z materiálu PP-R d25x2,3 SDR 11S pro teplonosnou látku v 1/3 zabetonované ledové plochy. Je zvykem projektovat přístupný rozvodový kanál na okraji ledové plochy z důvodu možnosti oprav této nejvíce rizikové části. Pokud zvolí projektant variantu nepřístupného rozváděcího kanálu v 1/3 zabetonované ledové plochy, tak je také povinen z důvodu větší životnosti, než přes délku záruční doby ledové plochy a na základě výběru pro zadavatele nejvýhodnější cenové nabídky při dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, v němž je uvedeno, že zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, stanovit v D-1-4-7_PS01_Chlazení ledové plochy v dokumentu D-1-4-7-01 Technická zpráva odst. 3.11 Technické nároky na provedení technologický postup zabetonovaných spojů v rozváděcím kanále a kolen 90° na krajích potrubního roštu ledové plochy (např. postup svařování plastů vsuvek (nyplů) dle výkresu D-1-4-7-10 Rozvod vrtání R/S plochy – detail a následné napojení plastového potrubí do elektrovsuvek a elektrokolen 90° apod.). Tento popis zásadně ovlivňuje profesionální standardy a cenovou hladinu zakázky.

DOTAZ 01: Z důvodu dodržování zásady transparentnosti, rovného zacházení pro všechny uchazeče - jediného cenového kritéria „Ekonomická výhodnost nabídky – Nejnižší nabídková cena Veřejné soutěže“ v Zadávací dokumentaci dle bodu 6. Způsob hodnocení nabídek požadujeme dopracovat projektovou dokumentaci technologie chlazení a po dopracování PD prodloužit termín odevzdání o nezbytnou dobu dle zákona VZ.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že projektová dokumentace na Zimní stadion Třeboň, část chlazení je vypracována ve stupni pro provedení stavby a výběr zhotovitele jasně definuje technické řešení a použité technologie. Zadavatel uvádí, že s ohledem na veřejnou zakázku nemůže více předmět plnění definovat.

Definování technologického postupu je buď součástí výrobní projektové dokumentace, kterou investor může po dodavateli technologie požadovat, nebo jsou postupy exaktně definovány v podkladech daného výrobce.

Zadavatel uvádí, že je přesvědčen, že v dnešní době je naopak zvykem volit systém se zabetonovaným rozvodným kanálem, přičemž není nijak dotčena životnost ledové plochy jako celku. Instalace jak v České republice, tak v zahraničí jsou toho důkazem.

Zadavatel dále uvádí, že jím stanovený postup je zcela transparentní a rovný. Zásada transparentnosti spočívá v zajištění odpovídajícího stupně zveřejnění, kdy každý potencionální účastník má volný přístup k zadávacím podmínkám (což zadavatel umožňuje) a v zajištění možnosti kontroly postupu zadávacího řízení, kdy zadavatel vede o zadávacím řízení dokumentaci a jeho kroky jsou přezkoumatelné, kontrolovatelné a přehledné (i toto zadavatel dodržuje).

Zadavatel svým postupem neporušuje ani zásadu rovného zacházení, jelikož se všemi účastníky je zacházeno stejně rovně a všichni účastníci mají stejnou možnost podat nabídku, žádat o vysvětlení zadávací dokumentace, jsou jim poskytovány stejné informace, atd.

S pozdravem

Mgr. Ivana Šilhanová
Vyšovatka 11, 383 01 BUK
IČ: 764 98 629


Mgr. Ivana Šilhanová
Administrátor veřejné zakázky