



Třeboň

Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
Česká republika

IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
www.mesto-trebon.cz

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

tel: +420 384 342 171, fax: +420 384 342 127
e-mail: bohuslava.hrneckova@mesto-trebon.cz

AS PROJECT CZ s. r. o.
U Prostředního mlýna 128
393 01 PELHŘIMOV

Váš dopis zn.:
Ze dne: 14.06.2017
Naše č. j.: METR 7755/2017-250 HrBo

Vyřizuje: Ing. Kněžínková, Ing. Fliegelová, Ing. Janečková,
RNDr. Vojtěchová, Hrnecková

Datum: 27.06.2017

Vyjádření a předběžná informace k projektové dokumentaci pro stavbu „Zimní stadion Třeboň“ na parc. č. 1085/1, 1085/5, 1098/1, 1098/5, 1098/4, 1095/2, 1085/4 a 1087/4“

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, obdržel od AS PROJECT CZ s. r. o., U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov žádost o vyjádření a předběžnou informaci k projektové dokumentaci pro stavbu „Zimní stadion Třeboň“. Investorem stavby je Město Třeboň. Předloženou projektovou dokumentaci vypracoval AS PROJECT CZ s. r. o., U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov. Jedná se o novostavbu. Zimní stadion bude sloužit pro sportování hokejistů vč. zázemí. Současně v objektu bude zázemí pro hokejové fanoušky s občerstvením formou bufetu.

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy životního prostředí, vydává k předloženému záměru toto

vyjádření a předběžnou informaci:

- Podle § 79 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:**
Z hlediska nakládání s odpady souhlasíme s řešením uvedeným v předložené projektové dokumentaci.
- Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:**
Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem vydá vodoprávní úřad ke stavebnímu záměru závazné stanovisko podle § 104 odst. 9 vodního zákona.
- Podle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:**
Příslušným orgánem k vydání stanoviska je na území CHKO Třeboňsko Agentura ochrany přírody a krajiny - regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, Třeboň.
Podle § 76 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Výše uvedený záměr je v kolizi s dřevinami rostoucími v zájmovém území.
Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí vydal dne 17.01.2017 pod METR 802/2017 OP246 – 29FIVa rozhodnutí – povolení ke kácení dřevin dotčených výše uvedeným záměrem, jehož podmínky je nutné dodržet. Jedná se o tyto dřeviny (obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí):

č. druh dřevin	obvod kmene	ks	parc. č.	kat. území
① javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	74 cm	1	1085/1	Třeboň
② bříza bradavičnatá (<i>Betula pendula</i>)	117 cm	1	1085/1	Třeboň
③ javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	111 cm	1	1085/1	Třeboň
④ javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	72 cm	1	1085/1	Třeboň

⑤ bříza bradavičnatá (<i>Betula pendula</i>)	106 cm	1	1085/1	Třeboň
⑥ bříza bradavičnatá (<i>Betula pendula</i>)	93 cm	1	1085/1	Třeboň
⑦ bříza bradavičnatá (<i>Betula pendula</i>)	94 cm	1	1085/1	Třeboň
⑧ javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	80 cm	1	1085/1	Třeboň
⑨ bříza bradavičnatá (<i>Betula pendula</i>)	44 cm	1	1085/1	Třeboň
⑩ bříza bradavičnatá (<i>Betula pendula</i>)	117 cm	1	1085/1	Třeboň

Součástí tohoto rozhodnutí bylo i předepsání náhradní výsadby.

Požadujeme doplnit do PD samostatný projekt sadových úprav, který bude zahrnovat specifikaci kácených dřevin, vč. správných dendrometrických údajů (obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí). Specifikaci náhradních výsadeb převzatou z výše uvedeného rozhodnutí (včetně udání velikosti sadebního materiálu, výsadbových jam, atd.).

Nesouhlasíme, z důvodu poškození stromů, s návrhem přípojky sdělovacího vedení přes pozemek 1085/5 k. ú. Třeboň, která je navržena v blízkosti stromořadí bříz bílých. Připomínáme nutnost při návrhu staveb respektovat normu **ČSN 839061** (Technologie vegetačních úprav v krajině, Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Tuto normu je nutné uplatnit u veškerých dřevin rostoucích nejenom v zájmovém území stavby, ale i v souvislosti se stavbami navazujícími např. nové technické infrastruktury. Požadujeme okótovat vzdálenosti dřevin rostoucích v zájmovém území od nově navržených staveb v blízkosti stromů.

Upravenou PD požadujeme znovu předložit k posouzení.

4. Podle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

Z předložené dokumentace je zřejmé, že výše uvedenou stavbou nebudou dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu dle § 1 odst. 2. a 3. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“). Z hlediska zájmů chráněných dle tohoto zákona nemá proto orgán ochrany zemědělského půdního fondu k realizaci této stavby žádné připomínky.

5. Podle § 48 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.

6. Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

Podle předložené projektové dokumentace nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně ovzduší, proto bez připomínek.

Toto vyjádření není správním rozhodnutím ani souhlasem nebo povolením vydaným podle zvláštních předpisů.

Upozornění: Nedílnou součástí tohoto stanoviska jsou výkresy a jiné doklady uvedené v příloze a opatřené razítkem Městského úřadu Třeboň.

Vyjádření je od počátku neplatné, pokud bylo vydáno na základě údajů nepravdivých, neúplných, zkreslených nebo žadatelem zatajených.

S pozdravem

(otisk úředního razítka)

Ing. Jaroslav Fliegel
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Třeboň

Příloha: 1x dokumentace

Na vědomí: MěÚ Třeboň, odbor ÚPaSŘ

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **204010_001828**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 13.07.2017 v 11:44:05. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 13.07.2017 10:36:07. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **21 4E 4A**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Jaroslav Fliegel, vedoucí OŽP, Město Třeboň, 203, Město Třeboň [IČ 00247618]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Pelhřimov**

Česká pošta, s.p. dne 13.07.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

DAGMAR TUNKLOVÁ

Otisk úředního razítka:



98497120-9296-170713114355

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 21 4E 4A, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.