

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava
IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

AS PROJECT CZ s.r.o

U Prostředního mlýna 128
393 01 Pelhřimov

Vaše žádost ze dne, značka:
15.06.2017

Naše značka:
109170041
(P17_41)

Vyřizuje:
Ing Lenka Marečková

Telč dne:
15.06.2017

Věc: Zimní stadion Třeboň

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: k.ú. Třeboň par.č. 1085/1 a 1085/5
Stavebník: Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň
Projektant: AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov
Č. zakázky: 903/16 Datum: březen 2017

Předmětem předložené dokumentace je novostavba zimního stadionu v Třeboni, které se nachází v blízkosti fotbalového hřiště a sportovní haly. Zimní stadion je vybaven zázemím pro hokejisty a bruslaře při veřejném bruslení, zázemím pro hokejové fanoušky s tribunou, kanceláří a s místem pro občerstvení-bufet bez přípravy jídel. Před objektem se nachází stávající parkoviště, které není předmětem přeložené projektové dokumentace.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

Plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb.:


Veškeré vstupy do 1.NP (pro veřejnost) odpovídají požadavkům vyhlášky. U hlavního vstupu vedle schodiště je umístěn výtah, který bezbariérově spojuje 1.NP a 2.NP. Hygienická zázemí pro veřejnost (u tribun pro diváky a u bufetu) jsou vždy vybavena dvěma kabinami pro imobilní (v oddělení ženy, muži). U hygienických zázemí pro sportovce (bruslaře) není uvažováno se speciálními požadavky pro imobilní tedy tzn. sledge hokejisty. Dispozice šaten byla se zástupci sledge hokeje konzultována a velikost sociálního zázemí šaten byla podle jejich doporučení upravena. Na tribuně je vyhrazeno 5 míst pro vozíky. Vybavení objektu pro zrakově a sluchově postižené budou odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb.

Na přilehlém parkovišti jsou vyhrazená stání pro imobilní a to v celkovém počtu 3 stání. Kolem zpevněných ploch (chodníků) jsou vytvořeny vodící linie pro zrakově postižené a to formou zvýšených obrubníků.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.


ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT

Ing Lenka Marečková, Odborný konzultant
Adr. střediska: , 393 01 Pelhřimov
, lenka.mareckova1@gmail.com

-108-