

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

v zadávacím řízení

„Zimní stadion Třeboň“

ZADAVATEL: Město Třeboň
Sídlem: Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
Zastoupený: Mgr. Terezie Jenisová, starostka
IČ: 00247618

V Třeboni dne 18. 05. 2018

Vážený,

zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „**Zimní stadion Třeboň**“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem [Z2018-012644](#) (dále jen „veřejná zakázka“).

Znění žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ve vysvětlení k dotazu uchazeče č. 4 zadavatel uvádí:

„Na základě požadavku investora bude použita stávající výsledková tabule z venkovní ledové plochy, ale ovládací zařízení bude dodáno nové s tím, že bude ovládat stávající výsledkovou tabuli a v budoucnu nový scoreboard.“

Komentář k obdržené odpovědi zadavatele na dotaz č. 4:

Dnešním trendem, i vzhledem k velmi příznivému cenovému vývoji technologií, je pořizování multimediálních výsledkových servisů, které umožňují na dodané tabuli zobrazovat plně barevné informace časomíry v současné kombinaci s multimédií – obrazem, videem, fotografiemi, fotografickými soupiskami...umožňují zkrátka v jediném okamžiku zobrazit současně jak herní údaje scoreboardu (čas, stav, vyloučení apod.) tak multimediální obsah ve formě videa, nebo obrazu. To vše je řízeno a ovládáno jedním člověkem, jedním zařízením, z jednoho místa, tudíž docházení k rozšíření možností sportoviště bez nutnosti navýšení počtu obsluhy. Tyto systémy jsou připraveny k odbavení všech halových i venkovních sportů.

- K Vašemu vysvětlení lze tedy pouze konstatovat, že vysoutěží-li zadavatel novou ovládací konzoli ke konkrétní, tedy **původní** výsledkové tabuli starého typu, **nebude v budoucnu tato konzole schopna ovládat nový, moderní a především multimediální scoreboard (který se dnes stává již standardem)** a pokud ano, tak pouze v případě, že zadavatel nový scoreboard zakoupí od stejného výrobce. Pak ovšem nerozumíme tomu, proč zadavatel přímo neuvede konkrétné údaje a parametry stávajícího ovládacího zařízení, které plánuje obměnit, což by vše ulehčilo a urychlilo.

- Dále i přes vysvětlení stále příliš nechápeme rozhodnutí zadavatele soutěžit související a běžně nedělitelné systémy scoreboardů a jejich řízení odděleně. Tedy nyní soutěžit ovládací část a až po té část zobrazovací. Z vlastních bohatých zkušeností víme, že tato cesta nepřinese Městu Třeboň a zejména pak budoucím uživatelům Vašeho krásného, nového Zimního stadionu ani úsporu veřejných prostředků a bohužel také ani řešení odpovídající současným požadavkům na zobrazovací zařízení a scorebardy.

Dotaz č. 1

Prvním dotazem bychom rádi navázali na předchozí komentáře. Naše otázka tedy zní zda zadavatel nezhodnotí dodatečně úplné vyjmutí systému řízení scoreboardu z této zakázky „Zimní stadion Třeboň“ a nevyhlásí na systém scoreboardu a řízení nové výběrové řízení?

Dotaz č. 2

Jak zajistí zadavatel rovné a zejména nediskriminační podmínky v duchu § 6 zákona o ZVZ 134/2016 Sb. v avizované Veřejné soutěži na dodavatele Výsledkové tabule (scoreboardu), když v této veřejné zakázce soutěží konkrétní ovládací systém ke konkrétní typové řadě výsledkové tabule konkrétního výrobce? Domníváme se, že tento fakt v budoucnu výrazně omezí počet možných nabídek a žádoucí konkurenční prostředí s možností získání skutečně nejvýhodnější nabídky! Zejména se pak zadavatel de-facto zřídá možnosti vysoutěžit moderní multimediální systém, **tedy systém, který bude v budoucnu schopen uspokojit aktuální potřeby, trendy a požadavky širokého spektra uživatelů Zimního stadionu.**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel k oběma výše uvedeným dotazům uvádí, že vyjmul systém řízení scoreboardu ze zadávacího řízení, respektive není předmět veřejné zakázky a dle toho byl upraven i položkový výkaz výměr, kdy došlo k odstranění dílu M22-SB AV Scoreboard systém, list SO01 D.1.4.6. Pol.

Upravený položkový výkaz výměr tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace „Výkaz výměr - uprava20180518 - aktual - 01“.

Zadavatel uvádí, že systém scoreboardu bude předmětem nového zadávacího řízení, které bude vyhlášeno v souladu se ZVZ nebo v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek (dle předpokládané hodnoty veřejné zakázky).

Znění žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Výkaz výměr v části SO01 D.1.1, Díl M43 Montáže ocelových konstrukcí, položka 224 Krytina střech šroubovaná tl. 1,0 mm, 15,29 kg/m2.

Pro tuto položku není nikde uvedena bližší specifikace. Je možno přesně definovat stálé a nahodilé zatížení na střešní plášť včetně užitečného zatížení zespodu plechu, aby bylo možno navrhnout vhodný typ trapézového plechu? Jaké jsou požadavky na odstín trapézového plechu zespodu a typ povrchové úpravy (případně definovat prostředí dle ČSN EN např.: C2, C3 nebo C4)? Rozumíme správně, že je vyžadována požární odolnost R 15 min. na ocelovou nosnou konstrukci střechy (příhradové vazníky), ale není vyžadována pro trapézový plech a střešní plášť?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Jedná se o trapézový plech 250/160/1 mm (pozitivně uložený), vždy položený jako spojitý nosník přes dvě pole, pozinkovaný plech s lakovanou spodní stranou dle RAL Clasic , hmotnost 16,0 kg/m² - viz příložený položkový výkaz výměr „Vykaz vymer - uprava20180518 - aktual - 01“.

Znění žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Výkaz výměr v části SO01 D.1.1, jsme nikde nenašli položky pro ozn. 09 FASÁDNÍ KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PÁSKY V CIHLOVĚ HNĚDÉM ODSÍNU viz výkres pohledů D.01.01.09.

Prosíme o bližší specifikaci parametrů pro uvažovaný obklad a rozměry. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Keramické obkladové pásky jsou součástí položky č.36, list VV SO01 D.1.1. Pol, specifikace obkladu je obsažena v D.01.01.18 Podrobná materiálová specifikace, str.17.

Znění žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Výkaz výměr v části SO01 D.1.1, Díl 712 Povlakové krytiny, položka 108 Zelená střecha, extenzivní zeleň, pouze substrát s výsevem.

Požadovaná výška substrátu 5 cm je dle dodavatelů zelených střech nedostatečná. Pokud v této položce máme nacenit jen substrát a výsev, kde najdeme položky pro podkladní vrstvy zelené střechy (separační textilie, nopový drenážní panel, textilie filtrační)? Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel uvádí, že došlo k úpravě položkového výkazu výměr. Upravený položkový výkaz výměr tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace „Vykaz vymer - uprava20180518 - aktual - 01“.

Znění žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Dle technické zprávy VZT i specifikace by pro zař. 5.01 odvlhčovací nástěnné jednotky, by měl být odvlhčovací výkon 48 l/hod. Dle nás je tam chyba a mělo by to být 48 l/ **24** hod. Prosíme o vyjádření.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel uvádí, že došlo k chybnému uvedení specifikace, kdy správně je 48 l/ 24 hod.

Znění žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Výkaz výměr v části SO01 D.1.1a Vybavení místností, Díl 768A Vybavení místností, položka 28 orientační systém, oceněno paušálně fixní cenou.

Prosíme o bližší specifikaci a počty požadovaných výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Tímto prosíme zadavatele o vysvětlení dotazů, doplnění do výkazu výměr a tomu odpovídající prodloužení termínu odevzdání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Zadavatel uvádí, že účastník ocení tuto položku fixní cenou – 18 985,40 Kč bez DPH.

Znění žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

V PD „Výkazu výměr – rev.3_Rev CHL. xls“ v části SO01 D.1.2, Díl M43, jsme při oceňování jednotlivých položek zjistili, že nesouhlasí výměra v položce J11 s výkresovou dokumentací. V položce je uvedeno 975 kg, dle našich výpočtů by toto číslo mělo být 9750 kg, tedy 10ti násobně vyšší. V tomto případě by se jednalo o značný rozdíl v ceně u této položky. Prosíme o vysvětlení a překontrolování výpočtů v Díle M43.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Zadavatel uvádí, že došlo k úpravě položkového výkazu výměr, konkrétně o navýšení hmotnosti ocelové konstrukce v SO01 D.1.2. Pol. Upravený položkový výkaz výměr tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace „Výkaz vymer - uprava20180518 - aktual – 01“.

Znění žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Žádáme zadavatele o vysvětlení požadavku na výsledkovou tabuli (scoreboard). V projektové dokumentaci v D-1-4_Technika_prostředí_staveb část D-1-4-06_EL_slabo je v technické zprávě v bodě 6.3. Sestava systému vizualizace – informační tabule dáno: „Požadavky na funkci vlastního zařízení světelné tabule, jejího ovládacího panelu a případných doplňků systému budou upřesněny v rámci dalšího stupně dokumentace zástupci uživatele/ investora“, což je v rozporu s VYSVĚTLENÍM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3, kde v bodě 4. je uvedeno, že ovládací zařízení bude dodáno nové, ale není k němu potřebná specifikace ani dokumentace, takže ho není možné ocenit. Proto z důvodu transparentnosti a rovného zacházení pro všechny uchazeče požadujeme o doplnění/ dopracování dokumentace na ovládací panel a tomu odpovídající prodloužení termínu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Zadavatel uvádí, že vyjmul systém řízení scoreboardu ze zadávacího řízení, respektive není předmět veřejné zakázky a dle toho byl upraven i položkový výkaz výměr, kdy došlo k odstranění dílu M22-SB AV Scoreboard systém, list SO01 D.1.4.6. Pol.

Upravený položkový výkaz výměr tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace „Výkaz vymer - uprava20180518 - aktual – 01“.

Znění žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 15.5.2018 (odesláno 21:54 hod.) na dotaz 01 je uvedeno: Zadavatel jako přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje účastníkům upravený položkový výkaz výměr „Vykaz vymer - rev.3_rev CHL“, kde je specifikováno množství u požadované části výkazu. Žádost o toto vysvětlení byla odeslána 10.5.2018 (odesláno 19:14 hod.) Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní úpravu rozpočtu, na kterém zájemci o účast VZ nemohli od vyhlášení VZ pracovat a zadavatel ve vysvětlení zadávací dokumentace doplňuje zadávací dokumentaci, tak by měl zadavatel v tomto případě prodlužovat lhůtu pro podání nabídek, aby nezvýhodňoval zájemce o účast ve VZ, kteří spolupracovali na PD.

DOTAZ 01: Bude zadavatel v tomto případě zásadního doplnění zadávací dokumentace prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Zadavatel na základě výše uvedeného stanovuje nový termín konce lhůty pro podání nabídek a termín otevírání obálek následujícím způsobem:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek:

Datum: 01. 06. 2018 Hodina: 08:30 hodin

Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne dne 01. 06. 2018 od 08:31 hodin, na adrese sídla zadavatele, Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň.

Příloha: Upravený položkový výkaz výměr „Vykaz vymer - uprava20180518 - aktual - 01“

S pozdravem

Mgr. Ivana Šilhanová
Vyševatka 11, 383 01 BUK
IČ: 764 98 629

Mgr. Ivana Šilhanová
Administrátor veřejné zakázky