



# VÝKRES TVARU ZÁKLADŮ

## PŮDORYS

MĚŘITKO: 1:50



ŘEZ 1-1  
MĚŘÍTKO: 1:50



## POPIS KONSTRUKCÍ ZÁKLADŮ

ZD010x	ŽLB. MONOLITICKÁ ZÁKLADOVÁ DESKA TL. 300 mm, BETON C25/30 XC4 XA2, VÝZTUŽ 10 505 (R).
PD010x	ŽLB. MONOLITICKÉ ZÁKLADOVÉ PASY, BETON C25/30 XC4 XA2, VÝZTUŽ 10 505 (R).
RS0x	ŽLB. MONOLITICKÉ REVZNÍ ŠACHTY, BETON C25/30 XC4 XA2, VÝZTUŽ 10 505 (R).
OP010x	ŽLB. MONOLITICKÁ OPEVNĚNÁ STĚNA, BETON C25/30 XC4 XD1 XF2 XA2, VÝZTUŽ 10 505 (R), MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (předběžně) 120 kg/m <sup>3</sup> .
KS010x	KOTVENÍ NAVAZUJÍCÍCH ŽLB. MONOLITICKÝCH STĚN, VÝZTUŽ 10 505 (R), DLE VÝZTUŽE NEVAZUJÍCÍCH PRVKŮ, MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (předběžně) 30 kg/ks
KS010x	KOTVENÍ NAVAZUJÍCÍCH ŽLB. MONOLITICKÝCH STĚN, VÝZTUŽ 10 505 (R), DLE VÝZTUŽE NEVAZUJÍCÍCH PRVKŮ, MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE (předběžně) 40 kg/m
SMPxx	SKUPINA MIKROPILOT PODPORUJÍCÍCH NOVÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
SMPsxx	SKUPINA MIKROPILOT PODPORUJÍCÍCH STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

## POZNÁMKA

- PODOBNÝ NÁVRH DIMENZÍ A ROZMÍSTĚNÍ MIKROPILOT JE PŘEDMĚTEM DODATELSKÉ DOKUMENTACE VYBRANÉ SPECIALIZOVANÉ FIRMY
- ROZMĚRY ROZDĚLČNÝCH PATEK SE MŮŽOU V ZÁVISLOSTI NA ROZMĚRECH A ROZMÍSTĚNÍ MIKROPILOT ZMĚNIT
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MIKROPILOTOVÉHO ZALOŽENÍ BUDE PŘED ZAPOČETÍ PRACÍ NAŠÍ KANCELÁŘ PŘEDLOŽENA K OSOUDU JINÉ
- PŘED ZAPOČETÍ PRACÍ BUDE PROVEDEN PRŮZKUM STÁVAJÍCÍCH ZAKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ A BUDE OVĚŘENO ZDA NAVRŽENÉ ÚPRAVY NEJSOU V ROZPORU SE STÁVAJÍCÍM STAVEM

ZAKALOVÁ DESKA, DOJEZD VÝTAHU A REVIZNÍ ŠACHTY JSOU NAVRŽENY JAKO TZV. "BILÁ VANA". VEŠKERÉ PRACOVNÍ SPÁRY (BETONOVÉ ŠPÁRY, NÁVZÁSTOJ OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ ATD.) V ZAKALOVÉ DESCE, STĚNÁCH 1.PP A PRACOVNÍ SPÁRY MEZI ZAKALOVOU DESKOU A NÁVZÁSTOJÍ STĚNAMI BUDOVY PROVEDENÝ JAKO VODOTĚSNÉ. VODOTĚSNOST BUDY ZAJISTĚNÁ TĚSNICÍ PLECHY V PRACOVNÍCH SPÁRÁCH S DOPLNĚNÍ O INJEKČNÍ HODIČKY PRO MOŽNOST DODATEČNÉ INJEKCE. VE STĚNÁCH BUDOVY PROVEDENÝ RŮZNÉ SPÁRY PRO BETONOVÝ VODOVĚSTVNÝ KONSTRUKCI TZV. BILÉ VANY BUDY POUŽIT BETON, V KTERÉHO JE DOSÁŽENO POŽADOVANÝCH VLASTNOSTÍ PO DEVADESA TI DNECH. KONSTRUKCE JSOU NAVRŽENY NA ŠÍŘKU TRHLIN 0,25 MM

 <p>Jihočeská stavební konstrukční kancelář s.r.o., Otokarova 20, 370 01 České Budějovice tel.381374121, fax.381437382, statika@statika.cz</p>	Číslo zakázky	Datum	Stupeň	Formát
	S-72/18	04.2018	DPS	15x44
	Vedoucí projektant	Zodp. projektant:	Vypracoval:	Kreslil:
ING. ŠPULÁK MILAN	ING. REMEC	ING. HAVEL	ING. HAVEL	ING. HAVEL
Investor	MĚSTO TŘEBŮŇ			Vyproveni
Název díka	ROZŠÍŘENÍ A REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY BERTINÝCH LÁZNÍ TŘEBŮŇ			
Výkres	VÝKRES TVARU ZÁKLADŮ			Číslo D.1.2.C101

MIKROPILOTY TR89x9, PŘEDBĚŽNÁ DÉLKA 9 m,  
KOŘEN PRŮMĚRU 250 mm, DÉLKA KOŘENE 3,0 m  
ÚNOSNOST = 250 kN, CELKEM 200 ks  
SMPSx (PODPORUJÍCÍ STÁVÁNÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE) – CELKEM 91 ks  
SMPx (PODPORUJÍCÍ NOVÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE) – CELKEM 109 ks

POZNÁMKA:

- NA STAVEB MUSÍ BÝT DOPORUŽOVÁNY VŠECHY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKE POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH VÝSTUPŮ DLE ČSN A SOUVOLEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JSOU UVEDENY POSTUPY A KROKY ZNÁME K DŮLEŽITÝM DŮM ZPRACOVANÉ DOKUMENTACE
- VEŠKERÉ PROSTUPY, DRAŽKY, NKY, CHÁNKÁŘÍ ATD. NUTNO KOORDINOVAT S POKRYTÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- V PŘÍPADĚ DALŠÍCH PROSTUPŮ KONTAKTOVAT VŠÍ KANCELÁŘ
- TENTO VÝSTUP NENAHRAŽUJE DOKUMENTACI PRO PŘEVĚŘENÍ STAVBY ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE
- ROZKRYV VEŠKERÝCH PRŮŘEZŮ NUTNO OVĚŘIT PRŮŘEZ VÝROBU DLE SKUTEČNOSTI NA STAVĚ
- V PŘÍPADĚ JAKÝKOLIV NEJISTOTY KONTAKTOVAT VŠÍ KANCELÁŘ
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEJDLUHOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- PRO VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDE VYPRACOVÁNA VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE,
- KTERÁ BUDE INVESTOREM A GENERÁLNÍM PROJEKTEM PÍSEMNĚ SOUHLAŠENÁ