

L E G E N D A (potrubí)

- Potrubí rozvodu studené vody z materiálu PP-RCT S4/SDR9/ (PN22 vyp)
- Potrubí rozvodu teplé vody PP-RCT třívrstvá s čedičovým vláknem S3,2/SDR7,4/ (PN28 vyp) – snížená délková roztažnost
- Potrubí rozvodu cirkulace teplé vody PP-RCT třívrstvá s čedičovým vláknem S3,2/SDR7,4/ (PN28 vyp) – snížená délková roztažnost
- Kanalizační potrubí z trub PP-odhlučněný systém, třívrstvé potrubí, vnitřní svislé splaškové odpadní potrubí
- Dešťová ležatá kanalizace z trub PPKGEM SN10
- Splašková (nebo tuková) ležatá kanalizace z trub PPKGEM SN10, tepelně odolné potrubí
- (nové potrubí v nové trase, ev.nové potrubí v trase původního potrubí), tuková kanalizace izolována a vyhřívána
- Šikmé připojovací potrubí z PP-odhlučněný systém, třívrstvé potrubí
- Stávající ležatá kanalizace, bez rozlišení DN, typu a materiálu kanalizace (nutno prověřit v průběhu stavby)
- Rušená stávající ležatá kanalizace, bez rozlišení DN, typu a materiálu kanalizace (nutno prověřit v průběhu stavby)

L E G E N D A (zařizovací předměty)

- WC– WC závěsné, sedátko, šrouby k WC, ovládací tlačítko, konstrukce pro závěsné WC
- WCi– WC závěsné pro tělesně postižené, sedátko, šrouby k WC, oddálené ovládací tlačítko, konstrukce pro závěsné WC, madla
- U– Umyvadlo, baterie umyvadlová, sifon, 2x rohový ventil DN15
- Ui– Umyvadlo pro tělesně postižené, baterie umyvadlová pro tělesně postižené, sifon podomítkový, 2x rohový ventil DN15
- SK– Sprchový kout (sprchová vanička nebo odtoková žlab), sprchový kout nebo sprchové dveře, sprchová baterie s příslušenstvím
- H D25– Hydrantový systém s výbrojí D25, tvarově stálá hadice délky 30m

Pozn.: Zařizovací předměty jsou popsány v tomto projektu pouze "obecně", přesný typ a vzhled zařizovacích předmětů je určen projektem interiéru a je uveden podrobně v knize výrobků a v rozpočtu akce.

Pozn.: Umístění zařizovacích předmětů a jejich rozměry jsou kótovány v projektu interiéru!

Pozn.: Při realizaci nutno dbát na pečlivou koordinaci zejména mezi profesemi ÚT, VZT!! Montáž potrubí KAN a VOD bude prováděna dle montážních předpisů výrobce potrubí!

Při realizaci nových rozvodů vodovodu a kanalizace je nutno pečlivě překontrolovat návaznosti a propojení potrubí do jiných částí objektu. Potrubí vodovodu a kanalizace může být odpojeno až tehdy, pokud bude prověřeno, že na něj nejsou napojeny žádné zařizovací předměty v jiných částech objektu. Před zakrytím potrubí kanalizace a vodovodu musí být důkladně prověřena funkčnost přívodu vody a odvodu vod u všech stávajících i nově osazených zařizovacích předmětů, výtokových armatur a odpadních výústek.

Trasy rozvodů SV, TV a CIRK a KAN (stejně jako dimenze) budou upřesněny po odkrytí stávajících tras v podlaze, dimenzí, návazností na další rozvody v budově a topologii st. rozvodů.

Potrubí nutno izolovat , potrubí SV,TV a CIRK bude izolováno návlekovou trubní izolací

–tloušťky izolací musí svými parametry splňovat vyhlášku č.193/2007

Min. tloušťka izolace (lambda izolace 0,037W/m K)

Potrubí SV	20x2,3	25x2,8	32x3,6	40x4,5	50x5,6	63x7,1	75x8,4
tl. izolace	15mm	15mm	15mm	20mm	20mm	20mm	20mm
Ocelové pozinkované	DN25	DN32	DN40				
tl. izolace	15mm	15mm	20mm				
Potrubí TV a CIRK	20x2,8	25x3,5	32x4,4	40x5,5	50x6,9	63x8,6	
tl. izolace	30mm	30mm	40mm	40mm	40mm	40mm	

Změny	Číslo	Popis	Datum	Podpis

J.Hradec s.r.o.
Jarošovská 753/II
Jindřichův Hradec
tel.: 384 371 021
www.jpsjh.cz
e-mail:
spulak@jpsjh.cz

Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN, Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, Registr. v ČKAIT č. 0100074

Vypracoval: | Kontrola: Martin CAKL

Akce: OPRAVA STÁVAJÍCÍCH POKOJŮ BERTINÝCH LÁZNÍ TŘEBOŇ

Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Obec: Třeboň

Stupeň PD: pro provedení stavby

Obsah: PŮDORYS 3.NP–Zdravotní instalace–Sekce C

Datum: IV.2018 | Arch. č.: 16 047 | Měřítko: 1:50 | Formát : 12xA4

č.výkresu: 4–ZTI | č.paré: