

Zadavatel:	Město Třeboň
se sídlem:	Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
IČ:	00 247 618
DIČ:	CZ 00 247 618
statutární zástupce:	Ing. Jiří Houdek, starosta města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Tereza Dio, e-mail: tereza.dio@gplinvest.cz, tel.: +420 724 391 892

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.2

Zadavatel Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k níže uvedené nadlimitní veřejné zakázce na dodávky, zadávané v otevřeném řízení, dle zákona.

LÁZNĚ AURORA TŘEBOŇ – REKONSTRUKCE ÚPRAVNÝ VODY

Dotaz:

V zadávací dokumentaci, části *SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR*, list *STROJNÍ* jsou uvedeny položky 2.5.1 1 MT14 a 2.5.2 1 MT15. Tyto položky se týkají automatických tlakových filtrů s vícevrstvou filtrační náplní. U obou položek je řada parametrů, které technicky specifikují požadované zařízení. Některé z uvedených parametrů (např. nemožnost použití pneumatických ventilů, nemožnost použití nerezového materiálu bez nutnosti použití protikoroze ochrany, dodržení přesných údajů o provozních a přepravních hmotnostech) jsou však pro funkčnost zařízení zcela neopodstatněné a de facto určují a tedy zvýhodňují konkrétního dodavatele či výrobce (značka Culligan - výrobky pocházející ze zahraničí), o čemž mimo jiné svědčí i část zadávací dokumentace *F.2.1-01- Technická zpráva, seznam strojů a zařízení*, kde je uvedený výrobce specifikován.

Účelem těchto filtrů je odstranění železa a manganu a je na zhotoviteli (výrobci), který musí být odborně zdatný, aby dodané zařízení bylo plně funkční a sloužilo k předepsanému účelu.

Takto zadané soupisy prací s navazující technickou dokumentací zvýhodňuje jednoho konkrétního výrobce a jsou dle našeho názoru v rozporu s ustanovením § 44 odst.11 ale především s ustanovením § 6 Zákona o veřejných zakázkách v platném znění, protože omezuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných výrobků či zařízení, čímž diskriminuje potenciální dodavatele, i když bod 15.2 zadávací dokumentace možnost použití jiných řešení rádobu připouští, ovšem již nestanovuje, jaké parametry jsou dle něj technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší. Navíc je nutné podotknout, že např. parametry provozní a přepravní hmotnost nesplní (respektive nebude moci prokázat jejich splnění ani projektem předepsaný výrobce).

Vzhledem k tomu, že jsou uchazeči nuceni ocenit zařízení firmy Culligan, se zároveň zadavatel nechová ekonomicky, protože prakticky neumožňuje uchazečům vybírat z jiných a třeba cenově výhodnějších subdodavatelských nabídek výrobců či dodavatelů (např. VODASERVIS s.r.o., český výrobce automatických tlakových filtrů). Takto i celkové nabídkové ceny uchazečů mohou být vyšší, než kdyby zadavatel připustil technicky obdobné řešení.

Zároveň upozorňujeme zadavatele, že se vystavuje riziku uložení pokuty, protože jeho jednání by mohlo být správním deliktem dle § 120 Správní delikty zadavatelů, viz rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže číslo S248/2011/VZ-16287/2012/514/IMA.

Pro zvýšení důvěryhodnosti a nestrannosti zadávacího řízení a vzhledem k tomu, že výkaz výměr (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je dle 4.3 ZD je pro stanovení nabídkové ceny pro uchazeče závazný, žádáme zadavatele, aby upravit popis položek následujícím způsobem:

2.5.1 1 MT14	Automatický tlakový filtr s vícevrstvou filtrační náplní s podložní vrstvou bez mezidna; Průtok surové vody filtrační náplní ze shora dolů; protiproudé praní surovou vodou bez potřeby pracího vzduchu; elektronická programovatelná řídicí jednotka; rozvodné potrubí s hydraulickými nebo pneumatickými ventily ovládanými pilotním ventilem; restriktory na odtoku prací vody a zafiltrování Parametry zařízení (jednoho filtru): Provozní filtrační rychlost max. 10 m/h Protiproudé praní 25,2 l/s Zafiltrování – 16,4 l/s Množství prací vody pro jeden cyklus – 20,0 m3 Provozní tlak – 1,5-5,0 bar Maximální tlaková ztráta -1 ,0 bar El. parametry zařízení: U=230 V;f=50 Hz;P=10 Parametry náplně: Celková výška podložních vrstev náplně min. 470 mm Celková výška filtračních vrstev náplně min. 1000 mm Volný prostor nad vícevrstvou náplní max. 600mm Délka filtračního cyklu při provozním výkonu max.13h Koncentrace Fe na konci filtračního cyklu nesmí přesáhnout 0,2mg/l Rozměry filtru: min. Ø 1800 mm, výška max. 2,8m Hmotnost:provozní – 6400 kg, tolerance ± 10%; přepravní -5450 kg (včetně náplně), tolerance ± 10% Připojovací rozměry: přívod surové vody – DN 100; odtok filtrátu – DN 100; Odtok prací vody – DN 100;vypouštění filtru – DN 40;odvzdušnění filtru – DN 20 Materiálové provedení: plášť filtru – ocel s několikavrstvým nástřikem na bázi epoxidové pryskyřice nebo materiál z ušlechtilé oceli (nerezová ocel vhodná pro styk s pitnou vodou) bez nutnosti protikoroze ochrany Účel: filtrace surové vody – odstranění železa a nerozpuštěných látek	kpl	1
2.5.2 1MT 15	Automatický tlakový filtr s vícevrstvou filtrační náplní pro odstraňování manganu bez nutnosti aktivace filtrační náplně manganistanem draselným s podložní vrstvou bez mezidna; průtok surové vody filtrační náplní ze shora dolů; protiproudé praní surovou vodou bez potřeby pracího vzduchu; elektronická programovatelná řídicí jednotka; rozvodné potrubí s hydraulickými nebo pneumatickými ventily ovládanými pilotním ventilem; Restriktory na odtoku prací vody a zafiltrování Parametry zařízení (jednoho filtru): Provozní filtrační rychlost – max. 10m/h Protiproudé praní – 18,9 l/s Zafiltrování -16,4 l/s Množství prací vody na jeden cyklus – 16,3 m3 Provozní tlak – 1,5-5,0 bar Maximální tlaková ztráta -0,5 bar El. parametry zařízení: U=230 V; f=50 Hz;P=10 W Parametry náplně: Celková výška podložních vrstev náplně min. 470mm Výška speciální aktivované vrstvy náplně min. 270 mm, tj. 0,7 m3, reaktivace pomocí sloučenin chloru Celková výška filtračních vrstev náplně 1000mm Délka filtračního cyklu při provozním výkonu max. 13h Koncentrace manganu na konci filtračního cyklu nesmí přesáhnout hodnoty 0,05 mg/l Volný prostor nad náplní max. 600 mm Rozměry filtru: min. Ø 1800 mm, výška max. 2,8m Hmotnost:provozní – 7000 kg, tolerance ± 10%; přepravní -5900 kg (včetně náplně), tolerance ± 10% Připojovací rozměry: přívod surové vody – DN 100; odtok filtrátu – DN 100; Odtok prací vody – DN 100;vypouštění filtru – DN 40;odvzdušnění filtru – DN 20 Materiálové provedení: plášť filtru – ocel s několikavrstvým nástřikem na bázi epoxidové pryskyřice nebo materiál z ušlechtilé oceli (nerezová ocel vhodná pro styk s pitnou vodou) bez nutnosti protikoroze ochrany Účel: filtrace surové vody – odstranění manganu	kpl	1

V této souvislosti taktéž žádáme zadavatele, aby v rámci maximálního dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a jednoznačnosti požadavků zadávací dokumentace výslovně umožnil zhotoviteli při realizaci dodání automatických tlakových filtrů v parametrech dle upraveného soupisu prací bez dalších případných omezení v jiných částech zadávací dokumentace.

ODPOVĚĎ

Jsme přesvědčení, že zadávací dokumentace je zpracována správně. Ke zpracované dokumentaci uvádíme následující upřesnění.

1) Pro zpracování zadávací dokumentace v souladu vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je nezbytné pracovat s konkrétními nabídkami strojů a zařízení. Popis vybraného zařízení splňující požadované parametry je pak do finální verze prováděcí dokumentace zobecněn. Je nutné si uvědomit, že je projektant zodpovědný za technologický návrh, funkci i požadovaný výkon zařízení. Z tohoto důvodu je nutné uvádět velmi podrobné specifikace zařízení. Použitím výrazně jiných zařízení by záruky projektanta musely přejít na zhotovitele stavby a dodavatele zařízení.

2) V elektronické podobě části F.2.1 - 01 – Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, byl omylem ponechán název potencionálního dodavatele a typ tlakových filtrů, jehož nabídka byla použita. Ponecháním údajů o typu a dodavateli je naše chyba, za kterou se omlouváme. Zadávací dokumentace odstavec 15.2. "Obchodní názvy obsažené v zadávací dokumentaci..." připouští variantní řešení, dále uvádí, že pokud jsou uvedeny nějaké obchodní názvy, jedná se pouze o příklad k určení standardu.

3) Připomínky uchazeče

3. 1. Pneumatické ventily filtrů.

Do prováděcí dokumentace jsme zvolili ovládání hydraulickými ventily, protože na úpravě vody není zdroj stlačeného vzduchu. Při použití pneumatických ventilů pak bude v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr chybět zdroj tlakového vzduchu včetně materiálu na připojení na el. energii. Jednalo by se o čisté vícenásledky. Požadujeme zachování ovládání hydraulickými ventily.

3. 2. Materiálové provedení

Dle zadávací dokumentace, odstavec 15.2 "Obchodní názvy obsažené v zadávací dokumentaci..." je materiálové provedení filtrů z nerezové oceli přípustné.

3. 3. Hmotnost filtrů

Uvedená provozní hmotnost je myšlena jako hmotnost **maximální** důležitá pro přípustné zatížení základových bloků.

Uvedená přepravní hmotnost filtrů je ve vztahu k dodavateli nezajímavá.

Upozorňujeme, že při výběru zhotovitele bude důsledně kontrolováno dodržení požadavků uvedených ve svazku 3. Technické podmínky, 3. Technologická část, odstavec b) Požadavky na výkon a funkci strojního zařízení, tak aby dodané zařízení splnilo v budoucím provozu všechny požadavky města Třeboň.

S pozdravem

Ve Strakonici, dne 04.06.2013

GPL - INVEST s.r.o.
Pobočka Strakonice
Povážská 358, 386 01 Strakonice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766


Tereza Dio
GPL-INVEST s.r.o.

