

Zadavatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
statutární zástupce:

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
00 247 618
CZ 00 247 618
Ing. Jiří Houdek, starosta města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činnosti při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Tereza Dio, e-mail: tereza.dio@gplinvest.cz, tel.: +420 724 391 892

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.3

Zadavatel Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k níže uvedené nadlimitní veřejné zakázce na dodávky, zadávané v otevřeném řízení, dle zákona.

LÁZNĚ AURORA TŘEBOŇ – REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY

DOTAZ:

V dodatečných informacích č. 2, bod 3, část 3.1. *Pneumatické ventily filtrů* je uvedeno zdůvodnění nutnosti použití hydraulických ventilů. Důvodem je, že v místnosti úpravný není zdroj stlačeného vzduchu, který je při použití pneumatických ventilů (společně s jeho připojením na zdroj el. energie) nezbytný a jeho použití by znamenalo pro zadavatele vícenáklady, protože zároveň chybí v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Co však brání zadavateli, aby použití pneumatických ventilů filtrů připustil s tím, že nabídková cena filtrů v sobě musí zahrnovat i náklady na dodání zdroje stlačeného vzduchu včetně jeho připojení na el. energii? Toto ustanovení by eliminovalo případné nároky zhotovitele na úhradu vícenákladů.

Použití pneumatických ventilů je technicky obdobné řešení, je kvalitativně srovnatelné a má i některé výhody při provozu (např. při výpadku dodávky el. energie v úpravně).


ODPOVĚĎ:

- 1) Ovládání membránových ventilů tlakových filtrů se běžně zajišťuje hydraulicky nebo pneumaticky.
Hydraulické ovládání bylo navrženo po dohodě s investorem, protože součástí úpravný vody je zdroj tlakové vody (ATS) pro celý areál lázní.
- 2) Pneumatické ovládání membránových ventilů znamená doplnění nového zařízení (kompresorová stanice atd.) vyžadující v budoucím provozu pravidelné revize s dopadem do provozních nákladů.
Cílem investora bylo provozní náklady maximálně snížit, čehož důkazem je například i recirkulace části objemu pracích vod.
- 3) Zpracovatel zadávací dokumentace "Lázně AURORA Třeboň – rekonstrukce úpravný vody" tuto změnu nedoporučuje.

S pozdravem

Ve Strakonici, dne 10.06.2013

GPL - INVEST s.r.o.
Pobočka Strakonice
Povážská 358, 386 01 Strakonice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766


Tereza Dio
GPL-INVEST s.r.o.