

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- JEDNOTNÁ KANALIZACE VE SPRÁVĚ ČEVAK, a.s., Č. BUDĚJOVICE
- VODOVOD VE SPRÁVĚ ČEVAK, a.s., Č. BUDĚJOVICE
- SDĚLOVACÍ KABELY VE SPRÁVĚ CETIN, a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN VE SPRÁVĚ E-ON ČR, s.r.o., Č. BUDĚJOVICE
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN VE SPRÁVĚ E-ON ČR, s.r.o., Č. BUDĚJOVICE
- STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD VE SPRÁVĚ E-ON ČR, s.r.o., Č. BUDĚJOVICE
- STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD VE SPRÁVĚ BIOPLYN Třeboň, s.r.o.
- KABEL VO VE SPRÁVĚ TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ, s.r.o.

- S1-3 - stáv. svítidlo na stožáru VO - DEMONTOVAT
- na místě stáv. stožárů osadit nové - ozn. 2-3-6
- S4,5 - stáv. svítidlo na stožáru NN - DEMONTOVAT
- S6,7 - stáv. svítidlo na stožáru VO - PONECHAT
- S 01-02 - stáv. nová výbojková svítidla - PONECHAT
- PV0 - monolitický rozpojovací pilř VO - DODÁVKA "Osvětlení přechodu pro chodce v m.č. Brřilice "
- Z1,2 - přechodová svítidla - viz PD " Osvětlení přechodu pro chodce v m.č. Brřilice "
- S0 - stáv. výbojkové svítidlo - místo napájení
- 1-9 - svítidlo výbojkové, na stožár, např. SAFİR 2, 1x70W
- stožár ocelový, žár.zinkovaný, 133/60, v=5m
- stožárová svorkovnice, s krytem
- CYKY 4x10 / KPF 50/41 + FeZn10

- kabel uložen v celé trase v chrániči z PVC - v chodníku v hl. 40 cm, v komunikaci v hl. 120cm pod niveletou
- P1-3 - přechody přes komunikace provést překopem
- stožáry uzemněny vodičem FeZn 10 mm, uloženým na dně rýhy
- před zahájením výkopových prací nutno provést vytýčení všech stávajících podzemních vedení
- při souběhu a křížení se stávajícími a nově navrženými podzemními vedeními dodržet min.vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- veškeré práce provést dle ČSN 33 2000, 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54 ed.2

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 400/230V, 50Hz
OCHRANA : automatickým odpojením od zdroje TN-C-S

ING HRODĚJ Josef Jarošovská 753/II 377 01 Jindřichův Hradec			Zodp.projektant ING KULHAVÝ Miloslav	Vypracoval: ING HRODĚJ Josef
Akce:			Investor: Město Třeboň	
Rekonstrukce MK v ulici Potoční – Brřilice			Obec: Třeboň	
			Stupeň PD: DSP, PDSP	
Obsah:			Č. výkresu:	Č. paré:
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			E-1	
Měřítko: 1:500	Datum: IX.2016	Arch. č.: 16077	Dwg.: 4x44	