



PŘELOŽKA STL PLYNOVODU PE D 160 x 9,1 MM, DL. 8,1 M

LEGENDA – NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A OBJEKTY :

	STL PLYNOVOD – PŘELOŽKA PE D 160
	STL PLYNOVOD – K VYŘAZENÍ Z PROVOZU (VČETNĚ DEMONTÁŽE)
	VODOVOD
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
	KANALIZACE
	KABELOVÉ VEDENÍ VO

LEGENDA – STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ :

	STL PLYNOVOD (E.ON DISTRIBUCE, a.s.)
	KABELOVÉ VEDENÍ NN (E.ON DISTRIBUCE, a.s.)
	NADZEMNÍ VEDENÍ NN (E.ON DISTRIBUCE, a.s.)
	KABELOVÉ VEDENÍ (CETIN a.s.)
	KANALIZACE (MĚSTSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ TŘEBOŇ)
	VODOVOD (MĚSTSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ TŘEBOŇ)

UPOZORNĚNÍ :

ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES – PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ JEJICH SPRÁVCEM VČETNĚ OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

POZNÁMKY :

- POTRUBÍ STÁVAJÍCÍHO STL PLYNOVODU V MÍSTĚ KOLIZE S OSTATNÍMI SÍTĚMI BUDE NAHRAZENO NOVÝM PE POTRUBÍM V NOVÉ TRASE (S NÁSLEDNÝM ODPOJENÍM A VYNĚTÍM STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ)
- PŘELOŽKA JE NAVRŽENA V SOULADU S ČSN EN 12 007–1 A DLE INSTRUKCÍ MAJITELE A SPRÁVCE SÍTĚ E.ON DISTRIBUCE, A.S. ČESKÉ BUDĚJOVICE. VZDÁLENOST OD NADZEMNÍCH STAVEB (I OPLOCENÍ) JE MIN.1 M.
- JEDNÁ SE O PODZEMNÍ VEDENÍ STL PLYNOVODU S KRYTÍM V KOMUNIKACI MIN. 1,2 M A OCHRANNÝM PÁSMEM 1 M OD LÍCE POTRUBÍ (DLE ENERGETICKÉHO ZÁKONA Č. 458/2000 SB.)

LOKALIZACE PŘELOŽKY STL PLYNOVODU (JTSK) :

- LB 1** Y = 735452.40, X = 1164130.57 – NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD PE D 160
- LB 2** Y = 735460.47, X = 1164130.90 – NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD PE D 160

VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ODPOV.PROJEKTANT	RADKA BAMBULOVÁ Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Žižkova 66, 373 72 Lišov	
Radka Bambulová	Radka Bambulová		Radka Bambulová		
MÍSTO k.ú. Břilice		OKRES Jindřichův Hradec		FORMÁT	2 A4
OBJEDNATEL Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 379 01 Třeboň				DATUM	06/2019
STAVEBNÍ ÚPRAVY MK V UL. POTOČNÍ, BŘILICE – II. ETAPA SO 501 – PŘELOŽKA STL PLYNOVODU				ÚČEL	PDPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY 13–19	
				ČÍSLO STAVBY	
				ČÍSLO PARÉ	0
CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES				MĚŘÍTKO 1:250	ČÍSLO VÝKRESU C.3