DOKLADOVÁ ČÁST - 2018

Název akce :	Rozšíření VO komunikací Branná – ČÁST 1-4
Místo :	Třeboň – část Branná
Investor :	Město Třeboň
Stupeň dokumentace :	PDSP,PDPS
Autorizoval :	Ing Kulhavý Miloslav
Vypracoval :	Ing Josef Hroděj, Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec
Datum :	červen 2018
Arch. číslo :	15016

Dotčená území

Část 1

Č.	*Kat.č.*	*Vlastník, uživatel*
1	2796/5	Správa a údržba silnic JČ kraje
2	2827/5	Město Třeboň

Část 2

Č.	*Kat.č.*	*Vlastník, uživatel*
1	2796/5	Správa a údržba silnic JČ kraje
2	4505/1	Správa a údržba silnic JČ kraje

Část 3

Č.	*Kat.č.*	*Vlastník, uživatel*
1	2827/1	Město Třeboň
1	429/19	Město Třeboň

Část 4

Č.	*Kat.č.*	*Vlastník, uživatel;*
1	4358	Město Třeboň
2	4384	Cahák Lukáš, Branná 121

Vyjádření

1 O2 Czech Republic, a.s. – 3.5.2018
2. O2 Czech Republic, a.s. – p.Mála - 11.5.2018
3 E.ON Servisní s.r.o. – RCDS Jindř. Hradec - 4.5.2018
4 ČEVAK a.s. České Budějovice - 9.5.2018
5 MěÚ Třeboň – odbor ŽP – 10.05. 2018
6 MěÚ Třeboň – odbor ŽP - 15.06.2018
7 MěÚ Třeboň – odbor dopravy - 27.6.2018
8 Krajské ředitelství Policie Jč.kraje - 11.5.2018
9 Agentura ochrany přírody a krajiny,správa CHKO Třeboňsko - 15.5.2018
10 Technické služby Třeboň , s.r.o. – 25.5.2018
11 Správa a údržba silnic JČ kraje, závod Jindř. Hradec - 15.2.2018
12 Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava - 24.5.2018

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Vyjádření")

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK")

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů („**Zákon o elektronických komunikacích**"), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**"), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**")

Číslo jednací: 603700/18 **Číslo žádosti: 0118 145 217 („Žádost")**

Název akce („**Stavba**")	Veřejné osvětlení Branná	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**")	Informace o poloze sítě	
Žadatel	Josef Hroděj, Ing	
Stavebník	Město Třeboň, Palakého náměstí 46/II , Třeboň, 37901	
Zájmové území	Okres	Jindřichův Hradec
	Obec	Třeboň
	Kat. území / č. parcely	Branná
Platnost Vyjádření		**3. 5. 2020 („Den konce platnosti Vyjádření")**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**") společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; a
(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
(V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 603700/18 Číslo žádosti: 0118 145 217

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 3. 5. 2018.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 603700/18

Číslo žádosti: 0118 145 217

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**") tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).

ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**" znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**" je kalendářní den;
„**Kabelovod**" podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**" je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Josef Mála, tel.: 724 216 554, e-mail: josef.mala@cetin.cz;
„**Pracovní den**" znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„**Příslušné požadavky**" znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**" je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**" je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**" je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**" je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**" je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**" je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 3. 5. 2018 pod č.j 603700/18;
„**Zájmové území**" je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**" je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**" je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 462 690.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 603700/18 Číslo žádosti: 0118 145 217

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238465657 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

ARANEA NETWORK a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: pobočka Jižní Čechy, Slévárenská 671, 370 01 Č.Budějovice
IČ: 24126039 DIČ: CZ24126039
kontakt: Ing. Vok Zdráhal, mobil 727969750, e-mail: vok.zdrahal@araneanetwork.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558
kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz
Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Jan Koc

se sídlem: Protivín, Maletice 37, PSČ 39811
IČ: 76621278 DIČ: CZ500912233
kontakt: Jan Koc, mobil: 602 574 682, e-mail: jan.koc@iol.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Jindřichův Hradec

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč
IČ: 72377259 DIČ:
kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Montela s.r.o.

se sídlem: Kněžskodvorská 535/25 , 370 04 České Budějovice
IČ: 14503026 DIČ: CZ 14503026
kontakt: Jana Krásná, tel.: 387020611, mobil: 602167642, e-mail: vytyceni@montela.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15 Praha 4, PSČ 140 00, oblastní provozovna - Tábor , Dražická 55,390 03 Tábor-Náchod
IČ: 44797320 DIČ: CZ44797320
kontakt: Magdalena Čedíková, tel: 548 133 454, mobil: 724 748 833, e-mail: mcedikova@sitel.cz

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 603700/18

Číslo žádosti: 0118 145 217

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo soubě optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo soubě optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- naprovarované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě z NN
- kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 603700/18

Číslo žádosti: 0118 145 217

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-1

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprozkoumaná síť
- podzemní síť cizí
- síť z NN
- kolektor, kabelovod

CETIN

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 603700/18 Číslo žádosti: 0118 145 217

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-1

LEGENDA

CETIN

1.3

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 603700/18 Číslo žádosti: 0118 145 217

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-2



LEGENDA

CETIN

1.4

(4)

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 603700/18 Číslo žádosti: 0118 145 217

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 4, list kladu P4-3

LEGENDA

CETIN

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 603700/18 Číslo žádosti: 0118 145 217

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 4, list kladu P4-4



LEGENDA

2

CETIN

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka
POS 603700/18/CJH/S00/2018

Vyřizuje / Tel.
J. Mála / 387 824 347

Datum
11. 5. 2018

Ing. Josef Hroděj
Jarošovská 753/II
377 01 J. Hradec

Věc: „Rozšíření veřejného osvětlení komunikace Třeboň - Branná" vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DSP.

Dle předložené projektové dokumentace dojde při realizaci stavby ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací (SEK).
V místech střetů, stávajícího SEK a nově navrženého NN vedení respektujte ČSN 736005.
Případné úpravy nebo překládky tras SEK vyvolané stavbou hradí dle Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. stavebník jehož stavbou bylo jejich provádění vyvoláno.
Kontaktní osobou pro ochranu SEK a realizaci stavby je za společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. J. Mála, tel. 724 216 554, e-mail: josef.mala@cetin.cz
Při respektování výše uvedených podmínek a podmínek obsažených ve vyjádření o existenci SEK č.j. 603700/18 souhlasíme s vydáním stavebního povolení a s realizací stavby.

Josef Mála
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Provoz pevné přístupové sítě Čechy jih

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
205

3

e·on

E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Ing. Josef Hroděj
Jarošovská 753/II
37701 Jindřichův Hradec

E.ON Servisní, s.r.o.
RCDS Jindřichův Hradec
Pražská 290
377 17 Jindřichův Hradec
www.eon-distribuce.cz

Zuzana Kolářová
T +420-38443-4341
zuzana.kolarova@eon.cz

Naše značka
Z0980-16249526

Jindřichův Hradec, 04.05.2018

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.

Investor stavby:	Město Třeboň
Název stavby:	Veřejné osvětlení Branná
Místo stavby:	KÚ Branná (609421), žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy uděluje E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost můžete podat elektronicky na **www.eon-distribuce.cz → Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu**.
Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Číslo žádosti: 16249526

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 8464
IČ: 251 86 213
DIČ: CZ25186213

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECZR.**Vytýčení kabelů VN, NN zajistí** Petr Chvála, tel.: 38443-4326, email: petr.chvala@eon.cz.
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

Číslo žádosti: 16249526

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Ing. Milan Netolička,
tel.: 38443-4330,
email: milan.netolicka@eon.cz

Vyjádření má platnost do 03.05.2020.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí

Do přiložené a námi orazítkované situace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa můžete podat žádost elektronicky na www.eon-distribuce.cz.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

116

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Následující oddíl se vyplňuje pouze v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Číslo žádosti: 16249526

Měřítko: 1: 4000

Datum: 04.05.2018

Vytiskl: Kolářová, Zuzana

E.ON Servisní, s.r.o.
F.A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
IČ: 29182240, DIČ: CZ25186213

Strana: 1 / 1

116

4

ČEVAK

Váš dopis Č.j.:	
Ze dne:	03. květen 2018
Číslo jednací:	O18040001122
Vyřizuje:	Zdeňka Šobrová
Tel.:	+420 387 761 608
Fax:	+420 387 761 225
E-mail:	zdenka.sobrova@cevak.cz
Datum:	09. květen 2018

Josef Hrodej [hrodej@jpsjh.cz]

Branná, parc. č. 2827/1 a další - Rozšíření veřejného osvětlení komunikace Třeboň - Branná, VO část 1, část 2, část 3 a část 4 (územní/stavební řízení bez záměru napojení)

Investor: Město Třeboň

V zájmovém území neprovozuje společnost ČEVAK a.s. žádné sítě ani jiná zařízení.

V daném zájmovém území se nachází vodohospodářské sítě, případně ochranná pásma vodohospodářských staveb, které jsou v majetku města Třeboně a v provozování firmy Městská Vodohospodářská s.r.o. se sídlem Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň. Společnost ČEVAK je na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené s firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. oprávněna k vydávání stanovisek k investiční činnosti stavebníků.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené s firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. společnost ČEVAK a.s. – Kodada Čestmír tel. 606 913 111, cestmir.kodada@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální boční odstup 0,6m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem**. Písemný zápis provede Městská Vodohospodářská s.r.o. - František Bílek, tel.: 601 102 247.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. - František Bílek, tel.: 601 102 247.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS v Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

Zdeňka Šobrová
referent vyjadřovací činnosti
Přílohy: Situace, projektová dokumentace
Na vědomí: Městská Vodohospodářská s.r.o., Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň

(118)


Branná
PE 110
vodovod
surová voda
mimo provoz
kanalizace
dešťová kanalizace
odlehčovací stoka
silový kabel
ovládací kabel
jiný provozovatel
sítě s poskytováním vybraných služeb
vodovod
kanalizace
ČEVAK
ČEVAK a.s.
Severní 2264/8
370 10 České Budějovice
Měřítko 1:1500
Lokalita Branná
Příloha k vyjádření č. O18040001122
Vyhotovil Zdeňka Šobrová
Vytisknuto 09.05.2018 11:40
Zákres sítí je nutné ověřit vytyčením v terénu.
Objednávku na vytyčení zašlete týden předem.


139
279
316
1/4
141
281
1/2
1/3
143
284
1/5
1/1
4414
287
145
4413
PE 110
2791/6
1352
2791/3
2791/5
71
89
4415/2
148
97
122
PE 110
HP
4415/1
4452
vodovod
surová voda
mimo provoz
kanalizace
dešťová kanalizace
odlehčovací stoka
silový kabel
ovládací kabel
jiný provozovatel
sítě s poskytováním vybraných služeb
vodovod
kanalizace
ČEVAK
ČEVAK a.s.
Severní 2264/8
370 10 České Budějovice
Měřítko 1:750
Lokalita Branná
Příloha k vyjádření č. O180400011122
Vyhotovil Zdeňka Šobrová
Vytisknuto 09.05.2018 13:20
Zákres sítí je nutné ověřit vytyčením v terénu.
Objednávku na vytyčení zašlete týden předem.



vodovod	kanalizace	silový kabel
surová voda	dešťová kanalizace	ovládací kabel
mimo provoz	odlehčovací stoka	jiný provozovatel

sítě s poskytováním vybraných služeb vodovod kanalizace	Měřítko	1:1500
	Lokalita	Branná
	Příloha k vyjádření č.	O18040001122
ČEVAK	Vyhotovil	Zdeňka Šobrová
	Vytisknuto	09.05.2018 13:22
ČEVAK a.s. Severní 2264/8 370 10 České Budějovice	Zákres sítí je nutné ověřit vytyčením v terénu. Objednávku na vytyčení zašlete týden předem.	



vodovod	kanalizace	silový kabel
surová voda	dešťová kanalizace	ovládací kabel
mimo provoz	odlehčovací stoka	jiný provozovatel

sítě s poskytováním vybraných služeb
vodovod
kanalizace

ČEVAK

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8
370 10 České Budějovice

Měřítko	1:750
Lokalita	Branná
Příloha k vyjádření č.	O18040001122
Vyhotovil	Zdeňka Šobrová
Vytisknuto	09.05.2018 10:20

Zákres sítí je nutné ověřit vytyčením v terénu.
Objednávku na vytyčení zašlete týden předem.

MĚSTSKÝ ÚŘAD Třeboň

Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
Česká republika

IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
www.mesto-trebon.cz

5

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

tel: +420 384 342 171, fax: +420 384 342 127
e-mail: bohuslava.hrneckova@mesto-trebon.cz

Ing. Josef Hroděj
Jarošovská 735/II
377 01 Jindřichův Hradec

METRP00B1WAJ

Váš dopis zn.:
Ze dne: 03.05.2018
Naše č. j.: METR 6689/2018-272 HrBo

Vyřizuje: Ing. Kněžínková, Ing. Fliegelová, Ing. Janečková, RNDr. Vojtěchová, Hrnečková

Datum: 31.05.2018

Vyjádření a předběžná informace k projektové dokumentaci pro stavbu „Rozšíření veřejného osvětlení Branná – část 1-2-3-4"

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, obdržel od Ing. Josefa Hroděje, Jarošovská 735/II, Jindřichův Hradec žádost o vyjádření a předběžnou informaci k projektové dokumentaci pro stavbu „Rozšíření veřejného osvětlení Branná – část 1-2-3-4". Investorem stavby je Město Třeboň. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Josef Hroděj, Jarošovská 735/II, Jindřichův Hradec.
Jedná se o rozšíření VO, část 1 - podél komunikace parc. č. 2796/5 o svítidla ozn. č. 1 – 6, část 2 - v krajnici komunikace parc. č. 4505/1 o svítidlo ozn. č. 1, část 3 - podél komunikace parc. č. 2827/1 o svítidla ozn. č. 1 a 2, část 4 – podél komunikace parc. č. 4358 o svítidla ozn. č. 1 a 2. Kabel bude uložen v celé délce v chráničce z PVC.

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy životního prostředí, vydává k předloženému záměru toto

vyjádření a předběžnou informaci:

1. **Podle § 79 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:**
   K předmětné stavbě nemáme z hlediska zájmů zákona o odpadech připomínky. K tomuto záměru nebude vydáváno samostatné závazné stanovisko.
2. **Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:**
   Trasa kabelového vedení nového veřejného osvětlení místy kříží nebo je v souběhu se stávajícím veřejným vodovodem nebo jeho přípojkami. Podle předložené dokumentace budou při souběhu a křížení se stávajícími a nově navrženými podzemními vedeními dodrženy min. vzdálenosti dle ČSN 73 6005. K předložené dokumentaci nemáme z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem připomínky. Pouze upozorňujeme, že k činnostem v ochranném pásmu veřejného vodovodu je podle § 23 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění nutný písemný souhlas vlastníka, resp. provozovatele tohoto vodovodu.
   K tomuto stavebnímu záměru nebude vodoprávní úřad vydávat závazné stanovisko.
3. **Podle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:**
   Příslušným orgánem k vydání stanoviska je na území CHKO Třeboňsko Agentura ochrany přírody a krajiny - regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň.

MĚSTSKÝ ÚŘAD Třeboň

Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
Česká republika

IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
www.mesto-trebon.cz

6

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

tel: +420 384 342 171, fax: +420 384 342 127
e-mail: bohuslava.hrneckova@mesto-trebon.cz

METRP00AAX64

Ing. Josef Hroděj
Jarošovská 735/II
377 01 Jindřichův Hradec

Váš dopis zn.:
Ze dne: 15.06.2018
Naše č. j.: METR 9768/2018 OP246-374FIVa
Vyřizuje: Ing. Fliegelová

Datum: 10.07.2018

Doplněné vyjádření a předběžná informace k projektové dokumentaci pro stavbu „Rozšíření veřejného osvětlení Branná – část 1-2-3-4"

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, obdržel od Ing. Josefa Hroděje, Jarošovská 735/II, Jindřichův Hradec doplněnou žádost k vyjádření a předběžnou informaci k projektové dokumentaci pro stavbu „Rozšíření veřejného osvětlení Branná – část 1-2-3-4". Investorem stavby je Město Třeboň. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Josef Hroděj, Jarošovská 735/II, Jindřichův Hradec.
Předložená PD byla upravena tak, aby byly zohledněny standardy *Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017.*
Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy životního prostředí, vydává k předloženému záměru toto

doplněné vyjádření a předběžnou informaci:

Podle § 76 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Souhlasíme s upravenou PD, která je součástí tohoto vyjádření. K postupu a technologii prací dále sdělujeme, že během stavby v průběhu provádění prací **je nutné respektovat arboristické standardy *Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017*:**
Před zahájením stavby požadujeme provést se zástupci realizační firmy pochůzku navrženou trasou (kontakt: MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí, Václava Fliegelová, 384 342 172, e-mail: vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz).
Ostatní podmínky vydané naším odborem pod METR 6689/2018-272 HrBo ze dne 31.05.2018 zůstávají v platnosti.
Toto vyjádření není správním rozhodnutím ani souhlasem nebo povolením vydaným podle zvláštních předpisů.
Upozornění: Nedílnou součástí tohoto stanoviska jsou výkresy a jiné doklady uvedené v příloze a opatřené razítkem Městského úřadu Třeboň.

Vyjádření je od počátku neplatné, pokud bylo vydáno na základě údajů nepravdivých, neúplných, zkreslených nebo žadatelem zatajených.

S pozdravem

MĚSTSKÝ ÚŘAD
379 01 TŘEBOŇ
-20-

(otisk úředního razítka)

Ing. Jaroslav Fliegel
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Třeboň

Příloha: 1x dokumentace VO Branná část 1, 2, 3, 4
Na vědomí: MěÚ Třeboň, odbor ÚPaSŘ

Odbor životního prostředí
Městský úřad Třeboň
Schvaluje se za podmínek výměru
ze dne 16.7.2018 č.j. .....
MěTR 9768/2018 OP 246-3797/2018



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- SDĚLOVACÍ KABEL VE SPRÁVĚ TELEFÓNICA O2 ČR a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN VE SPRÁVĚ E.ON ČR s.r.o.
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN A VO VE SPRÁVĚ E.ON ČR s.r.o.
- KANALIZACE VE SPRÁVĚ ČEVAK a.s.
- VODOVOD VE SPRÁVĚ ČEVAK a.s.

S1
- stávající svítidlo VO na betonovém stožáru s výložníkem – DEMOTOVAT
- stávající závěsný kabel ze stožáru NN – DEMONTOVAT
- na místě demont. stožáru VO postavit nový

SV
- rozpojovací skříň pro venkovní vedení SV100 – na stožáru NN
- připojení kabelem AYKY 4X16 ze stáv.venkovního vedení VO – na stožáru NN
- na stožáru NN uložit kabel CYKY4x10 do výše 3m do plast.chrániče
- viz schéma zapojení

1–6
- svítidlo výbojkové, na výložník, např. SAFIR 1, 1x100W
- výbojka SON-T Plus 100W
- stožár ocelový, žár.zinkovaný, 133/89/60, v=8m
- stožárová svorkovnice, s krytem

- CYKY 4x10/chrániička podvrtu / chrániička KPF 50/41 + FeZn10

- kabel VO uložen v celé trase v chráničce z PVC – ve volném terénu v hl. 70 cm, při křížení s vjezdy v hl. 100cm,
- výkopové práce provést z části podvrtem, z části výkopem
- trasu podvrtu vést min. 50cm od oplocení
- v místech stožárů VO podvrt přerušit a kabel zasmyčkovat do stožáru VO
- stožáry VO osadit min 1m od zpevněné hrany komunikace
- stožáry uzemnit vodičem FeZn 10 mm, uloženým na dně rýhy části výkopu
- před zahájením výkopových prací nutno požádat pracovníka Odboru ŽP v Třeboni o souhlas
- veškeré práce provádět v souladu s Vyhláškou SPPKA 01/2017 "Ochrana dřevin při stavební činnosti"
- před zahájením výkopových prací nutno provést vytýčení všech stávajících podzemních vedení
- při souběhu a křížení se stávajícími a nově navrženými podzemními vedeními dodržet min.vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- veškeré práce provést dle ČSN 33 2000, 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54 ed.2

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 400/230V, 50Hz
OCHRANA : automatickým odpojením od zdroje TN-C-S

ING HRODĚJ Josef Jarošovská 753/II 377 01 Jindřichův Hradec	Autorizoval : ING KUJAVÝ Mikoláv	Vypracovat ING HRODĚJ Josef
Akce: ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE TŘEBOŇ – BRANNÁ	Investor: Město Třeboň Obec: Branná Stupeň PD: PDSP, PDPS	
Obsah: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – Branná část 1	Č. výkresu: E-1	Č. paré:
Měřítko:	Datum: V.2018	Arch. č.: 15016	Deg: 4xA4

Odbor životního prostředí
Městský úřad Třeboň
Schvaluje se za podmínek výměru
11.7.2018 MěTR 9768/2018 OPŽP-374



S1
- stávající svítidlo VO na betonovém stožáru s výložníkem – DEMOTOVAT
- stávající zavěšený kabel ze stožáru NN – DEMONTOVAT
- na místě demont. stožáru VO postavit nový – ozn. č.1

SV
- rozpojovací skříň pro venkovní vedení SV100 – na stožáru NN
- připojení kabelem AYKY 4X16 ze stáv.venkovního vedení VO – na stožáru NN
- na stožáru NN uložit kabel CYKY4x10 do výše 3m do plast.chráničky
- viz schéma zapojení

1–6
- svítidlo výbojkové, na výložník, např. SAFIR 1, 1x100W
- výbojka SON-T Plus 100W
- stožár ocelový, žár.zinkovaný, 133/89/60, v=8m
- stožárová svorkovnice, s krytem

——— – CYKY 4x10/chránička podvrtu / chránička KPF 50/41 + FeZn10

- kabel VO uložen v celé trase v chráničce z PVC – ve volném terénu v hl. 70 cm, při křížení s vjezdy v hl. 100cm,
- výkopové práce provést z části podvrtem, z části výkopem
- trasu podvrtu vést min. 50cm od oplocení
- v místech stožárů VO podvrt přerušit a kabel zasmyčkovat do stožáru VO
- stožáry VO osadit min 1m od zpevněné hrany komunikace
- stožáry uzemnit vodičem FeZn 10 mm, uloženým na dně rýhy části výkopu
- před zahájením výkopových prací nutno požádat pracovníka Odboru ŽP v Třeboni o souhlas
- veškeré práce provádět v souladu s Vyhláškou SPPKA 01/2017 "Ochrana dřevin při stavební činnosti"
- před zahájením výkopových prací nutno provést vytýčení všech stávajících podzemních vedení
- při souběhu a křížení se stávajícími a nově navrženými podzemními vedeními dodržet min.vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- veškeré práce provést dle ČSN 33 2000, 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54 ed.2

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 400/230V, 50Hz
OCHRANA : automatickým odpojením od zdroje TN-C-S

ING HRODEJ Josef Jarošovská 753/II 377 01 Jindřichův Hradec	Autorizoval : ING KULHAVÝ Miloslav	Vypracoval: ING HRODEJ Josef
Akce: ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE TŘEBOŇ – BRANNÁ	Investor: Město Třeboň Obec: Branná Stupeň PD: PDSP, PDPS	
Obsah: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – Branná část 1	Č. výkresu: E-1	Č. paré:
Měřítko: 1 / Datum: V.2018 / Arch. č.: 15016 / Dwg.: 4xA4		



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

SDĚLOVACÍ KABEL VE SPRÁVĚ TELEFÓNICA O2 ČR a.s.

PODZEMNÍ VEDENÍ NN VE SPRÁVĚ E.ON ČR s.r.o.

PODDZEMNÍ VEDENÍ VO

KANALIZACE VE SPRÁVĚ ČEVAK a.s.

VODOVOD VE SPRÁVĚ ČEVAK a.s.

S1 – stávající výbojkové svítidlo na ocelovém stožáru
– místo napojení nového kabelu VO

– stávající kabel VO

1 – svítidlo výbojkové, např. SAFÍR 1, 1x100W
– výbojka SON-T Plus 100W
– stožár ocelový, žár.zinkovaný, 133/89/60, v=8m
– stožárová svorkovnice, s krytem

– CYKY 4x10/ KPF 50/41 + FeZn10 1

Souhlas zhotovitele stavebních prací
Městský úřad Třeboň
Schvaluje se za podmínek výměn
ve dne 13. 4. 2018 č.j. .....
MěTR 9768/2018 OŽ 246 – 374/2018
Fajgl

- kabel uložen v celé trase v chráničce z PVC
- v souběhu s vnější hranou silničního příkopu uložit kabel VO tak, aby byl kryt min. 1m ze všech stran
- zásyp zhutnit, uvést do původního stavu – ohumusovat a osít travou
- stožár umístit min 0,5m od hrany komunikace
- před zahájením výkopových prací nutno požádat pracovníka Odb. ŽP v Třeboni o souhlas
- veškeré práce provádět v souladu s Vyhláškou SPPKA 01/2017 "Ochrana dřevin při stavební činnosti"
- stožáry uzemnit vodičem FeZn 10 mm, uloženým na dně rýhy
- před zahájením výkopových prací nutno provést vytýčení všech stávajících podzemních vedení
- při souběhu a křížení se stávajícími a nově navrženými podzemními vedeními dodržet min.vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- veškeré práce provést dle ČSN 33 2000, 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54 ed.2

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 400/230V, 50Hz
OCHRANA : automatickým odpojením od zdroje TN-C-S

ING HRODĚJ Josef Jorašovská 753/II 377 01 Jindřichův Hradec	Autorizoval : ING KULHAVÝ Miloslav	Vypracoval: ING HRODĚJ Josef
Akce: ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE TŘEBOŇ – BRANNÁ	Investor: Město Třeboň Obec: Branná Stupeň PD: PDSP, PDPS	
Obsah: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – Branná část 2	Č. výkresu: E-2	Č. paré:
Měřítko: [redacted] / Datum: V. 2018 / Arch. č.: 15016 / Dwg.: 2xA4		



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- SDĚLOVACÍ KABEL VE SPRÁVĚ TELEFÓNICA O2 ČR a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN VE SPRÁVĚ E.ON ČR s.r.o.
- PODDZEMNÍ VEDENÍ VO
- KANALIZACE VE SPRÁVĚ ČEVAK a.s.
- VODOVOD VE SPRÁVĚ ČEVAK a.s.

S1 - stávající výbojkové svítidlo na ocelovém stožáru
- místo napojení nového kabelu VO

- stávající kabel VO

1 - svítidlo výbojkové, např. SAFÍR 1, 1x100W
- výbojka SON-T Plus 100W
- stožár ocelový, žár.zinkovaný, 133/89/60, v=8m
- stožárová svorkovnice, s krytem

- CYKY 4x10/ KPF 50/41 + FeZn10 1

- kabel uložen v celé trase v chráničce z PVC
- v souběhu s vnější hranou silničního příkopu uložit kabel VO tak, aby byl kryt min. 1m ze všech stran
- zásyp zhutnit, uvést do původního stavu - ohumusovat a osít travou
- stožár umístit min 0,5m od hrany komunikace
- před zahájením výkopových prací nutno požádat pracovníka Odb. ŽP v Třeboni o souhlas
- veškeré práce provádět v souladu s Vyhláškou SPPKA 01/2017 "Ochrana dřevin při stavební činnosti"
- stožáry uzemnit vodičem FeZn 10 mm, uloženým na dně rýhy
- před zahájením výkopových prací nutno provést vytýčení všech stávajících podzemních vedení
- při souběhu a křížení se stávajícími a nově navrženými podzemními vedeními dodržet min.vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- veškeré práce provést dle ČSN 33 2000, 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54 ed.2

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 400/230V, 50Hz
OCHRANA : automatickým odpojením od zdroje TN-C-S

ING HRODĚJ Josef Jarošovská 753/II 377 01 Jindřichův Hradec	Autorizoval : ING KULHAVÝ Miloslav	Vypracoval: ING HRODĚJ Josef
Akce: ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE TŘEBOŇ - BRANNÁ	Investor: Město Třeboň Obec: Branná Stupeň PD: PDSP, PDPS	
Obsah: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Branná část 2	Č. výkresu: E-2	Č. paré:
Měřítko: / Datum: V. 2018 / Arch. č.: 15016 / Dwg.: 2xA4		



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- SDĚLOVACÍ KABEL VE SPRÁVĚ TELEFÓNICA O2 ČR a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN VE SPRÁVĚ E.ON ČR s.r.o.
- NADZEMNÍ VEDENÍ VO
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- KANALIZACE VE SPRÁVĚ ČEVAK a.s.
- VODOVOD VE SPRÁVĚ ČEVAK a.s.

Městský úřad Třeboň
schvaluje se za podmínek výměn
ze dne 10.4.2018 č.j.
METR 9468/2018 · OPUG - 5747/L Kij

S1
- stávající výbojkové svítidlo na ocelovém stožáru
- místo napojení nového kabelu VO

- stávající venkovní vedení VO

1,2
- svítidlo výbojkové, např. SAFIR 1, 1x70W
- výbojka SON-T Plus 70W
- stožár ocelový, žár.zinkovaný, 133/89/60, v=6
- stožárová svorkovnice, s krytem

- CYKY 4x10/KPF 50/41mm + FeZn10 1

- kabel uložen v celé trase v chráničce z PVC – ve volném terénu v hl. 70 cm
- v krajnici komunikace v hloubce min 100cm pod niveletou vozovky
- trasa výkopu vedena podél komunikace, min. 0,5m od krajnice a min. 3,0m od stávajících stromů
- před zahájením výkopových prací nutno požádat pracovníka Odb. ŽP v Třeboni o souhlas
- veškeré práce provádět v souladu s Vyhláškou SPPKA 01/2017 "Ochrana dřevin při stavební činnosti"
- stožáry uzemnit vodičem FeZn 10 mm, uloženým na dně rýhy
- před zahájením výkopových prací nutno provést vytýčení všech stávajících podzemních vedení
- při souběhu a křížení se stávajícími a nově navrženými podzemními vedeními dodržet min.vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- veškeré práce provést dle ČSN 33 2000, 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54 ed.2

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 400/230V, 50Hz
OCHRANA : automatickým odpojením od zdroje TN-C-S

ING HRODĚJ Josef Jarošovská 753/II 377 01 Jindřichův Hradec	Autorizoval : ING KULHAVÝ Miloslav	Vypracoval: ING HRODĚJ Josef
Akce: ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE TŘEBOŇ – BRANNÁ	Investor: Město Třeboň Obec: Branná Stupeň PD: PDSP, PDPS	
Obsah: OSVĚTLENÍ – Branná část 3	Č. výkresu: E–3	Č. paré:
Měřítko: ~~1:500~~ · Datum: V.2018 · Arch. č.: 15016 · Dwg.: 2xA4		



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- SDĚLOVACÍ KABEL VE SPRÁVĚ TELEFÓNICA O2 ČR a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN VE SPRÁVĚ E.ON ČR s.r.o.
- NADZEMNÍ VEDENÍ VO
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- KANALIZACE VE SPRÁVĚ ČEVAK a.s.
- VODOVOD VE SPRÁVĚ ČEVAK a.s.

Odbor životního prostředí
Městský úřad Třeboň
Schvaluje se za podmínek výměru
ze dne 10. 7. 2018 č.j. .....
MEZR 9760/2018 OP 246 - 3747/2018

S1
- stávající výbojkové svítidlo na ocelovém stožáru
- místo napojení nového kabelu VO

- - - - - - - - stávající venkovní vedení VO

1,2
- svítidlo výbojkové, např. SAFÍR 1, 1x70W
- výbojka SON-T Plus 70W
- stožár ocelový, žár.zinkovaný, 133/89/60, v=6
- stožárová svorkovnice, s krytem

——— CYKY 4x10/KPF 50/41mm + FeZn10 1

- kabel uložen v celé trase v chráničce z PVC – ve volném terénu v hl. 70 cm
- v krajnici komunikace v hloubce min 100cm pod niveletou vozovky
- trasa výkopu vedena podél komunikace, min. 0,5m od krajnice a min. 3,0m od stávajících stromů
- před zahájením výkopových prací nutno požádat pracovníka Odb. ŽP v Třeboni o souhlas
- veškeré práce provádět v souladu s Vyhláškou SPPKA 01/2017 "Ochrana dřevin při stavební činnosti"
- stožáry uzemnit vodičem FeZn 10 mm, uloženým na dně rýhy
- před zahájením výkopových prací nutno provést vytýčení všech stávajících podzemních vedení
- při souběhu a křížení se stávajícími a nově navrženými podzemními vedeními dodržet min.vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- veškeré práce provést dle ČSN 33 2000, 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54 ed.2

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 400/230V, 50Hz
OCHRANA : automatickým odpojením od zdroje TN-C-S

ING HRODĚJ Josef Jarošovská 753/II 377 01 Jindřichův Hradec	Autorizoval : ING KULHAVÝ Miloslav	Vypracoval: ING HRODĚJ Josef
Akce: ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE TŘEBOŇ – BRANNÁ	Investor: Město Třeboň Obec: Branná Stupeň PD: PDSP, PDPS	
Obsah: 3OSVĚTLENÍ – Branná část 3	Č. výkresu: E-3	Č. paré:
Měřítko: ; Datum: V.2018 Arch. č.: 150066 Dwg.: 2xA4		



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

SDĚLOVACÍ KABEL VE SPRÁVĚ TELEFÓNICA O2 ČR a.s.
PODZEMNÍ VEDENÍ NN VE SPRÁVĚ E.ON ČR s.r.o.
NADZEMNÍ VEDENÍ VN VE SPRÁVĚ E.ON ČR s.r.o.
PODZEMNÍ VEDENÍ VO
KANALIZACE VE SPRÁVĚ ČEVAK a.s.
VODOVOD VE SPRÁVĚ ČEVAK a.s.

Č.j. MěTr 9462/2018 OŽP-374 ze dne
Odbor životního prostředí
Městský úřad Třeboň
Schvaluje se za podmínek výměru
ze dne 10.7.2018 č.j.

TS – stávající trafostanice s rozvaděčem NN

RVO – stávající rozvaděč VO – místo napojení
- nový kabel CYKY 4x10 pro svítidla č. 1 a 2 napojit 1fáz na stáv.pojistky pro vývod do S1
- z rozvaděče vyvést nový kabel CYKY 4x10 do stáv. svítidla ozn. S1
- dále vyvést rezervní chráničku KPF 50/41+CY2,5 do stáv. stožáru ozn. S1

S1 – stávající stožár VO – PONECHAT – nově připojit z RVO

1,2
- svítidlo výbojkové, např. SAFÍR 1, 1x70W
- výbojka SON-T Plus 70W
- stožár ocelový, žár.zinkovaný, 133/89/60, v=6m
- stožárová svorkovnice, s krytem

– CYKY 4x10/KPF 50/41mm + FeZn10
– rezervní chránička KPF 50/41mm + CY2,5

- kabely uloženy v celé trase v chráničce z PVC – ve volném terénu v hl. 70 cm, v krajnici komunikace v hl. 100cm, min. 0,5m od hrany asfaltu
- přechod přes komunikaci kat.č. 4358 provést překopem, kabel uložen min 120cm pod niveletou vozovky
- trasu kabelu VO vést v úseku cca 20m (min. 8m od kmenů stromů na obě strany) ve vozovce v hl. 120cm
- trasu kabelů VO vést v krajnici komunikace, mimo kořenový systém stávajících stromů, výkopy provádět ručně
- před zahájením výkopových prací nutno požádat pracovníka Odb. ŽP v Třeboni o souhlas
- min. vzdálenost výkopů od stávajících stromů – 3m
- veškeré práce provádět v souladu s Vyhláškou SPPKA 01/2017 "Ochrana dřevin při stavební činnosti"
- stožáry č. 1 a 2 osadit až po vytýčení komunikace a sjezdů (vrat) na jednotlivé parcely
- stožáry uzemnit vodičem FeZn 10 mm, uloženým na dně rýhy
- před zahájením výkopových prací nutno provést vytýčení všech stávajících podzemních vedení
- při souběhu a křížení se stávajícími a nově navrženými podzemními vedeními dodržet min.vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- veškeré práce provést dle ČSN 33 2000, 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54 ed.2

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 400/230V, 50Hz
OCHRANA : automatickým odpojením od zdroje TN-C-S

ING HRODĚJ Josef Jarošovská 753/II 377 01 Jindřichův Hradec	Zodpovědný projektant	Vypracoval: ING HRODĚJ Josef
Akce: ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE TŘEBOŇ – BRANNÁ	Investor: Město Třeboň Obec: Branná Stupeň PD: PDSP, PDPS	
Obsah: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – Branná, část 4	Č. výkresu: E-4	Č. paré:
Měřítko: 1:1000 / Datum: IV.2018 / Arch. č.: 15016 / Dwg.: 2xA4		



Schvaluje se za podmínek výměru
ze dne 10. 7. 2018 č.j. METR 47469/2018 OP 246-374/Fl

TS – stávající trafostanice

RVO – stávající rozvaděč VO – místo napojení
- nový kabel CYKY 4x10 pro svítidla č. 1 a 2 napojit 1fáz na stáv.pojistky pro vývod do S1
- z rozvaděče vyvést nový kabel CYKY 4x10 do stáv. svítidla ozn. S1
- dále vyvést rezervní chráničku KPF 50/41+CY2,5 do stáv. stožáru ozn. S1

S1 – stávající stožár VO – PONECHAT – nově připojit z RVO

1,2 – svítidlo výbojkové, např. SAFÍR 1, 1x70W
- výbojka SON-T Plus 70W
- stožár ocelový, žár.zinkovaný, 133/89/60, v=6m
- stožárová svorkovnice, s krytem

——— – CYKY 4x10/KPF 50/41mm + FeZn10
- - - - - – rezervní chráničko KPF 50/41mm + CY2,5

- kabely uloženy v celé trase v chráničce z PVC – ve volném terénu v hl. 70 cm, v krajnici komunikace v hl. 100cm, min. 0,5m od hrany asfaltu
- přechod přes komunikaci kat.č. 4358 provést překopem, kabel uložen min 120cm pod niveletou vozovky
- trasu kabelu VO vést v úseku cca 20m (min. 8m od kmenů stromů na obě strany) ve vozovce v hl. 120cm
- trasu kabelů VO vést v krajnici komunikace, mimo kořenový systém stávajících stromů, výkopy provádět ručně
- před zahájením výkopových prací nutno požádat pracovníka Odb. ŽP v Třeboni o souhlas
- min. vzdálenost výkopů od stávajících stromů – 3m
- veškeré práce provádět v souladu s Vyhláškou SPPKA 01/2017 "Ochrana dřevin při stavební činnosti"
- stožáry č. 1 a 2 osadit až po vytýčení komunikace a sjezdů (vrat) na jednotlivé parcely
- stožáry uzemnit vodičem FeZn 10 mm, uloženým na dně rýhy
- před zahájením výkopových prací nutno provést vytýčení všech stávajících podzemních vedení
- při souběhu a křížení se stávajícími a nově navrženými podzemními vedeními dodržet min.vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- veškeré práce provést dle ČSN 33 2000, 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54 ed.2

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 400/230V, 50Hz
OCHRANA : automatickým odpojením od zdroje TN-C-S

ING HRODĚJ Josef Jarošovská 753/II 377 01 Jindřichův Hradec	Zádpočiatelitant	Vypracoval: ING HRODĚJ Josef
Akce: ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE TŘEBOŇ – BRANNÁ	Investor: Město Třeboň Obec: Branná Stupeň PD: PDSP, PDPS	
Obsah: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – Branná, část 4	Č. výkresu: E-4	Č. paré:
Měřítko: – Datum: IV.2018 Arch. č.: 15016 Dwg.: 2xA4		

MĚSTSKÝ ÚŘAD Třeboň

Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
Česká republika

IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
www.mesto-trebon.cz

7

ODBOR DOPRAVY
tel: +420 384 342 159 fax: +420 384 723 505
email: vaclav.peroutka@mesto-trebon.cz

METRP00B3G92

Doručí se:
Ing. Josef Hroděj
Jarošovská 735/II
377 01 J. Hradec

Spis.zn.: METR_S 2587/2018 OD
Ze dne 03.05.2018
Naše č.j.: METR 9227/2018 PeVa

Vyřizuje: ing. Peroutka V

V Třeboni dne 27.06.2018

Vyjádření k projektovému návrhu stavby „Rozšíření veřejného osvětlení – Branná – část 1-4".

K Vaší žádosti podané na zdejší úřad dne 03.05.2018, o vydání stanoviska na shora uvedenou stavbu Městský úřad Třeboň, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad a ve věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 40 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, v platném znění, sděluje že:

1. Bere na vědomí trasu zemního kabelového vedení NN a stožáru osvětlení v částech 1-4 na místních komunikacích a silnici II/154 v obci Třeboň, místní části Branná.
2. Stavbou zemního kabelového vedení bude dotčena místní komunikace překopem - část 4, v městě Třeboň, místní části Branná.
3. Stavbou zemního kabelového vedení bude dotčeno silniční těleso silnice II/154 provedením startovacích a výstupových jam pro protlak v nezpevněné části tělesa souběhem - část 1, v městě Třeboň, místní části Branná. Před realizací uvedeného úseku bude třeba požádat a stanovení přechodné úpravy provozu z hlediska bezpečnosti provozu při realizaci protlaku.
4. Technické podmínky pro provedení a uložení zemního kabelového vedení NN do místní komunikace Vám určí vlastník komunikace.
5. Technické podmínky pro provedení a uložení zemního kabelového vedení NN do silničního tělesa silnice II/154 Vám určí majetkový správce silnice to je SÚS Jč.kraje, závod J.Hradec .
6. Návrh úpravy a posunu dopravního značení je nutno projednat a odsouhlasit Policií ČR, KŘP Jč. Kraje, DI J.Hradec.
7. Z předložených situací stavby (část 1- 4), je zřejmé, že se jedná o kabelové rozvody NN a umístění stožárů veřejného osvětlení, které budou podléhat územnímu posouzení. K vydání tohoto povolení je příslušný Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu.
8. Městský úřad Třeboň odbor dopravy v uvedených lokalitách nevlastní žádné inženýrské sítě.

(otisk úředního razítka)

MĚSTSKÝ ÚŘAD
379 01 TŘEBOŇ

Ing. Pavel Zajíček
Vedoucí odboru dopravy

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

Pomáhat a chránit

Územní odbor Jindřichův Hradec
Dopravní inspektorát

3

Č.j. **KRPC-67287-1/ČJ-2018-020306**

Jindřichův Hradec 11. května 2018

Počet stran: **1**
Přílohy: **PD**

Ing. Josef Hroděj
Jarošovská 738/II
377 01 Jindřichův Hradec

Prodloužení stanoviska k projektové dokumentaci na akci „Rozšíření VO – Branná – část 1 a část - 2“

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Jindřichův Hradec jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle § 1 zák. č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v platném znění, jako dotčený orgán při stanovení místní a přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 2, písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění a jako dotčený orgán příslušný k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci dle ust. § 16 odst. 2, písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění nemá připomínek k předložené projektové dokumentaci na předmětnou akci za dodržení podmínek uvedených v předchozích stanoviscích. Dále upozorňujeme, že před realizací akce bude na zdejší součást předloženo DIO ke schválení.

z.r. pprap. Bc. Ondřej Novák
vrchní asistent DI

npor. Bc. Karel KOTIL
vedoucí DI

Nádražní 567/II
377 46 Jindřichův Hradec

Tel.: +420 974 233 258, 725 046 914
Email: jh.di.inzenyr@pcr.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Jindřichův Hradec
Dopravní inspektorát

Č.j. KRPC-47603-1/ČJ-2015-020306

Jindřichův Hradec 2. dubna 2015

Počet listů: 1
Přílohy: 1/PD

Ing. Josef Hroděj
Jarošovská 735/II
377 01 Jindřichův Hradec

Stanovisko k projektové dokumentaci na akci „Rozšíření VO - Branná – část 2"

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Jindřichův Hradec jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle § 1 zák. č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v platném znění nesouhlasí s takto umístěným svítidlem. V tomto případě se jedná o pevnou překážku v extravilánu obce. Z tohoto hlediska doporučujeme sloup VO umístit za silniční příkop. Musí – li ovšem respektovat navrhovanou pozici, navrhujeme jeho umístění na místo stávající DZ č. IS5 „RAŠELINA" (při společném umístění) za současného posunutí DZ č. IS 12a,b o 30m před navrhovaný sloup VO. Dále upozorňujeme, že sloup VO nesmí zasahovat do hlavního dopravního prostoru (min 50 cm od okraje pozemní komunikace).

z.r. por. Ing. Bc. Petr KAŠPAR
komisař DI

npor. Bc. Karel KOTIL
Vedoucí DI

Nádražní 567/II
377 46 Jindřichův Hradec

Tel.: +420 974 233 258, 725 046 914
Email: jh.di.inzenyr@pcr.cz



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- SDĚLOVACÍ KABEL VE SPRÁVĚ TELEFÓNICA O2 ČR a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN VE SPRÁVĚ E.ON ČR s.r.o.
- PODDZEMNÍ VEDENÍ VO
- KANALIZACE VE SPRÁVĚ ČEVAK a.s.
- VODOVOD VE SPRÁVĚ ČEVAK a.s.

S1 - stávající výbojkové svítidlo na ocelovém stožáru

- stávající kabel VO

1
- svítidlo výbojkové, 1/70W
- výbojka SON-T Plus 70W
- stožár ocelový, žár.zinkovaný, 133/60, v=5m
- stožárová svorkovnice, s krytem

- CYKY 4x10 + FeZn10 1

- kabel uložen v celé trase v chráničce z PVC
- v krajnici komunikace v hloubce min 100cm pod niveletou vozovky
- stožáry uzemnit vodičem FeZn 10 mm, uloženým na dně rýhy
- před zahájením výkopových prací nutno provést vytýčení všech stávajících podzemních vedení
- při souběhu a křížení se stávajícími a nově navrženými podzemními vedeními dodržet min.vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- veškeré práce provést dle ČSN 33 2000, 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54 ed.2

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 400/230V, 50Hz
OCHRANA : automatickým odpojením od zdroje TN-C-S

ING HRODĚJ Josef Jarošovská 753/II 377 01 Jindřichův Hradec	Zodp.projektant: ING KULHAVÝ Miloslav	Vypracoval: ING HRODĚJ Josef
Akce: Rozšíření VO Branná – část.2	Investor: Město Třeboň Obec: Branná Stupeň PD: DSP	
Obsah: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Č. výkresu: E-2	Č. paré:
Měřítko: 1:250 · Datum: II.2015 · Arch. č.: 15016 · Dwg.: 2xA4		

POLICIE ČR - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ
JIŽNÍ ČECHY

ODDĚLENÍ
Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko
Valy 121
379 01 Třeboň
tel.: +420 384 701 011
ID DS: qxcdynt
e-mail: jizni.cechy@nature.cz
www.nature.cz

JPS JH, s.r.o.
Ing. Josef Hroděj
Jarošovská 735/II
Jindřichův Hradec
377 01

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 01745/JC/18 **VYŘIZUJE:** Skuhrová **V TŘEBONI DNE:** 15. 5. 2018

Věc: Rozšíření veřejného osvětlení Branná – část 1-2-3-4

SOUBORNÉ STANOVISKO

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura"), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon") na základě žádosti projektanta akce Ing. Josefa Hroděje, ze společnosti JPS JH, s.r.o. (IČ: 260 35 138), se sídlem Jarošovská 735/II, 377 01 Jindřichův Hradec, podané za investora akce Město Třeboň (IČ: 002 47 618), se sídlem Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň, dne 10. 5. 2018 o prodloužení platnosti vyjádření ke stavbě „Rozšíření veřejného osvětlení Branná – část 1-2-3-4" na p. p. č. 2796/5, 2827/1, 2796/5, 4505/1, 142, 4384, 4358 a 53 v k. ú. Branná, vydává toto:

I.
ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Agentura podle ust. § 78 odst. 3 písm. j) zákona a jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád") podle ust. § 44 odst. 1 zákona

souhlasí

s vydáním stavebního povolení pro stavbu „Rozšíření veřejného osvětlení Branná – část 2 a část 4" na pozemkových parcelách č. 2796/5, 4505/1, 4384, 4358 a 53 v k. ú. Branná, na území III. zóny odstupňované ochrany CHKO Třeboňsko, území ptačí oblasti Třeboňsko a částečně v zastavěném a nezastavěném území města Třeboň, místní části Branná, podle předložené situace stavby, zpracované Ing. Josefem Hrodějem, ze společnosti JPS JH, s.r.o., se sídlem Jarošovská 735/II, 377 01 Jindřichův Hradec, v červnu 2015 a ověřené Agenturou dne 15. 5. 2018.

ODŮVODNĚNÍ:

Společnost JPS JH, s.r.o. za Město Třeboň požádala Agenturu o prodloužení platnosti vyjádření ke stavbě „Rozšíření veřejného osvětlení Branná – část 1-2-3-4", a to na výše uvedených parcelách v k. ú. Branná, v obci Třeboň, místní části Branná. Tento svůj záměr popsal v předložené žádosti a doložil situacemi stavby. Tyto předložené podklady Agentura vyhodnotila jako žádost o vydání závazného stanoviska pro účely navazujícího řízení příslušného stavebního úřadu.

Z podkladů bylo zjištěno, že se jedná o rozšíření stávajícího veřejného osvětlení na dvou místech v sídle Branná, a to o jedno výbojkové svítidlo v jihovýchodní části sídla při výjezdu na obec

IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I michaela.skuhrova@nature.cz I T: +420 384 701 017

Hrachoviště a o dvě výbojková svítidla v jihozápadní části sídla při původní humenné cestě. Pozemky budou po záhozu kabelového vedení uvedeny do původního stavu.

Z podkladů dále vyplývá, že stavba „Rozšíření veřejného osvětlení Branná – část 2 a část 4" má být umístěna částečně v zastavěném a nezastavěném území města Třeboň, místní části Branná, ve III. zóně odstupňované ochrany CHKO Třeboňsko, na území ptačí oblasti Třeboňsko, dále pak mimo maloplošná zvláště chráněná území, skladebné prvky územního systému ekologické stability a evropsky významných lokalit. Pro výše uvedenou stavbu situovanou do III. zóny odstupňované ochrany CHKO Třeboňsko nevyplývá ze zákona ani z Výnosu Ministerstva kultury ČSR č. j. 22 737/79, o zřízení chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, žádný zákaz nebo zvláštní opatření. Jelikož se jedná prakticky o zastavěné území obce, kde se nevyskytují, nehnízdí ani nemají potravní základnu druhy ptáků, pro které byla ptačí oblast Třeboňsko zřízena, je vyloučeno závažné a nevratné poškození biotopů těchto druhů a ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování těchto druhů.

Předložené podklady byly shledány jako dostatečné pro posouzení daného záměru a Agentura došla k závěru, že navrhovaná stavba rozšíření stávajícího veřejného osvětlení nemá v daných místech nepříznivý dopad na další zájmy ochrany přírody a krajiny v CHKO Třeboňsko, ani na předměty ochrany vyhlášené CHKO Třeboňsko, proto mohlo být souhlasné závazné stanovisko k vydání stavebního povolení shora uvedené stavby vydáno.

UPOZORNĚNÍ:

Nedílnou součástí tohoto stanoviska jsou výkresy a jiné doklady uvedené v příloze a opatřené otiskem razítka Agentury. Originály takto ověřených příloh budou předloženy jako podklad pro vydání následného správního aktu příslušného stavebního úřadu.

Dojde-li v průběhu výstavby či příprav na ni ke změnám v návrhu, je nutné tyto změny opět konzultovat na příslušném pracovišti Agentury (Regionálním pracovišti Jižní Čechy, oddělení Správy CHKO Třeboňsko) a zažádat o nové závazné stanovisko.

POUČENÍ:

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

a II.
PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE

Agentura podle § 90 odst. 17 zákona a § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů sděluje následující:

Předložený záměr spočívající v provedení rozšíření veřejného osvětlení, kdy kabelové vedení napojí osm nových výbojkových svítidel (podle předložených situací stavby, zpracovaných v březnu 2015) je situován do III. zóny odstupňované ochrany CHKO Třeboňsko a do zastavěného území města Třeboň, místní části Branná. S účinností ustanovení čl. VI, části čtvrté zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon o ochraně přírody a krajiny, se od 1. 1. 2013 <u>závazná stanoviska podle ust. § 44 odst. 2 písm. b) zákona ke stavbám v zastavěném území města nevydávají</u>.

Rozsah i charakter výše uvedeného záměru nenaplňuje zákonná kritéria ochrany krajinného rázu posuzovaného podle ust. § 12 odst. 1 zákona a Agentura tedy nebude vydávat ani <u>souhlas se zásahem do krajinného rázu podle ust. § 12 odst. 2 zákona,</u> neboť se jedná o prodloužení stávající infrastruktury veřejného osvětlení sídla.

IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I michaela.skuhrova@nature.cz I T: +420 384 701 017

Agentura dále konstatuje, že navrhovaný záměr nemá v daných místech nepříznivý dopad na další zájmy ochrany přírody a krajiny v CHKO Třeboňsko, ani na předměty ochrany vyhlášené CHKO Třeboňsko, neboť se místo stavby nachází v zastavěném území města Třeboň, místní části Branná, ve III. zóně odstupňované ochrany CHKO Třeboňsko, mimo maloplošná zvláště chráněná území, skladebné prvky územního systému ekologické stability a mimo území ptačí oblasti Třeboňsko a evropsky významných lokalit. Pro výše uvedenou stavbu situovanou do III. zóny ochrany CHKO Třeboňsko nevyplývá ze zákona ani z Výnosu Ministerstva kultury ČSR č. j. 22 737/79, o zřízení chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, žádný zákaz nebo zvláštní opatření. Jelikož se jedná prakticky o zastavěné území obce, kde se nevyskytují, nehnízdí ani nemají potravní základnu druhy ptáků, pro které byla ptačí oblast Třeboňsko zřízena, je vyloučeno závažné a nevratné poškození biotopů těchto druhů a ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování těchto druhů.

UPOZORNĚNÍ:

Tato předběžná informace slouží pro žadatele uvedeného záměru a poskytuje informace, zda lze určitý záměr uskutečnit jen za předpokladu vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu a podle jakých hledisek bude posuzovat žádost o vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu, popřípadě za jakých předpokladů lze žádosti vyhovět.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
V.2.

z.z. Ladislav Pekhart

RNDr. Miroslav Hátle, CSc., v. r.

Vedoucí oddělení
Správa CHKO Třeboňsko

Příloha: Ověřené situace veřejného osvětlení – část 2 a část 4 (tištěno oboustranně)

IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I michaela.skuhrova@nature.cz I T: +420 384 701 017



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- SDĚLOVACÍ KABEL VE SPRÁVĚ TELEFÓNICA O2 ČR a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN VE SPRÁVĚ E.ON ČR s.r.o.
- NADDZEMNÍ VEDENÍ VN VE SPRÁVĚ E.ON ČR s.r.o.
- PODZEMNÍ VEDENÍ VO
- KANALIZACE VE SPRÁVĚ ČEVAK a.s.
- VODOVOD VE SPRÁVĚ ČEVAK a.s.

RVO
- stávající rozvaděč VO – místo napojení
- výzbroj rozvaděče doplnit o tři jističe 1/10A
- z rozvaděče vyvést kabel CYKY 4x10 do stáv. svítidla ozn. S1
- dále vyvést rezervní chráničku KPF 50/41+CY2,5 do stáv. stožáru ozn. S1

S1
- stávající stožár VO – PONECHAT – nově připojit z RVO

1,2
- svítidlo výbojkové, např. SAFÍR 1, 1x70W
- výbojka SON-T Plus 70W
- stožár ocelový, žár.zinkovaný, 133/89/60, v=6m
- stožárová svorkovnice, s krytem

- CYKY 4x10/KPF 50/41mm + FeZn10
- rezervní chránička KPF 50/41mm + CY2,5

- kabel uložen v celé trase v chráničce z PVC – ve volném terénu v hl. 70 cm, v krajnici komunikace v hl. 100cm, min. 0,5m od hrany asfaltu
- přechod přes komunikaci kat.č. 4358 provést překopem, kabel uložen min 120cm pod niveletou vozovky
- trasu kabelů VO vést v krajnici komunikace, mimo kořenový systém stávajících stromů, výkopy provádět ručně
- stožáry č. 1 a 2 osadit až po vytýčení komunikace a sjezdů (vrat) na jednotlivé parcely
- stožáry uzemnit vodičem FeZn 10 mm, uloženým na dně rýhy
- před zahájením výkopových prací nutno provést vytýčení všech stávajících podzemních vedení
- při souběhu a křížení se stávajícími a nově navrženými podzemními vedeními dodržet min.vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- veškeré práce provést dle ČSN 33 2000, 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54 ed.2

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 400/230V, 50Hz
OCHRANA : automatickým odpojením od zdroje TN-C-S

ING HRODĚJ Josef Jarošovská 753/II 377 01 Jindřichův Hradec	Zadavatel:	Vypracoval: ING HRODĚJ Josef
Akce: ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE TŘEBOŇ – BRANNÁ	Investor: Město Třeboň Obec: Branná Stupeň PD: PDSP, PDPS	
Obsah: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – Branná, část 4	Č. výkresu: E-4	Č. paré:
Měřítko: 1:500 · Datum: IV.2018 · Arch. č.: 15016 · Dwg.: 2xA4		

10

Technické služby Třeboň, s.r.o
Rybářská 811/II
379 01 Třeboň

IČ: 62502735
DIČ: CZ62502735

Tel: +420 384 722 300
Fax: +420 384 722 302
e-mail: info@ts-trebon.cz

WAY project s.r.o.
Jarošovská 1126/II
37701 J Hradec

Vaše značka 3927778 Datum 25.5.2018

Věc. Vyjádření a odsouhlasení výkresu PD výše uvedené stavby.
Akce. Rozšíření VO podél komunikace kat.č.2796/5 svítidla 1-6,Branná
Rozšíření VO Branná část 2
Rozšíření VO Branná část 3
Vše dle navrhované PD.

Na Vaší žádost sdělujeme, že souhlasíme s PD a provedením výše uvedené stavby.

Platnost vyjádření.

Vyřizuje.P.Mladek

Tel.602931062

Technické služby Třeboň, s.r.o.
Rybářská 811/II
379 01 Třeboň
IČ 62502735, DIČ CZ62502735
tel. +420 384 722 300
www.ts-trebon.cz

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOČESKÉHO KRAJE

příspěvková organizace

Nemanická 2133/10, PSČ 370 10 České Budějovice

zapsaná v obchodním rejstříku , vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích odd.Pr, vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

závod Jindřichův Hradec

Jarošovská 1126/II, PSČ 377 01 Jindřichův Hradec

Město Třeboň
Odbor rozvoje a investic - Ing. Radim Filípek
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	V Jindřichově Hradci
xxxx/13.2.2018	SÚSJH/TSÚ2478/2018/Kr	Krafka/736524287	15.2.2018

Věc: „Veřejné osvětlení Branná – část 1“
– prodloužení platnosti vyjádření

Jihočeský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje - závodem Jindřichův Hradec, vydává k výše uvedené stavbě následující vyjádření:

Na základě Vaší žádosti tímto souhlasíme s prodloužením platnosti našeho vyjádření pro potřeby stavebního řízení, č.j. SÚSJH/TSÚ5257/2015/Kr ze dne 2.4.2015 o 2 roky, dnešním dnem počínaje, t.j. do **15.2.2020**.

METRP00AK32W

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ
Č. j.: .....
Došlo dne 20. 02. 2018
Počet listů | Počet neelektronických příloh
Počet příloh | Počet listů příloh

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
závod JINDŘICHŮV HRADEC
Jarošovská 1126/2, 377 01 J. Hradec
IČO: 709 71 641

Ing. Josef Tolkner
ředitel závodu Jindřichův Hradec

Příloha: vyjádření č. SÚSJH/TSÚ5257/2015/Kr ze dne 2.4.2015

telefon	Fax	E-mail	IČ	Bankovní spojení
384321250	384321253	sekretariat.jh@susjk.cz	70971641	51-8903440257/0100

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOČESKÉHO KRAJE

příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, PSČ 370 10 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku , vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
odd.Pr, vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

závod Jindřichův Hradec

Jarošovská 1126/II, PSČ 377 01 Jindřichův Hradec

Město Třeboň
Odbor rozvoje a investic - Ing. Radim Filípek
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	V Jindřichově Hradci
xxxx/13.2.2018	SÚSJH/TSÚ2478/2018/Kr	Krafka/736524287	15.2.2018

Věc: „Veřejné osvětlení Branná – část 2“
– prodloužení platnosti vyjádření

Jihočeský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje - závodem Jindřichův Hradec, vydává k výše uvedené stavbě následující vyjádření:

Na základě Vaší žádosti tímto souhlasíme s prodloužením platnosti našeho vyjádření pro potřeby stavebního řízení, č.j. SÚSJH/TSÚ5258/2015/Kr ze dne 13.4.2015 o 2 roky, dnešním dnem počínaje, t.j. do **15.2.2020**.

METRP00AK33R

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ
Č. j. .....
Došlo dne 20. 02. 2018
Počet listů | Počet nalepených příloh
Počet příloh | Počet listů příloh

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
závod JINDŘICHŮV HRADEC
Jarošovská 1126/II, 377 01 J. Hradec
IČO: 709 71 641

Ing. Josef Tolkner
ředitel závodu Jindřichův Hradec

Příloha: vyjádření č. SÚSJH/TSÚ5258/2015/Kr ze dne 13.4.2015

telefon	Fax	E-mail	IČ	Bankovní spojení
384321250	384321253	sekretariat.jh@susjk.cz	70971641	51-8903440257/0100

POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Horní Vltava
Litvínovická 5
370 01 České Budějovice

TEL.: 387 683 103
FAX: 387 203 620

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s.
č.ú.: 3000311064/2700

12

Ing. Josef Hroděj
Jarošovská 735/II
377 01 Jindřichův Hradec

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/ LINKA	DATUM
-/-/ 10. 5. 2018	28018/2018-142	T. Vlková Ing. J. Lán	24. 5. 2018

K.ú. Branná, okres Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský, č.h.p.1-07-02-0371-0-00, VÚ: HVL_0610; **„Rozšíření VO – Branná – část. 3“** – I. stanovisko správce povodí, a II. vyjádření účastníka vodoprávního řízení

Dne 14. 5. 2018 jste nám předložili ke stanovisku projektovou dokumentaci „Rozšíření VO – Branná – část. 3“ (projektant: Ing. Josef Hroděj, Jarošovská 735/II, 377 01 Jindřichův Hradec).

Projektová dokumentace řeší rozšíření veřejného osvětlení a to o svítidla č. 1 a č. 2 v k.ú. Branná. Výše uvedený záměr se nachází na pravém břehu drobného vodního toku Opatovická stoka IDVT 10261667, ve stanoveném záplavovém území Q_{100} (MěÚ Jindřichův Hradec, m.č. Branná, čj: ŽP 8641/98 – 375 F ze dne 4. 11. 1998), mimo aktivní zónu a v zájmovém území se také nachází bezejmenný drobný vodní tok IDVT 1026177. Stožár číslo 2 bude umístěn cca 3 m od horní břehové hrany. Kabel VO bude napojen do stávajícího stožáru a bude uložen v celé délce v chráničce z PVC.
Souřadnice X, Y nebyly žadatelem předloženy.

Uvedený záměr se nachází v útvaru povrchových vod HVL_0610 Prostřední stoka od počátku po vzdutí rybníka Rožmberk, včetně toku Spolský potok od hráze rybníka Svět.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Horní Vltava k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o :

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Horní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) **je uvedený záměr možný**, neboť lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení jeho dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s uvedeným záměrem bez připomínek.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Jako správce drobného vodního toku Opatovická stoka IDVT 10261667 a bezejmenného drobného vodního toku IDVT 10261775 vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

v y j á d ř e n í :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Rozšíření VO – Branná – část. 3" za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Požadujeme oznámit zahájení a ukončení prací na provozní úsek Nežárka v Jindřichově Hradci (tel.: 724 347 446, e-mail: jiri.lan@pvl.cz)
2. Prováděním prací v blízkosti toku nesmí dojít ke znečištění stavebním a výkopovým materiálem, závadnými látkami z použitých stavebních materiálů a mechanizačních prostředků. Případné škody na korytě toku, které by vznikly při provádění záměru i následně při používání, je investor povinen odstranit.
3. Výkopový materiál bude skladován mimo stanovené záplavové území.

Povodí Vltavy, státní podnik z důvodu umístění stavby v záplavovém území neodpovídá za případné škody vzniklé průchodem velkých vod a za škody v důsledku neplnění povinností dle § 52 vodního zákona.

Povodí Vltavy,
státní podnik
závod Horní Vltava
Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice

Ing. Vladimír Rohlík
vedoucí střediska PPV

CO: PS8, spis