

**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**tel: +420 384 342 171, fax: +420 384 342 127
e-mail: bohuslava.hrneckova@mesto-trebon.czNKAT s. r. o.
Nádražní 303/II
379 01 Třeboň

METRP00B1R2M

Váš dopis zn.:
Ze dne: 16.04.2018
Naše č. j.: METR 5645/2018-235 HrBoVyřizuje: Ing. Kněžínková, Ing. Fliegelová, Ing. Janečková,
RNDr. Vojtěchová, Hrnecková

Datum: 16.05.2018

Vyjádření a předběžná informace k projektové dokumentaci pro stavbu „Úpravy stávající deponie zemin Lázně Aurora“

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, obdržel od NKAT s. r. o., Nádražní 303/II, Třeboň žádost o vyjádření a předběžnou informaci k projektové dokumentaci pro stavbu „Úprava stávající deponie zemin Lázně Aurora“ na parc. č. 1977/3, 1977/9 a 1026/4 v k. ú. Třeboň. Investorem stavby je Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, Třeboň. Předloženou projektovou dokumentaci vypracoval Bc. Michal Kohout, NKAT s. r. o., Nádražní 303/II, Třeboň v 02/2018.

Jedná se o úpravy stávající deponie v lázeňském komplexu lázní Aurora. Stěny silážních kójí budou vybudovány z betonových prefabrikovaných dílců. Dále bude prostor deponie nově oplocen. V okolí deponie u vjezdu do areálu proběhne výměna poškozených obrubníků.

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy životního prostředí, vydává k předloženému záměru toto

vyjádření a předběžnou informaci:**1. Podle § 79 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:**

Z hlediska nakládání s odpady bylo dne 26.04.2018 vydáno samostatné závazné stanovisko č. j. METR 6015/2018-254 HrBo.

2. Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Podle předložené PD není zcela zřejmé, jaký materiál má být v budoucnu na upravované ploše skladován. V textu PD se píše o deponii zemin, ale zároveň o silážních kójích. V PD není nikde uvedeno, zda nebude v kójích skladován materiál, ze kterého může působením dešťů vznikat výluh (např. posečená tráva, shrabané listí či jiný materiál ke kompostování). Projektová dokumentace neřeší zabezpečení možných výluhů z uskladněného materiálu, nebo jejich neutralizaci. Součástí stavby má být oprava stávající dešťové kanalizace s uliční vpustí, ke které je stávající zpevněná plocha i nově navržená zpevněná plocha deponie vypsávaná. Tato dešťová kanalizace je dle PD zaústěná do areálové kanalizace lázní Aurora, v dokumentaci ale není uvedeno, zda je tato areálová kanalizace jednotná nebo dešťová ani kam následně ústí. Do dešťové kanalizace nelze případné výluhy z uskladněného materiálu odvádět. Do splaškové kanalizace by to bylo možné pouze se souhlasem provozovatele kanalizace a ČOV.

Ve výkresu a)2. *Koordináční situační výkres* je SO 03 dešťová kanalizace označená v legendě jako nově navržená přípojka dešťové kanalizace. Není tedy zřejmé, zda se jedná o opravu stávající

nebo o novou přípojku, resp. či jde o opravu stávající dešťové kanalizace nebo o stavbu novou. Upozorňujeme, že nová dešťová kanalizace je stavba vodního díla, které vyžaduje stavební povolení speciálním stavebním úřadem, tj. vodoprávním úřadem.

Upřesněnou projektovou dokumentaci předložte k novému vyjádření.

- 3. Podle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:**
Příslušným orgánem k vydání stanoviska je na území CHKO Třeboňsko Agentura ochrany přírody a krajiny - regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň.

Podle § 76 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Výše uvedeným záměrem nejsou dotčeny dřeviny rostoucí mimo les, proto bez připomínek.

- 4. Podle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:**

Z předložené dokumentace je zřejmé, že výše uvedenou stavbou nebudou dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu dle § 1 odst. 2. a 3. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“). Z hlediska zájmů chráněných dle tohoto zákona nemá proto orgán ochrany zemědělského půdního fondu k realizaci této stavby žádné připomínky.

- 5. Podle § 48 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů:**

Bez připomínek.

- 6. Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:**

Předmětnou stavbou nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně ovzduší, proto bez připomínek.

Toto vyjádření není správním rozhodnutím ani souhlasem nebo povolením vydaným podle zvláštních předpisů.

Upozornění: Nedílnou součástí tohoto stanoviska jsou výkresy a jiné doklady uvedené v příloze a opatřené razítkem Městského úřadu Třeboň.

Vyjádření je od počátku neplatné, pokud bylo vydáno na základě údajů nepravdivých, neúplných, zkreslených nebo žadatelem zatajených.

S pozdravem

(otisk úředního razítka)

MĚSTSKÝ ÚŘAD
379 01 TŘEBOŇ
-20-

Ing. Jaroslav Fliegel
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Třeboň

Příloha: 1x dokumentace

Na vědomí: MěÚ Třeboň, odbor ÚPaSŘ