

Technologická šachta vnitřního rozměru 2x3x2,1 m se vstupem 0,8x0,8 m a nerezovým poklopem pro zajištění ovládaným hydraulicky polypropylenová šachta na betonové desce stálícky obetonována.

MÍSTO KŘÍŽENÍ S KABLEM NN

MÍSTO KŘÍŽENÍ S KABLEM NN

MÍSTO KŘÍŽENÍ S KABLEM CETIN

MÍSTO KŘÍŽENÍ S KABLEM VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ

MÍSTO KŘÍŽENÍ S VODOVODEM L1 DN300

KŘÍŽENÍ S KANALIZACÍ

Startovací jáma podvrhu

Betonový blok

Měření spořitelny vody pomocí vodoměru Qn2,5 bude instalováno technologické šachty. Vodotěsná šachta musí být vybavena žebříkem s roztečí přechek 0,25m – kotvení žebříku nesmí narušit vodotěsnost šachty.

HORNÍ HRANA NOVÉHO POTRUBÍ [m.n.m]

DOLNÍ HRANA NOVÉHO POTRUBÍ [m.n.m]

KRYTÍ NAD NOVÝM POTRUBÍM K UPRAVENÉMU TERÉNU [m]

SPODNÍ HRANA NOVÉHO POTRUBÍ K UPRAVENÉMU TERÉNU [m]

TERÉN UPRAVENÝ [m.n.m]

TERÉN PŮVODNÍ [m.n.m]

SROVNÁVACÍ ROVNA [430,00m.n.m]

VZDALENOST OD POČÁTKU NÁPOJENÍ [m]

MATERIÁL – PROFIL – SKLON – DÉLKA PE100RC PN 16, SDR 11 – D32x3 – 0,7% – 15,701m

LEGENDA – VODOVOD


KK – KULOVÝ KOHOUT

KKSVP – KULOVÝ KOHOUT S VYPUŠTĚNÍM

VK – VYPUŠTĚCÍ KOHOUT

KZV – KONTROLNATELNÝ ZPĚTNÝ VENTIL TŘ.4(EA) DLE ČSN EN 1717

F–FILTR



Nové vodovodní přípojka PE100RC PN 16, SDR 11 D32x3 napojeno navrtávkou s uzavěrem s integrovaným výstupem pro PE potrubí D32 se zemní soupravou na stávající vodovod L1125. Vedení pod komunikací bude řešeno podvrtem pro minimalizaci dopadu na dopravní řešení.

Univerzální pokladová deska 3481 + Uliční poklop pro armatury domovní přípojky 1650
Zemní souprava teleskopická pro armatury domovní přípojky se šroubovým napojením ZS9601 1,3–1,8m 3/4–2"
Navrtávací pas + Šoupátko pro domovní přípojky integrovaný výstup pro PE potrubí D32

Jan Plucar

Vypracoval: Jan PLUCAR

kontrola: Jan PLUCAR

Investor: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň

Místo: parc.č. 2474/1; 2474/2 a 2473/1, k.ú. Třeboň

Akce: Stupeň PD: DPS

STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTRANSTVÍ

PŘED NAKUPNÍM CENTREM HLINÍK, TŘEBOŇ

D.1.4.1 – ZTI – KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

PODÉLNÝ ŘEZ VODOVODNÍ PŘÍPOJKOU

Obsah: Formát: 2x44 Měřítko: 1:50

Roztřko:

Podpis: Arch. č.: 60/19 Datum: 8/2019

Číslo výkresu:

6