



STÁVAJÍCÍ ROZV.
DOPLNIT
UPRAVIT

Ochrana PND: základní – automatickým odpojením od zdroje
zvýšená – hlavním pospojováním
– proudovým chráničem

Instalovaný výkon $P_i = 14 \text{ kW}$
Soudobý příkon $P_s = 12 \text{ kW}$

	Akce OPRAVA SAUNOVÉHO PROVOZU BERTINÍCH LÁZNÍ TŘEBOŇ		Investor SLATINNÉ LÁZNĚ TŘEBOŇ s.r.o.		Stupeň DPS		Zak.č.		Výkres č. D.1.4.2.4	
	Část DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE SUTĚREN	Projektant ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BURGER DIS.			Kreslil PETR BURGER DIS.		Datum 6/2019		List/Listů 1/1	