

ZAKÁZKA Modernizace výtahů v objektu A Lázeňský dům Aurora objekt na parcele č. 1977/23 katastrální území Třeboň	ZADAVATEL Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň IČ: 25179896
---	--

Příloha - technická specifikace předmětu plnění

Příprava stávajících výtahů za účelem zajištění nepřerušeno provozu vždy jednoho z výtahů -úprava stávající technologie ze systému DUPLEX na 2 x SIMPLEX.

Zadavatel trvá na zajištění provozu vždy jednoho ze stávajících výtahů v době od 5:00 do 23:00, po celou dobu plnění předmětu zakázky. Práce mimo výše stanovenou dobu mohou být prováděny pouze se souhlasem zadavatele. Předmětem zakázky je kompletní výměna 2 ks osobních výtahů v provedení duplex, umístěných ve dvou šachtách včetně provedení projekčních, pomocných a stavebních prací. Výtahy budou v provedení lanové a trakční. Celková výměna bez ponechání žádného z původních komponent (včetně výměny vodiček protiváhy, kabiny a kompletních nových dodávek dle platných ČSN EN. Provedení dle ČSN EN 81-20, ČSN EN 81-21 a NV 27/2003 Sb. včetně posouzení shody a všech příslušných dokumentů. Kompletní demontáž původní elektroinstalace a následná montáž nové elektroinstalace doplněná o bezpečnostní prvky dle platných norem ČSN EN. Dodávka nových vlečných kabelů, stop tlačítka, revizní jízdy, koncového vypínače dle platných norem ČSN EN. Demontáž, odvoz a ekologická likvidace celé stávající technologie výtahů včetně stávající technologie strojovny. Dodávka nových kabin v provedení, odolné proti poškození dle zadávacích podmínek a odsouhlasených vzorků, nerezových madel, okopových plechů, podlahové krytiny z přírodního kamene, elektroinstalace, dorozumivacího zařízení GSM, hlasového hlásiče pater, tlačítek s Braillovým písmem, digitálních ukazatelů aktuální pozice a příštího směru jízdy v každé stanici a automatických šachetních a kabinových dveří. Finální začištění špalet včetně vymalování čelních stěn nástupišť, úprava podlah - napojení na stávající podlahy hliníkovým profilem, který bude součástí prahu šachetních dveří. Dodávka nových šachetních dveří. Vybourání staré betonové protiváhy a následná dodávka nové protiváhy včetně ohrazení dráhy protiváhy dle platných norem ČSN EN. Montáž nové technologie výtahů a souvisejících zařízení, provedení pomocných prací včetně bouracích prací, pravidelný úklid prostoty vymezeném pro realizaci, provedení všech potřebných zkoušek, revizí včetně závěrečného úklidu. Protokolární autorizované měření hluku, kontrolní měření rychlosti, rychlosti otevírání dveří, měření intenzity osvětlení dle ČSN. Vybourání stávajících betonových soklů pro uložení stávajících motorů, zabetonování původních otvorů po lanech, zřízení odvětrání šachty dle ČSN a další související služby (PD a IIČ).

parametr	hodnota parametru
Provedení	Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací frekvenčním měničem.
Zdvih	21.34 m
Počet stanic	Výtah o 8 stanicích a 8 nástupištích
Zohledněné normy a předpisy	ČSN EN81-20, ČSN EN81-73-2016
Provedení šachty	Betonová šachta
nosnost (1 kabina)	min. 800 kg
počet přepravovaných osob (1 kabina)	min. 10 osob
rychlost otevírání kabinový dveří	min. 500 mm/s
max hlučnost (1 m od pohonu výtahu nástupiště)	max. 55 dB
minimální nosnost prahu	min. 800 kg
minimální zatížení technologie výtahu	min. 400000 cyklů
Minimální odolnost dveří (charakteristika požárního uzávěru)	min. EW 30
funkce rychlého otevření	je vyžadováno
eko efektivita	min. třída A
doba záruky za jakost	min. 60 měsíců
živostnost dveří	min. 10000000 cyklů
řízení Duplex	je vyžadováno