

Váš dopis

Ze dne: 20.4.2020
Číslo jednací: 33.MV.2020
Vyřizuje: Jiří Götz
Tel.: 601 156 254
E-mail: jiri.gotz@mv-trebon.cz
Datum: 14.5.2020

Ing. Jana Máchová

Vodohospodářská projekce

A Tragera 46

370 10 České Budějovice

Investor: Město Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň

Třeboň, parc. č. 1818/29, 1818/28, 1837/7, 1837/49, 1838/1, 1839/25 – 27, 1839/4, 1839/3, 2469/3, 1839/2, 1847/1, 1847/4, 1847/2 – Oprava vodovodu v ulici Pražská (vyjádření k projektu)

V daném zájmovém území se nachází vodohospodářské sítě, případně ochranná pásma vodohospodářských staveb, které jsou v majetku města Třeboň a v provozování firmy Městská Vodohospodářská s.r.o. se sídlem Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň s oprávněním k vydávání stanovisek k investiční činnosti stavebníků .

Projektová dokumentace řeší výstavbu nového vodovodního řadu PE 110 a PE 125 mm, který bude nahrazovat stávající starý ocelový a litinový vodovod DN 100 a DN 125 mm na pozemcích parc. č. 1818/29, 1818/28, 1837/7, 1837/49, 1838/1, 1839/25 – 27, 1839/4, 1839/3, 2469/3, 1839/2, 1847/1, 1847/4, 1847/2 v k.ú. Třeboň.

Vodovodní řad A : Stávající vodovodní řad z litiny DN 125 mm – 369 m, oceli DN 100 mm – 84 m a litiny DN 100 mm – 202 m je na hranici životnosti, bude zrekonstruován a nahrazen novým vodovodním potrubím PE v celkové délce 654,75 m.

Nové vodovodní potrubí bude z materiálu **HDPE 100 RC SDR 11 PN 16 prům. 110/10 mm** v délce **222,42 m** a **průměru 125/11,4 mm** v délce **432,33 m**. Rekonstrukce proběhne od stávajícího objektu parc.č. 1847/2 až k stávajícímu hydrantu na parc.č. 1818/29. Na vodovodní řad budou napojené stávající vodovodní přípojky v počtu 5 ks. Potrubí pod komunikací I/24 a asfaltovou komunikací na parc.č. 1837/49 a 1838/1 bude provedeno podvrtem s uložením do chráničky PVC DN 300 v délkách 15 m a 9 m. Armatury jsou navrženy s prodlouženou životností a vysokou odolností proti korozi. Na potrubí bude upevněn trasovací vodič CY 6 mm² s vyvedením pod litinové poklapy zemních souprav. Nad potrubím bude položena výstražná bílá folie „ VODA“.

S návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek:

Připomínky k projektu:

- Svařované spoje vodovodního potrubí budou řešeny elektrotvarovkami.

Všeobecné podmínky:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede – **Radek Bicek**

tel. 725 988 900, radek.bicek@mv-trebon.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).

- Při návrhu a realizaci napojení nemovitosti na vodohospodářské sítě je nutno respektovat Technické požadavky včetně příslušných zákonů a norem.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 60 05
- V připojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s použitím spojovaného materiálu v pozinkovaném provedení.
- Vodovod bude navržen z plastového potrubí třídy PE 100 min. pevnostní řady PN 10 s minimálním krytím vodovodu od nivelety zpevněné plochy 1,5 m.
- Na potrubí řadu bude upevněn vytyčovací vodič CY 6 mm².
- **Před záhozem potrubí veřejného vodovodu kontaktujte naši společnost ke kontrole provedení.**
- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek., a celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu s použitým materiálem. Na technickou kontrolu vodovodu volejte společnost Městská Vodohospodářská s.r.o. - **Jiří Götz : 601 156 254**
- Před kolaudací, před zahájením užívání nebo při závěrečné kontrolní prohlídce, bude naší společnosti předána tato dokumentace:
 - . Projektová dokumentace skutečného provedení (technická zpráva, situace, kladečský plán skutečného provedení, tabulka materiálu potrubí, podélné profily potrubí) včetně dokladové části
 - . Dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení všech potrubí, která bude provedena před záhozem. Dokumentace bude obsahovat technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN.
 - . Revize vodovodního řadu a přípojek včetně protokolů o tlakových zkouškách (úsekových a celkových)
 - . Doklad o výchozí kontrole hydrantů s revizí průtoku
 - . Protokol o proměření vytyčovacího (signálního) vodiče
 - . Protokol o zkoušce kvality pitné vody odebrané z prodloužené části nového vodovodu
 - . Proplach a dezinfekce potrubí


Toto vyjádření společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. má platnost **2 roky** ode dne vydání .

S pozdravem

Jiří Götz

vyjadřovací technik

Přílohy: projektová dokumentace s žádostí



**Městská
Vodohospodářská s.r.o.**
Palackého nám. 46
379 01 Třeboň II
IČ: 28136853
DIČ: CZ28136853