

$\left\{ \begin{array}{l} 2400 \\ M \varnothing 355 \\ +50 \text{ m}^3/\text{h} \end{array} \right.$   
 $\left\{ \begin{array}{l} 2400 \\ M \varnothing 355 \\ -50 \text{ m}^3/\text{h} \end{array} \right.$


NUTNO ZAJISTIT VODIVÉ ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ A ZAŘÍZENÍ (POMOCÍ VĚJŘOVÝCH PODLAŽEK)  
A ZAŘÍZENÍ (POMOCÍ VĚJŘOVÝCH PODLOŽEK)  
JEDNOTKY A VENTILATORY PRUŽNĚ ULOŽIT, PŘÍP. ZAVĚSIT, ROVNĚŽ OSTATNÍ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ, ABY NEDOCHÁZELO  
K PŘENOSU VIBRACÍ DO KONSTRUKCÍ (SILENTBLOKY, OBJÍMKY S GUMOU APOD.)  
ODBOČKY A ROZBOČKY, NENÍ-LI U NICH NAVRŽENA REGULAČNÍ KLAPEK, VYBAVIT REGULAČNÍMI PLECHY S MOŽNOSTÍ ARETACE POLOHY

SPODNÍ HRANA POTRUBÍ ODSKOČENA O 100 MM

$$\frac{1}{2} \text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$$

MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU  
MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant  <b>CODE, s.r.o.</b> Computer Design IČO 492 86 960		<b>PARDUBICE</b> Pardubice, Na Vrtálné 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125		Zpracovatel čísta	
				<b>Ing. Tomáš Měkota</b> Rohovládova Bělá 1, 533 43 Rohovládova Bělá IČO: 728 21 957, tel. 605 760 554	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020/001/500
Ing. Tomáš Měkota			Ing. Tomáš Měkota	POČET FORMÁTŮ	6x A 4
				DATUM	04/2020
INVESTOR	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň			MĚŘÍTKO	1:50
<b>Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBOŇ</b> <b>SO 02 - HTU, PODZEMNÍ OBJEKTY, BAZÉNY</b>				Jméno souboru TRA-02-43-PP-03-1NP	
				Stupeň dokumentace	
				<b>DPS</b>	
4.300 Vzduchotechnika				Č. KOPIE	Č. PŘÍLOHY
<b>Půdorys úpravny vody</b>					<b>D</b>
					<b>4.303</b>