



## LEGENDA:

- 1 - RETENČNÍ A AKUMULAČNÍ NÁDRŽ, OBJEM 69,6 M<sup>3</sup>
- 2 - DNO ŠACHTY (SLEPÉ), PLAST DN800
- 3 - PRODLOUŽENÍ ŠACHTY (SKRUŽ), PLAST DN800
- 4 - KÓNUS PRO ŠACHTU DN800, PLAST
- 5 - BETONOVÝ ROZNÁŠECÍ PRSTENEC
- 6 - POKLOP BEGU S ODVĚTRÁNÍM, třída A15
- 7 - ŠTĚRK FRAKCE 8/16MM
- 8 - PÍSKOVÉ LOŽE
- 9 - ZÁSYP (HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH)

## LEGENDA ČAR:

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- RETENČNÍ + AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
- UPRAVENÝ TERÉN
- PŮVODNÍ TERÉN

## POZNÁMKA:

- Retenční a akumuláční nádrž bude obalena do souvrství geotextílie / PVC fólie / geotextílie.

Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o informativní charakter nikoliv o požadavek.  
Tento výrobek může být zaměněn za jakýkoliv jiný, při splnění minimálních technických a fyzikálních vlastností uvedeného výrobku.

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant <div></div> <b>CODE, s.r.o.</b> Computer Design IČO 492 86 960			<b>PARDUBICE</b> Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125			Zpracovatel části Ing. Petr Kulička Autorizovaný technik vytápění, vzduchotechnika Záměl 147, 517 43 Potštejn							
PROJEKTANT		VYPRACOVAL		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		ČÍSLO ZAKÁZKY		2020/01/400			
Ing. Petr Kulička						Ing. Jíří Sochůrek		POČET FORMÁTŮ		2x A 4			
								DATUM		06/2020			
INVESTOR		Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň						MĚŘÍTKO		1:20			
<b>Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBOŇ SO 03</b>								Jméno souboru					
								Stupeň dokumentace <b>DPS</b>					
Zdravotně technické instalace								Č. KOPIE		ČÁST		Č. PŘÍLOHY	
<b>ČERPACÍ ŠACHTA PRO ZÁVLAHU</b>										<b>D.1</b>		<b>4.512</b>	