

UPRAVENÝ TERÉN

STÁVAJÍCÍ TERÉN

5

4

3

1

2

120°

DN+2t

300

100+DN/10

VÝKOP DLE PODÉLNÉHO PROFILU

B

TRUBKA			RÝHA
MATERIAL	DN	†	B
PVC - SN4 100	110/103,6	3,2	1100
PVC - SN4 125	125/118,6	3,2	1100
PVC - SN4 150	160/152	4	1100
PVC - SN4 200	200/190,2	4,9	1200
PVC - SN4 250	250/237,6	6,2	1200

1. KANALIZAČNÍ TROUBA
2. ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ (ZRNO MAX. 20MM) - ZHUTNIT NA 97% PS
3. ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSPY POTRUBÍ (ZRNO MAX. 20MM) - ZHUTNIT NA 97% PS
4. SVISLÁ NAD SKALNÍM PODLOŽÍ PŘÍLOŽNÉ PAŽENÁ RYHA
5. ZÁSP VHDNÝM MATERIÁLEM, PŘÍPADNÝ DEFICIT - NÁHRADNÍ KAMENIVO
6. FLEXIBILNÍ DRĚN (100mm) VE ŠTĚRKOPÍSKOVÉM OBSPYU


TRUBKA			RÝHA
MATERIAL	DN	†	B
PE 100 (SDR 11, PN16) - Ø32x3	26	3	1100
PE 100 (SDR 11, PN16) - Ø40x3.7	32,6	3,7	1100
PE 100 (SDR 17, PN10) - Ø50x3	44	3	1100
PE 100 (SDR 11, PN16) - Ø63x5,8	51,4	5,8	1100
PE 100 (SDR 11, PN16) - Ø110x10	90	10	1100

1. VODOVODNÍ POTRUBÍÍ
2. PÍSKOVÉ LOŽE POTRUBÍ (ZRNO MAX.20mm)
3. ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ (ZRNO MAX. 20MM) - ZHUTNIT NA 97% PS
4. SVISLÁ PŘÍLOŽNÁ PAŽENÁ RÝHA
5. ZÁSYP VODNÝM MATERIÁLEM, PŘÍPADNÝ DEFICIT - NÁHRADNÍ KAMENIVO

1. KANALIZAČNÍ TROUBA
2. PÍSKOVÉ SEDLO ZHUTNĚNÉ NA 97% PS
3. ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBYSP POTRUBÍ (ZRNO MAX. 20MM) - ZHUTNIT NA 97% PS
4. SVISLÁ NA SKALNÍM PODLOŽÍ PŘÍLOŽNÉ PAŽENÁ RYHA
5. ZÁSP VODNÝM MATERIÁLEM. PŘÍPADNÝ DEFICIT - NÁHRADNÍ KAMENIVO

Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o informativní charakter nikoliv o požadavek. Tento výrobek může být zaměněn za jakýkoliv jiný, při splnění minimálních technických a fyzikálních vlastností uvedeného výrobku.

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant  CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960		PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125		Zpracovatel čísta Ing. Petr Kulička Autorizovaný technik vytápění, vzduchotechnika Záměš 147, 517 43 Potštejn	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020/01/500
Ing. Petr Kulička			Ing. Jiří Sochůrek	POČET FORMÁTŮ	6x A 4
				DATUM	06/2020
INVESTOR	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň			MĚŘÍTKO	1:25
Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBOŇ SO 02 - ÚPRAVNA BAZÉNOVÉ VODY Zdravotně technické instalace				Jméno souboru	
				Stupeň dokumentace	
				DPS	
				Č. KOPIE	ČÁST
PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ				Č. PŘÍLOHY	
				D.1 4.537	