



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
OBJEKT BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE		
1.01	STROJOVNA	173,17
1.02	AKU. NÁDRŽ - WHIRPOOL	16,15
1.03	AKU. NÁDRŽ - RELAX - STUDENÝ	24,01
1.04	AKU. NÁDRŽ - RELAX - TEPLÝ	12,32
1.05	AKU. NÁDRŽ - KONDICNÍ	19,76
1.06	AKU. NÁDRŽ - DĚTSKÝ	5,95
1.07	DECHLORAČNÍ JÍMKA	40,95

LEGENDA ČAR:

- AREÁLOVÝ ROZVOD PITNÉ VODY - NOVÝ, VEDENO V ZEMI
MATERIÁL POLYETYLÉN - SPOJOVANÝ ELEKTROTVAROVKAMI
- ROZVOD PITNÉ VODY - NOVÝ, VEDENO POD STROPEM
MATERIÁL PPR S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU - SPOJOVANÝ POLYFÚZNÍM SVÁŘENÍM
- ROZVOD BAZÉNOVÉ VODY - NOVÝ, VEDENO V ZEMI POD OBJEKTEM
MATERIÁL PŘEDIZOLOVANÝ PE-Xa - SPOJOVANÝ LISOVÁNÍM
- ROZVOD BAZÉNOVÉ VODY - NOVÝ, VEDENO POD STROPEM
MATERIÁL PPR S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU - SPOJOVANÝ POLYFÚZNÍM SVÁŘENÍM
- ROZVOD BAZÉNOVÉ VODY RECYKLOVANÉ - NOVÝ, VEDENO V ZEMI POD OBJEKTEM
MATERIÁL POLYETYLÉN - SPOJOVANÝ ELEKTROTVAROVKAMI
- ROZVOD BAZÉNOVÉ VODY RECYKLOVANÉ - NOVÝ, VEDENO POD STROPEM
MATERIÁL PPR - SPOJOVANÝ POLYFÚZNÍM SVÁŘENÍM

POZNÁMKA:

Recyklovaná bazénová voda z dechlotační jímky bude využívána na splachování WC a pisoárů v provozní budově.

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant CODE, s.r.o. PARDUBICE Computer Design IČO 492 86 960		Zpracovatel části Ing. Petr Kulíčka Autorizovaný technik vytápění, vřduchotechnika Záměl 147, 517 43 Potštejn	
PROJEKTANT Ing. Petr Kulíčka	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL Ing. Jiří Sochůrek
INVESTOR Město Třebon, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třebon		ČÍSLO ZAKÁZKY 2020/01/400	
Rozšíření wellness centra lázni Aurora TŘEBON SO 02 - BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE		POČET FORMÁTŮ 8x A 4	
Zdravotně technické instalace		DATUM 06/2020	
PŮDORYS 1.PP - ROZVOD VODY		MĚŘÍTKO 1:50	
		Jméno souboru	
		Stupeň dokumentace DPS	
		Č. KOPIE	Č. PŘÍLOHY
		ČÁST	4.532