

LEGENDA ČAR:


- AREÁLOVÝ ROZVOD PITNÉ VODY - NOVÝ, VEDENO V ZEMI
MATERIÁL POLYETYLÉN - SPOJOVANÝ ELEKTROTVAROVKAMI
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - NOVÁ
MATERIÁL PVC - SPOJOVANÝ DO HRDEL S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKA:

Šachta pro vypouštění vody z potrubí z objektu filtrace bude zhotovena z korugovaného plastového potrubí DN400 a osazena poklopem třídy zatížení A15. Dno bude vysypáno štěrkem frakce 16-32.

Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o informativní charakter nikoliv o požadavek. Tento výrobek může být zaměněn za jakýkoliv jiný, při splnění minimálních technických a fyzikálních vlastností uvedeného výrobku.

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant <div> CODE, s.r.o. PARDUBICE Computer Design IČO 492 86 960</div>			Zpracovatel částí Ing. Petr Kulíčka Autorizovaný technik vytápění, vzduchotechnika Záměl 147, 517 43 Potštejn				
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020/01/500		
Ing. Petr Kulíčka			Ing. Jíří Sochůrek	POČET FORMÁTŮ	6x A 4		
				DATUM	06/2020		
INVESTOR	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň			MĚŘITKO	1:50		
Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBOŇ SO 02 - ÚPRAVNA BAZÉNOVÉ VODY Zdravotně technické instalace							
						Jméno souboru	
						Stupeň dokumentace	
				DPS			
				Č. KOPIE	Č. PŘÍLOHY		
PŮDORYS ZÁKLADŮ - KANALIZACE A ROZVOD VODY				D.1	4.534		