



- LEGENDA ČAR:
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - NOVÁ
MATERIÁL PVC - SPOJOVANÝ DO HRDEL S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM
 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NOVÁ
 - AREÁLOVÝ ROZVOD PITNÉ VODY - NOVÝ
 - ROZVOD BAZÉNOVÉ RECYKLOVANÉ VODY - NOVÝ
 - ROZVOD BAZÉNOVÉ VODY - NOVÝ
 - UPRAVENÝ TERÉN
 - PŮVODNÍ TERÉN
 - H.T.Ú.

Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o informativní charakter nikoliv o požadavek.
Tento výrobek může být zaměněn za jakýkoliv jiný, při splnění minimálních technických a fyzikálních vlastností uvedeného výrobku.

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant <div></div> CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960			PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125			Zpracovatel části Ing. Petr Kulička Autorizovaný technik vytápění, vzduchotechnika Záměl 147, 517 43 Potštejn							
PROJEKTANT		VYPRACOVAL		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		ČÍSLO ZAKÁZKY		2020/01/400			
Ing. Petr Kulička						Ing. Jíří Sochůrek		POČET FORMÁTŮ		2x A 4			
								DATUM		06/2020			
INVESTOR		Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň						MĚŘITKO		1:100/1:200			
Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBOŇ SO 03								Jméno souboru					
								Stupeň dokumentace DPS					
Zdravotně technické instalace								Č. KOPIE		ČÁST		Č. PŘÍLOHY	
PODÉLNÝ PROFIL SPLAŠ. KAN. - "SK-6"										D.1		4.504	