



Třeboň

Město Třeboň

Palackého nám. 46/II

379 01 Třeboň

Czech Republic

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

www.mesto-trebon.cz

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

tel: +420 384 342 141, fax: +420 384 342 178

e-mail: radim.filipek@mesto-trebon.cz

Všem účastníkům zadávacího řízení VZ

Vyřizuje: Ing. Radim Filípek

Datum: 09.09.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Chodník v ulici Sportovní v Třeboni“

K žádosti účastníka zadávacího řízení VZMR o vysvětlení zadávací dokumentace sdělujeme:

Znění žádosti č. 2 o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 08.09.2020:

- 1) *Ve výkazu výměr v objektu 102a v položce číslo 35, (v dalších objektech se objevuje také), je psaná korugovaná sendvičová PE-HD SN4 DN100 drenážní trubka, což značí 6 metrové „tyče“. Takto požadovaná trubka se nevyrábí, dle našeho dodavatele. Buď by se mělo změnit SN4 na SN8 a nebo DN100 na DN160, aby bylo zachováno dalších požadavků. Nebo dát flexibilní rouru. Mohl by zadavatel toto upřesnit?*
- 2) *Ve výkazu výměr v objektu 102a v položce číslo 81, (v dalších objektech se objevuje také), je utěsnění dilatačních spar zálivkou za studena. Byla by možnost změny a udělat raději zálivku za tepla?*
- 3) *Podle nové vyhlášky č. 130/2019 Sb., by mělo být v projektu uvedeno PAU (množství polyaromatických uhlovodíků) asfaltových směsí, aby bylo zřejmé, jestli je možné asfaltové směsi recyklovat či nikoli. Zadavatel nechává toto na dodavateli, který si toto má dát do položky číslo 2 v objektu 02?*

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

K bodu 1) Uvedená položka č. 35 je v rozpočtovém programu Kros jedinou položkou pro liniové stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o drenážní potrubí, lze použít v tomto případě flexibilní rouru (platí pro všechny stavební objekty).

K bodu 2) Utěsnění dilatačních spar je možné za studena i za tepla. Respektujte prosím výkaz výměr, tzn. utěsnění dilatačních spar zálivkou za studena (platí pro všechny stavební objekty).

K bodu 3) Ano, zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil provedení analýzy pro stanovení množství polycyklických aromatických uhlovodíků.

Ing. Pavel Hajna, v. r.
vedoucí odboru rozvoje a investic