

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Na Sadech 25 - PSČ 370 71 - poštovní schránka 86

MěÚ Třeboň
odbor rozvoje a investic

Masarykovo náměstí 20/I
T ř e b o ň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
202269/06/HOK.JHVYŘIZUJE /LINKA
Ing. Pillerová/515
Mášílková/524JINDŘICHŮV HRADEC
8. 8. 2006

Věc: Branná - odkanalizování obce, ČOV a kanalizace - etapa 1a

Na základě žádosti doručené dne 30.6.2006 byl posouzen Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích jako dotčeným orgánem státní správy ve smyslu § 77 odst.2 zák.č.258/2000 Sb. a § 126 odst.1 zák.č.50/1976 Sb., v platném znění, předložený návrh projektové dokumentace pro stavební povolení na výstavbu odkanalizování obce, ČOV a kanalizaci - etapa 1a v obci Branná. Investorem je Město Třeboň, Masarykovo nám. 20, Třeboň.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích toto stanovisko:
S předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení na výstavbu odkanalizování obce, ČOV a kanalizaci - etapa 1a v obci Branná se **s o u h l a s í**.


V souladu s §126 odst.1 stavebního zákona se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:
Musí být předloženy výsledky měření hluku z provozu čistírny odpadních vod, které prokáží, že hluk z jejich provozu nepřekračuje nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb.

O d ů v o d n ě n í :

V obci Branná bude vybudována kanalizace a čistírna odpadních vod, ČOV bude umístěna na levém břehu Opatovického potoka, na severozápadním okraji obce. Jedná se o přízemní objekt, v jehož nadzemní zděné kryté části bude prostor hrubého předčištění, provozní místnost propojená s umývárnou, dmychárna a manipulační prostor biologického čištění a spodní část tvoří prostory biologického čištění (denitrifikační a nitrifikační nádrž a vestavná dosazovací nádrž), kalové hospodářství (uskladňující a zahušťovací jímka kalu), čerpací jímka a sedimentační jímka písku. Dešťové vody z obce budou v ulicích s nově vybudovanou kanalizací svedeny do této kanalizace, v ulicích, kde bude pokládána pouze splašková kanalizace, bude zachován stávající systém odvodnění.

Podmínka vyplývá ze „zák.č.258/2000 Sb.“ a z nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Krajská hygienická stanice
Jihočeského kraje (24)
se sídlem v Č. Budějovicích
Na Sadech 25
370 71 České Budějovice


Ing. Jana Pillerová
referent státní správy
oddělení HOK

KHS JČ kraje se sídlem v Č. Budějovicích
telefon: 387 712 911
fax: 387 712 349
e-mail: khscb@khscb.cz
web: www.khscb.cz

Územní pracoviště Jindřichův Hradec
Bezručova 857/II., PSČ 377 01
telefon: 387 712 510
fax: 387 712 541
e-mail: jh@khscb.cz

IČO: 71009345
BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB České Budějovice
č. ú.: 3425231/0710