

EKOEKO s.r.o.
Ing. Josef Smažík
SENOVÁŽNÉ NÁM. 1
37081 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	České Budějovice, dne
4.1.2007	8130/10700682	Mikš Jiří 384 375 535	4.1.2007

Věc:

Existence sítí - Branná - odkanalizování obce.

K předložené situaci na výše uvedenou stavbu vydáváme toto naše
stanovisko:

V zájmovém území provozujeme vodovodní řad. Do přiložené situace jsme orientačně zakreslili trasu vodovodu. Ze situace je patrné že se v zájmovém území nachází VH zařízení provozované VAK JČ. a.s.

1. Ve vyznačeném území v k.ú. Branná je uložen vodovodní řad. Vodovodní řad je litinový i z PE trub. Hloubka uložení cca 1,5 m.
2. Při souběhu a křížení s vodovodem musí být dodržena minimální vzdálenost dle ČSN 736005 a ochranné pásmo podle zákona č. 274/2001 Sb..
3. Před zahájením projekčních a zemních prací je nezbytné provést vytýčení vodovodu na místě. Vytýčení provede VAK JČ a.s., p. Magyar 724 367 617.
4. Při provádění zemních, nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu odpovídá investor.
5. Při kolaudačním řízení předloží investor doklad o vytýčení vodovodu a o jeho zpětném předání provozovateli, tj. VAK JČ a.s., středisko Třeboň
6. Do územního rozhodnutí a stavebního povolení požadujeme uvést tuto formulaci: „Podmínky vyjádření provozovatele vodovodu VAK JČ a.s. č.j. (viz toto vyjádření) musí být splněny a při kolaudaci budou kontrolovány.“ Toto vyjádření má platnost do 4.1.2008.
7. Při záměru napojení nebo zásahu do našich sítí požadujeme zpracovanou projektovou dokumentaci s návrhem řešení napojení předložit k odsouhlasení na p. Mikš 384 375 535.

S pozdravem

Na vědomí: středisko Třeboň

Přílohy: Situace se zákresem

**Vodovody a kanalizace
Jižní Čechy, a.s.**

Sídlo: Č. Budějovice, B. Němcové 12/2

PSČ 37080, IČ 60071371

OR: KS Č. Budějovice, odd. B, vl. 616

Ing. Václav Anďerle

Vedoucí technického útvaru



