

Váš dopis

Ze dne: 28.11.2019
Číslo jednací: 125/MV/2019
Vyřizuje: Jiří Götz
Tel.: 601 156 254
E-mail: jiri.gotz@mv-trebon.cz
Datum: 4.12.2019

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Mgr. Pavel Dvořák

Nábřeží 4

150 56 Praha 5 - Smíchov

Investor: Město Třeboň, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň

Třeboň, Branná parc. č. 2049/52, 2054/3 – Vodovodní řad pro ČS C - Branná (územní / stavební řízení)

V daném zájmovém území se nachází vodohospodářské sítě, případně ochranná pásma vodohospodářských staveb, které jsou v majetku města Třeboně a v provozování firmy Městská Vodohospodářská s.r.o. se sídlem Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň s oprávněním k vydávání stanovisek k investiční činnosti stavebníků .

Projektová dokumentace řeší výstavbu vodovodního řadu pro údržbu připravované čerpací stanice na splaškovou kanalizaci na pozemku parc. č. 2049/52 a 2054/3 v k.ú. Branná.

Vodovodní řad: Vodovodní řad bude navržen z materiálu **PE 100 RC SDR 11 prům. 63 x 5,8 mm** v délce **53 m**. Prodloužení nového vodovodního řadu bude začínat napojením na stávající potrubí PVC 110 mm navrtávacím pasem 110/DN 50 mm, se zemním uzávěrem, zemní soupravou a litinovým poklopem na parc. č. 2049/52 v k.ú. Branná. Vodovod bude ukončen podzemním hydrantem DN 80 mm vedle plánované čerpací stanice ŠC-1 na parc.č. 2049/52. Vodovod bude opatřen vytyčovacími vodiči a výstražnou folií „Pozor voda“.

S návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek:

Připomínky k projektu:

- Při realizaci založit potrubí vodovodu s co nejmenším počtem elektrotvarovek. Změnu vedení trasy v lomových bodech řešit ohybem potrubí v minimálním rádiu.
- Na nové potrubí je možné přepojit vodovodní přípojky pro č.p. 135 a č.p. 131, které vedou v souběhu s tímto navrženým vodovodem.

Všeobecné podmínky:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené s firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. společnost Čevak a.s. – **Kodada Čestmír tel. 606913111, cestmir.kodada@cevak.cz** (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Při návrhu a realizaci napojení nemovitosti na vodohospodářské sítě je nutno respektovat Technické požadavky včetně příslušných zákonů a norem.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 60 05

- V připojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s použitím spojovaného materiálu v pozinkovaném provedení.
- Vodovod bude navržen z plastového potrubí třídy PE 100 min. pevnostní řady PN 10 s minimálním krytím vodovodu od nivelety zpevněné plochy 1,5 m.
- Na potrubí řadu bude upevněn vytyčovací vodič CY 6 mm².
- **Před záhozem potrubí veřejného vodovodu kontaktujte naši společnost ke kontrole provedení.**
- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek., a celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu s použitým materiálem. Na technickou kontrolu vodovodu volejte společnost Městská Vodohospodářská s.r.o. - **Jiří Götz : 601 156 254**
- Před kolaudací, před zahájením užívání nebo při závěrečné kontrolní prohlídce, bude naší společnosti předána tato dokumentace:
 - . Projektová dokumentace skutečného provedení (technická zpráva, situace, kladečský plán skutečného provedení, tabulka materiálu potrubí, podélné profily potrubí) včetně dokladové části
 - . Dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení všech potrubí, která bude provedena před záhozem. Dokumentace bude obsahovat technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN.
 - . Revize vodovodního řadu a přípojek včetně protokolů o tlakových zkouškách (úsekových a celkových)
 - . Doklad o výchozí kontrole hydrantů s revizí průtoku
 - . Protokol o proměření vytyčovacího (signálního) vodiče
 - . Protokol o zkoušce kvality pitné vody odebrané z prodloužené části nového vodovodu
 - . Proplach a dezinfekce potrubí


Toto vyjádření společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. má platnost **2 roky** ode dne vydání .

S pozdravem

Jiří Götz

vyjadřovací technik

Přílohy: projektová dokumentace s žádostí



**Městská
Vodohospodářská s.r.o.**
Palackého nám. 46
379 01 Třeboň II
IČ: 28136853
DIČ: CZ28136853