



V Českých Budějovicích 26. 1. 2021

VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2020-045109

Datum zahájení zadávacího řízení: 16. 12. 2020

Datum zveřejnění zadávacího řízení: 17. 12. 2020

Název veřejné zakázky:

TŘEBOŇ, BRANNÁ – ČOV A KANALIZACE (1. A 2. ETAPA)

ZADAVATEL: Město Třeboň

zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou města
Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
IČ: 00247618

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace sdělujeme odpověď na dotaz dodavatele:

Dotaz:

Žádáme zadavatele o kontrolu položek ve výkazu výměr pro 1. etapu „**SO-01-01 Stavební část**“. Dle projektové dokumentace je stavební jáma pro realizaci podzemní části objektu ČOV pažena kotvenou štetovou stěnou z ocelových štetovnic délky 7m. Položka č. 10 ale udává dodávku ocelových pažnic UNION o délce 4m. Žádáme zadavatele o vyjasnění a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz:

Správně je délka 7 metrů. Položka č. 10 ve výkazu výměr na listu "01 - SO 01-01 Stavební část" je pouze chybně nazvaná, a to z důvodu, že ÚRS nezná položku o délce ocelových štetovnic 7 metrů.

Ostatní položky, na které má tato položka vliv, jsou ve výkazu výměr **správně** – je u nich počítáno se správnou délkou 7 metrů.

Ve výkazu výměr byl název položky upraven. Zadavatel přikládá výkaz výměr, kde je změna názvu položky podbarvená oranžovou barvou.

Vzhledem k tomu, že nedochází ke změně nebo doplnění zadávací dokumentace, nebo změně nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek dle ust. § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

S pozdravem

Kristýna Soukupová
ředitelka sekce veřejných zakázek

PŘÍLOHA:

- upravený výkaz výměr