



# SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Jihočeského kraje

příspěvková organizace  
Nemanická 2133/10, PSČ 370 10 České Budějovice  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích  
odd.Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

**závod Jindřichův Hradec**  
**Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec**

**VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**  
**Pracoviště České Budějovice**  
**Zátkovo nábreží 7**  
**370 01 České Budějovice**

Váš dopis značky / ze dne  
03-Bra-05/20 / 10.1.2020  
doručeno 14.1.2020

Naše značka  
SÚSJH/TSÚ545/2020/Kr

Vyřizuje /mobil  
Krafka/736524287

V Jindřichově Hradci  
10.2.2020

**Věc: „Branná – odkanalizování obce ČOV a kanalizace (2. etapa)“**  
**– vyjádření k PD pro potřeby vydání stavebního povolení**

*Jihočeský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje - závodem Jindřichův Hradec, souhlasí s výše uvedenou stavbou, dle předložené projektové dokumentace za následujících podmínek:*

- 1) Před vydáním stavebního povolení (příp. jiného rozhodnutí stavebního úřadu, na základě kterého je možno realizovat stavbu) bude požádáno u naší organizace o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na inženýrské sítě (kanalizační řad, kanalizační přípojky) vedené v silničních pozemcích p.č. KN 2796/5 a 4505/1, v k.ú. Branná (k uzavření této smlouvy je nutné doložit informace o investorech stavby – jméno, příjmení, adresu, IČO, rodné číslo, bankovní spojení, číslo účtu a telefonní spojení).
- 2) Výše uvedenou stavbou dojde k uložení:
  - kanalizační stoky IO 03 (stoka AC – PVC SN 12, DN 250) v délce cca 38,5 bm podélným souběhem do zpevněné části vozovky silnice II/154,
  - kanalizační stoky IO 20 (stoka AF – PVC SN 12, DN 250) v délce cca 68,7 bm podélným souběhem do zpevněné části vozovky silnice II/154,
  - kanalizační stoky IO 01 (stoka AC1 – PVC SN 12, DN 250) v délce cca 5 bm částečným příčným křížením zpevněné části vozovky silnice II/154,
  - kanalizační stoky IO 21 (stoka AE – PVC SN 12, DN 250) v délce cca 5 bm částečným příčným křížením zpevněné části vozovky silnice II/154
  - 2 ks kanalizačních přípojek v délkách cca po 5 bm částečnými příčnými kříženími zpevněné části vozovky silnice II/154;
- za následujících podmínek: kryt vozovky bude odříznut nebo odfrézován, výkop bude prováděn otevřenou výkopovou rýhou paženou, krytí min. 1,2m pod niveletou vozovky, kanalizační šachty budou procházet osou jízdního pruhu nebo osou vozovky, kanalizační přípojky budou prováděny v přímé návaznosti na výstavbu hlavního řadu kanalizace, zásyp bude proveden vhodným materiálem pro hutnění, hutnit po vrstvách dle ČSN - hutnění bude doloženo zkouškou dle TP 146, zkouška hutnění bude provedena statickou zatěžkávací

deskou, na pláni požadujeme min. 45MPa, na vrstvách štěrkodrtí min.100MPa – ke zkouškám hutnění budeme přizváni, četnost zkoušek určí zástupce SÚS JČK, závodu J. Hradec, nezpevněná krajnice do 0,6m od zpevněné hrany vozovky bude zpevněna do hloubky 30cm štěrkodrtí fr. 0/32mm a zakalena prosívkou, nezpevněné silniční pozemky budou upraveny do původního stavu a případně ohumusovány a zatravněny.

- oprava stavební rýhy bude provedena ve skladbě (od shora): **ACO11 - 50mm, ACL16 - 50mm, ACP22+ - 100mm, štěrkodrt' fr. 0/32mm - 200mm, štěrkodrt' fr. 0/63mm - 300mm, pracovní spára bude zalita pružnou asfaltovou zálivkou** - tato oprava bude dočasná.

**Konečná oprava silnice II/154** bude provedena s odstupem cca 1 roku takto: v celé délce a šířce dotčeného jízdního pruhu silnice bude odfrézován asfaltový kryt vozovky o tl. 50 mm, a bude položen nový asfaltový koberec ACO 11 o tl. 50 mm. Pracovní spára bude zalita pružnou asfaltovou zálivkou. **V případě, že dojde k dotčení obou jízdních pruhů (kanalizací i přípojkami), bude oprava provedena v celé šířce a délce dotčeného úseku vozovky silnice II/154.**

- 3) Vyhrajujeme si právo upřesnit případně pozměnit naše požadavky na opravu silnice II/154 na základě skutečného provedení stavby a rozsahu dotčení silnic.
- 4) Zástupce SÚS JČK závodu J. Hradec bude přizván k předání a převzetí stavby a v jejím průběhu bude oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku ve věcech týkajících se silnice II/154.
- 5) Zhotovitel stavby požádá v dostatečném předstihu před vlastním prováděním stavby u příslušného silničního správního úřadu, tj. MěÚ Třeboň - odboru dopravy o povolení zvláštního užívání silnice II/154 pro provádění stavebních prací. Pro účel vydání tohoto povolení bude vydáno naší organizací samostatné vyjádření (zvláštní užívání v zimním období povolujeme pouze výjimečně, dle aktuálních klimatických podmínek). Přílohou žádosti bude projektová dokumentace se zakreslením zásahu do silničního tělesa a pomocného silničního pozemku v rámci provádění stavby, technická zpráva, odpovědná osoba a termín provádění prací.
- 6) Po doručení pravomocného rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu, bude se zhotovitelem stavby uzavřena smlouva o finanční náhradě za zvláštní užívání silničních pozemků. Dokud nebude finanční náhrada za zvláštní užívání zaplacená, nebude naší organizací předáno staveniště a na stavbě nesmí být započato. Finanční náhrada za zvláštní užívání silničních pozemků v silnici II. třídy je (dle Pravidel pro nakládání s majetkem kraje) 5,- Kč/m<sup>2</sup>/den + DPH (aktuální v době fakturace). Při nedodržení termínu zvláštního užívání, bude tato částka násobena do 1 týdne koeficientem 1,25, do 2 týdnů koeficientem 1,5, do 1 měsíce koeficientem 1,75 a nad 1 měsíc koeficientem 2. Nejnižší částka za zvláštní užívání silničních pozemků určená k úhradě, je stanovena ve výši 500,- Kč + DPH (aktuální v době fakturace), toto platí, pokud by finanční plnění, vypočtené dle příslušného sazebníku, bylo nižší. Všechny finanční náhrady za zvláštní užívání do 10.000,- Kč budou placeny hotově do pokladny SÚS JČK, závodu Jindřichův Hradec a náhrady nad 10.000,- Kč budou placeny na účet SÚS JČK České Budějovice.
- 7) Po provedení stavby a vydání kolaudačního souhlasu, případně se souhlasem s užíváním nebo s udělením certifikátu autorizovaného inspektora, která budou doložena na SÚSJK závod Jindřichův Hradec, bude uzavřena mezi investorem stavby a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje smlouva o zřízení služebnosti pro umístění inženýrských sítí.

Vyjádření je platné 2 roky od data jeho vydání.

*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,  
závod JINDŘICHŮV HRADEC  
Jarošovská 1126/2, 377 01 J. Hradec  
IČO: 709 71 641*

**Ing. Josef Tolkner**  
**ředitel závodu Jindřichův Hradec**

Příloha: situace, předložená PD

<b>Telefon</b>	<b>ID datové schránky</b>	<b>E-mail</b>	<b>IČ</b>	<b>Bankovní spojení</b>	<b>Číslo účtu</b>
384321250	cadk8eb	<a href="mailto:sekretariat.jh@susjk.cz">sekretariat.jh@susjk.cz</a>	70971641	KB České Budějovice	51-8903440257/0100