



- LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:**
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ PITNÉ VODY PODZEMNÍ – ČEVAK
 - STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PODZEMNÍ – ČEVAK
 - STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ SÍLOVÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ – E.ON
 - STÁVAJÍCÍ PLYNOVÉ POTRUBÍ STL PODZEMNÍ – E.ON
 - STÁVAJÍCÍ SÍŤ – CETIN
 - STÁVAJÍCÍ VO ODSTRANIT

- LEGENDA NAVRHOVANÝCH SÍTÍ:**
- NAVRHOVANÁ PŘÍPOJKA VODOVODU
 - NAVRHOVANÁ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
 - DRENÁŽ TRATIVODŮ BUDE SVEĐENA DO ZÁHONŮ A POD STROMY
 - NAVRHOVANÁ PŘÍPOJKA VO

NOVÉ KANALIZAČNÍ VPUSTI S KOŠEM A MŘÍŽI NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY – 2 KS

S1-3 – stávající svítidla – DEMONTOVAT

1-6 – LED svítidla, 42W, 3000°K – viz "Technický list"
– na ocelovém bezpečicovém stojžřru – výřka 5m
– svítidla umířtít min. 50 cm od hrany chodníku

RF – rozvadeč – dodávka technologie vodního prřku
– osazený v nádrži
HOP – hlavní ochranná připojnice – dodávka vodního prřku
– z HOP pospojít vodícím řežn10 nerezové krabice s tryskami
– spojit s uzemněním rozvodu VO

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ:

- CYKY 5x4 KPF 50/41 + řežn 10 – připojení RF
- CYKY 4x10 / KPF 50/41 + řežn 10 – nový rozvod VO

- nové kabely uloženy v celé trase v chránřice z PVC
- kabely uloženy v zadřžádném prostoru v hl. 50 cm, ve volném řerénu v hl. 70 cm
- v komunikacích kabely uloženy 120 cm pod niveletou vozovky
- stojžřry uzemněny vodícím řežn 10 mm, uložným na dně řřhy
- před zahřžením výkopových prací nutno provést vyřřřžení všech stávajřících podzemních vedení
- při souběhu a křřžení se stávajřícími a nově navřřenými podzemními vedeními dodržet min. vzdřlenosti dle řSN 73 6005
- veřkeré práce provřst dle řSN 33 2000, 33 2000–4–41 ed.2,3, 33 2000–5–52 ed2, 33 2000–5–54 ed.3

NAPĚTÍ : 400/230V, 50Hz
OCHRANA : automatickým odpojením od zdroje TN–C–S
PROSTOR : venkovní

DPS
D.1.4.1 VO
E-1

**REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ MEZI
DPS I A II, CHELČICKÉHO UL., TŘEBON**

CHELČICKÉHO UL., TŘEBON, řESKÁ REPUBLIKA	
Investor	Město Třebon Palackého nám. ř.p. 46, 379 01 Třebon
Generální projektant	JPS J. Hradec s.r.o.
Hl. inženýr projektu	Ing. Mřan řpůak
Spolupřace	-
Přímý zpracovatel	-
Výpracoval	Ing. Josef Hrodř
Ved. projektant	Ing. Mřan řpůak



J.Hradec s.r.o.
Jardovská 1338
Jindřichov Hradec
tel.: 384 371 021
www.jpsj.cz
info@jpsj.cz

řada	říslo	Popis	Datum	Podpis



Archivní říslo	20 048
Stavba	REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ MEZI DPS I A II, CHELČICKÉHO UL., TŘEBON
Stupeň	
Název PS - řO	DPS
Název výřezu	ROZVODY EI A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	
Datum	2021-02-22
Formát	1050/594 (10xA4)
Měřřko	1:100
říslo	
DPS	D.1.4.1
E-1	00