



V Českých Budějovicích 17. 5. 2021

VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2021-015710

Datum zahájení zadávacího řízení: 30. 4. 2021

Datum zveřejnění zadávacího řízení: 3. 5. 2021

Název veřejné zakázky:

TŘEBOŇ, BRANNÁ – ČOV A KANALIZACE (1. A 2. ETAPA)

ZADAVATEL: Město Třeboň

zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou města
Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
IČ: 00247618

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Společnost pro inženýrské a cenové poradenství
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace sdělujeme odpověď na dotaz dodavatele:

Dotaz:

Ve výkazu výměr objekt PS 01 – 01 ČOV strojní je uvedena tato položka k ocenění:

4.	4	Ponorné kalové čerpadlo s řezacím zařízením, pro instalaci do mokré jímky. Součástí dodávky čerpadla je: spouštěcí zařízení, pátí koleno, horní držák trubkového spouštěcího vedení, 5 m spouštěcího pozink. řetězu, kotevní a instalační materiál a 10 m el. přívodního kabelu, vč. ostatního příslušenství Výkonnostní parametry: Q = 2,2 l/s; H = 7,3 m, průchodnost min. 45 mm Elektromotor: (tepél. ochrana ve vinutí, vč. čidel průsaku); max. 0,9 kW; 400 V; 50 Hz Materiálové provedení: těleso, mezitěleso a oběžná kola – šedá litina JL1040, hřídel – chromová ocel 1.4021+QT800, těsnění NBR, dvojité mechanická ucpávka s olejovou komorou Účel: čerpání splaškových odpadních vod z čerpací jímky v ČOV do strojních česlí	Nutno doplnit!	Nutno doplnit!	KS	2
----	---	---	-----------------------	-----------------------	----	---

Od výrobců čerpadel nám bylo sděleno, že čerpadlo nemůže být vyrobeno s řezacím zařízením a současně s průchodností min. 45mm.

Prosíme tímto o uvedení, zda má uchazeč ocenit čerpadlo s řezacím zařízením nebo s průchodností min. 45 mm.

Odpověď na dotaz:

V příloze zasíláme upravený soupis prací, dodávek a služeb provozního souboru PS 01–01 ČOV strojní (*změněná položka je podbarvena oranžovou barvou*), kde byla upravena technická specifikace položky pořadové číslo 4 „Ponorné kalové čerpadlo“, kdy byl odstraněn požadavek na průchodnost min. 45 mm.

Zadavatel však trvá na dodání čerpadla s řezacím zařízením.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky budou podávány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, provozovatele QCM, s.r.o., tj. prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.mesto-trebon.cz/profile_display_2.html do 1. 6. 2021 do 8⁰³ hodin.

S pozdravem

Kristýna Soukupová
ředitelka sekce veřejných zakázek

PŘÍLOHA:

upravený soupis prací, dodávek a služeb PS 01 – 01 ČOV strojní